

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТПС
 Обслуживающая организация:

Договор: 9069.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24126

Источники: ТЭЦ ООО "Общхозэнерго"

2-х трубная схема
 Схема подключения:

График: 150770

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207740
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 Термопробор.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема):
 Прообр. давления:

ОП: 02:

зимы: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот.= 0,223 Qвент.= 0 Qгвс.гв.= 0
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот.= 66,9 Gвент.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Gот.= 66,9 Gвент.= 0 Qгвс.м.= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Общ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уходит	T3		T4	P3	P4
час	т	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2020	24,00	88,45	88,45	0,00	77,42	47,43	29,99															2,65
24.02.2020	24,00	87,09	87,09	0,00	77,37	47,07	30,30															2,64
25.02.2020	24,00	87,15	87,15	0,00	78,22	47,16	31,06															2,71
26.02.2020	24,00	87,02	87,02	0,00	80,47	47,76	32,71															2,85
27.02.2020	24,00	86,89	86,89	0,00	82,21	48,34	33,87															2,95
28.02.2020	24,00	86,55	86,55	0,00	82,12	47,90	34,22															2,96
29.02.2020	24,00	86,75	86,75	0,00	82,30	47,95	34,35															2,98
01.03.2020	24,00	87,84	87,84	0,00	82,26	48,21	34,05															3,00
02.03.2020	24,00	89,51	89,51	0,00	82,37	48,91	33,46															3,00
03.03.2020	24,00	88,80	88,80	0,00	81,25	48,64	32,61															2,90
04.03.2020	24,00	88,47	88,47	0,00	77,80	47,12	30,68															2,72
05.03.2020	24,00	89,17	89,17	0,00	77,69	47,39	30,30															2,70
06.03.2020	24,00	88,29	88,29	0,00	77,35	47,03	30,32															2,68
07.03.2020	24,00	87,69	87,69	0,00	77,50	46,72	30,78															2,70
08.03.2020	24,00	88,35	88,35	0,00	77,41	46,79	30,62															2,71
09.03.2020	24,00	88,30	88,30	0,00	77,35	46,78	30,57															2,70
10.03.2020	24,00	88,91	88,91	0,00	75,98	46,55	29,43															2,62
11.03.2020	24,00	88,64	88,64	0,00	74,29	46,06	28,23															2,50
12.03.2020	23,00	85,04	85,04	0,00	74,21	45,99	28,22															2,40
13.03.2020	24,00	87,79	87,79	0,00	74,42	45,82	28,60															2,51
14.03.2020	19,00	67,69	67,69	0,00	74,72	44,93	29,79															2,04
15.03.2020	24,00	85,41	85,41	0,00	74,39	44,44	29,95															2,56
16.03.2020	24,00	86,65	86,65	0,00	74,96	45,07	29,89															2,59
17.03.2020	24,00	86,88	86,88	0,00	74,54	45,02	29,52															2,56
18.03.2020	24,00	88,43	88,43	0,00	74,29	45,66	28,63															2,53
19.03.2020	24,00	88,10	88,10	0,00	74,05	45,58	28,47															2,51
20.03.2020	24,00	87,53	87,53	0,00	74,37	45,53	28,84															2,52
21.03.2020	24,00	86,35	86,35	0,00	74,35	45,01	29,34															2,54
22.03.2020	24,00	86,00	86,00	0,00	74,35	44,74	29,61															2,55
23.03.2020	23,79	87,64	87,64	0,00	77,24	46,61	30,63															2,69
Итого	690,00	2519,74	2519,74	0,00																		77,28

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Общш, Гкал	Траб, ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т		

Количество тепловой энергии Общш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Увлш, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общш, 77,95 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увлш изл, М.куб.



ИПН «ТЭК-СЕРВИС»
 «ЭНЕРГОСБЫТ»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИАЛ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 г.
 ЧЕРТОНЕЖХОВА Л.Х.
 Представитель теплообслуживающей организации