

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 11, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Договор: 8794.038.1
 Стрипт адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 24476

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207218

Часовые и отгонч. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021

Режим (схема):

График: 14771

Вычислитель: Поддоющий трубопровод (М1)

расходомер: ПРЭМ-32-В1

Термопреобр.: КТСП-Н

Преобр. давления: КТСП-Н

Обратный трубопровод (М2)

ПРЭМ-32-В1

ТСП-Н

Поддоющий ГВС (М3)

ПРЭМ-32-В1

Циркуляционный ГВС (М4)

Поддоющий трубопровод (Vп)

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qвент.=

Qтеп.=

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qтеп.гвс=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот.= 0,1839
 Gот.= 58,0737

Qвент.= 0
 Gвент.= 0

Qтеп.= 0
 Gтеп.= 0

Qгвс.гвс= 0
 Qгвс.ср= 0

Qгвс.= 0,1258
 Qгвс.ср= 0,0572

Qгвс.ср= 22,88
 Gвс.м=

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (кв.м)	Uлодпит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00*		81.31	72.45	8.86	71.32	44.97	26.35			10.76						11.02	71.07			71.07	
24.02.2020	24.00*		80.06	72.60	7.46	71.38	44.73	26.65			9.34						9.54	70.91			70.91	2.54
25.02.2020	24.00*		80.32	72.73	7.59	73.31	45.24	28.07			9.46						9.73	73.10			73.10	2.47
26.02.2020	24.00*		79.43	72.74	6.69	76.13	46.32	29.81			9.46						8.69	76.03			76.03	2.60
27.02.2020	24.00*		80.41	72.70	7.71	77.16	46.69	30.47			9.42						9.67	76.83			76.83	2.68
28.02.2020	24.00*		80.51	72.67	7.84	77.34	46.63	30.71			9.65						9.91	76.80			76.80	2.84
29.02.2020	24.00		80.30	72.71	7.59	77.18	46.45	30.73			9.35						9.59	76.84			76.84	2.82
01.03.2020	24.00		80.75	72.62	8.13	77.61	46.88	30.73			9.99						9.99	77.46			77.46	2.86
02.03.2020	24.00*		80.48	72.81	7.67	77.46	47.37	30.09			9.49						9.74	76.78			76.78	2.79
03.03.2020	24.00*		80.11	72.89	7.22	75.81	46.68	29.13			9.01						9.24	75.25			75.25	2.52
04.03.2020	24.00*		80.06	72.80	7.26	72.72	45.39	27.33			8.97						9.18	71.98			71.98	2.52
05.03.2020	24.00		80.26	72.80	7.46	71.84	45.14	26.70			9.14						9.35	71.64			71.64	2.52
06.03.2020	24.00*		81.36	73.02	8.34	71.46	44.96	26.50			10.30						10.53	71.18			71.18	2.53
07.03.2020	24.00		79.97	73.13	6.84	72.19	45.15	27.04			8.77						8.95	71.79			71.79	2.47
08.03.2020	24.00		79.85	73.02	6.83	71.33	44.79	26.54			8.75						8.95	71.18			71.18	2.53
09.03.2020	24.00*		80.88	72.86	8.02	71.61	44.90	26.71			9.99						10.22	70.99			70.99	2.42
10.03.2020	24.00		79.81	72.97	6.84	70.32	44.63	25.69			9.99						10.22	71.67			71.67	2.52
11.03.2020	24.00		80.42	73.04	7.38	70.31	44.75	25.56			9.36						9.58	70.10			70.10	2.39
12.03.2020	24.00		80.11	72.87	7.24	69.56	44.28	25.28			9.18						9.38	69.80			69.80	2.34
13.03.2020	24.00*		80.46	72.84	7.62	70.17	43.26	26.04			9.59						9.79	71.98			71.98	2.52
14.03.2020	24.00		81.29	72.49	8.80	69.30	43.26	26.04			10.85						11.08	69.33			69.33	2.50
15.03.2020	24.00		81.45	72.58	8.87	69.87	43.32	26.55			10.93						11.14	68.63			68.63	2.55
16.03.2020	24.00*		80.83	72.97	7.86	69.23	43.27	26.23			9.87						10.10	68.97			68.97	2.44
17.03.2020	24.00		80.18	73.14	7.04	69.80	43.57	25.88			8.97						9.17	69.48			69.48	2.41
18.03.2020	24.00		80.87	72.96	7.91	69.81	43.93	25.88			9.91						10.12	69.46			69.46	2.44
19.03.2020	24.00*		80.59	73.00	7.59	69.96	44.04	25.92			9.54						9.74	68.73			68.73	2.42
20.03.2020	24.00		81.12	72.91	8.21	69.06	43.61	25.45			10.18						10.41	68.79			68.79	2.42
21.03.2020	24.00		81.42	72.94	8.48	69.68	43.52	26.16			10.52						10.74	69.48			69.48	2.50
22.03.2020	24.00		81.30	73.04	8.26	69.99	43.50	26.48			10.36						10.58	69.76			69.76	2.52
Среднее	24.00		80.55	72.84	7.71	72.17	44.91	27.26			9.61						9.84	71.87			71.87	2.54
Итого	656.00		2355.91	2112.30	223.61						278.77						285.25					73.73

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

1,89 °C
 73,31 Гкал
 285,25 м.куб.
 0 час
 0 час
 0,42 Гкал
 Гкал
 куб.м



И.В. Червоноголова
 Ответственный за учет тепловой энергии (абонента)
 «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 г.
 ЧЕРВОНОГОЛОВА И.В.