

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 111 ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обухованерго"

Договор: 9975.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 12819

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СПТ943 № 15831
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обращающий ГВС (М3)
 Подающий ГВС (М4)
 Циркуляционный трубопровод (Вп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 Гемп=

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот.= 0,9421 Qвент.=
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот.= 282,63 Gвент.=

лето: Qвс=M3*(h3-hвх)
 Qотех.= 0 Qвс.гр.=
 Qстех.гр.ср. = 0 Qстех.гр.=

Qвс.= 0,4308
 Qвс.гр.= 0,2176
 Gвс.= 87,04 Gвс.м.=

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4	
	час	т	т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00*	184,84	163,71	21,13	77,60	46,16	31,44	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	6,80
24.02.2020	24.00*	182,50	161,44	21,06	77,55	45,80	31,75	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	6,77
25.02.2020	24.00*	182,57	161,41	21,16	78,43	45,89	32,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	6,93
26.02.2020	24.00*	181,33	161,06	20,27	80,70	46,66	34,04	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	7,13
27.02.2020	24.00*	181,39	160,63	20,76	82,44	47,08	35,36	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	7,41
28.02.2020	24.00*	180,73	160,31	20,42	82,35	47,00	35,35	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	7,36
29.02.2020	24.00*	181,23	160,55	20,68	82,50	47,06	35,44	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	7,41
01.03.2020	24.00*	183,16	162,43	20,73	82,47	47,48	34,99	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	7,41
02.03.2020	24.00*	186,11	165,77	20,34	82,57	48,12	34,45	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	7,41
03.03.2020	24.00*	183,88	164,52	19,36	81,46	46,26	31,75	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	7,14
04.03.2020	24.00*	184,40	163,89	20,51	78,01	46,49	31,39	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	6,82
05.03.2020	24.00*	185,01	165,03	19,98	77,88	46,49	31,39	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	6,75
06.03.2020	24.00*	184,36	163,48	20,88	77,55	46,24	31,31	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	6,75
07.03.2020	24.00*	182,19	162,26	19,93	77,69	46,05	31,64	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	6,70
08.03.2020	24.00*	185,04	163,34	21,70	77,59	46,28	31,31	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	6,75
09.03.2020	24.00*	184,22	163,44	20,78	77,53	46,48	31,05	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	6,81
10.03.2020	24.00*	184,46	164,51	20,55	74,16	45,64	29,82	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	6,70
11.03.2020	24.00*	184,98	164,91	20,47	76,17	46,35	29,82	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	6,48
12.03.2020	24.00*	184,09	164,16	19,93	74,46	45,49	29,45	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	6,27
13.03.2020	24.00*	182,56	162,39	20,17	74,62	45,17	29,45	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	6,25
14.03.2020	24.00*	182,38	157,77	20,61	74,86	44,29	30,67	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	6,30
15.03.2020	24.00*	180,07	157,97	22,10	74,61	43,94	30,32	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	6,51
16.03.2020	24.00*	181,22	160,98	20,23	75,16	44,43	30,73	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	6,48
17.03.2020	24.00*	182,81	161,02	21,79	74,76	44,44	30,32	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	6,52
18.03.2020	24.00*	183,98	163,07	20,91	74,24	44,65	29,59	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	6,49
19.03.2020	24.00*	183,98	163,07	20,91	74,24	44,65	29,59	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	6,49
20.03.2020	24.00*	183,89	162,08	21,81	74,60	44,80	29,80	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	6,39
21.03.2020	24.00*	181,28	160,01	21,27	74,55	44,33	30,22	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	6,47
22.03.2020	24.00*	179,98	159,24	20,74	74,56	44,14	30,42	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	6,43
Среднее	24.00*	182,97	162,22	20,75	77,44	45,83	31,61	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	6,40
Итого	696,00	5306,06	4704,36	601,70				529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	529,25	195,67

Показання счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узил, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Узвс.кп.

1,08 °C
 0 час
 0 час
 0,66 Гкал

Гкал
 куб.м



Отвественный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСВЯТ»

Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЧТ 25.03.2020Г
 ЧЕРТЮЩИХОВА ДХ