

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛЭ за Март 2020

Телефон:

Узел учета:
Код УЛЭ: 24431

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабужкина ул, д. 113, корп. 3
 Обслуживающая организация:

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207928
 Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Подходящий труборовод (М1)
 Обратный труборовод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный труборовод (Уп)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УЛЭ поверены до: Термометробр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)$ лето: $Qгвс=M3*(t3-hxв)$
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: $Qгт=0,293$ Овент.= 0 Отгх.= 0 Огвс.= 0,2031
 Договорные нагрузки (гр.сут.): Гбрут.: Гот.= 87,9 Свент.= 0 Отгх.ср.= 0,0923 Огвс.ср.= 36,92
 Договорные расходы (гр.сут.): Гбрут.: Гот.= 87,9 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020 Гтгвс.= 0

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Общ | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|---------|---------|----|----|---------|---------------------|--------|----|------------|-----|--------|----|---------|---------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dm | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | dv (излив) | | Уходит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| час | Т | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | |
| 23.02.2020 | 24.00 | | 97,34 | 83,55 | 13,79 | 77,15 | 44,35 | 32,80 | | | | 99,96 | 82,47 | 15,69 | | | | | | | | | 3,81 |
| 24.02.2020 | 24.00 | | 97,36 | 81,73 | 15,63 | 77,05 | 43,96 | 33,09 | | | | 99,95 | 82,43 | 15,42 | | | | | | | | | 3,84 |
| 25.02.2020 | 24.00 | | 95,23 | 81,71 | 13,52 | 77,98 | 43,96 | 34,02 | | | | 97,85 | 82,46 | 15,33 | | | | | | | | | 3,98 |
| 26.02.2020 | 24.00 | | 95,04 | 81,72 | 13,32 | 80,29 | 44,70 | 35,59 | | | | 97,79 | 82,46 | 15,33 | | | | | | | | | 4,04 |
| 27.02.2020 | 24.00 | | 94,26 | 81,39 | 12,87 | 81,85 | 45,27 | 36,58 | | | | 97,11 | 82,13 | 14,98 | | | | | | | | | 4,02 |
| 28.02.2020 | 24.00 | | 93,92 | 81,34 | 12,58 | 81,76 | 45,06 | 36,70 | | | | 96,77 | 82,06 | 14,71 | | | | | | | | | 4,19 |
| 29.02.2020 | 24.00 | | 93,80 | 81,39 | 12,41 | 81,88 | 44,95 | 36,93 | | | | 98,66 | 82,11 | 16,55 | | | | | | | | | 4,24 |
| 01.03.2020 | 24.00 | | 97,76 | 82,78 | 14,98 | 81,88 | 45,53 | 36,35 | | | | 100,70 | 83,50 | 17,20 | | | | | | | | | 4,09 |
| 02.03.2020 | 24.00 | | 97,89 | 85,12 | 12,77 | 81,95 | 46,30 | 35,65 | | | | 100,84 | 86,05 | 14,79 | | | | | | | | | 4,02 |
| 03.03.2020 | 24.00 | | 97,35 | 84,34 | 13,01 | 80,74 | 45,56 | 35,18 | | | | 100,22 | 85,16 | 15,06 | | | | | | | | | 3,88 |
| 04.03.2020 | 24.00 | | 99,62 | 86,14 | 13,48 | 77,40 | 44,54 | 32,86 | | | | 102,34 | 86,95 | 15,39 | | | | | | | | | 3,85 |
| 05.03.2020 | 24.00 | | 101,27 | 88,06 | 13,21 | 77,35 | 45,23 | 32,12 | | | | 102,44 | 87,55 | 14,89 | | | | | | | | | 4,01 |
| 06.03.2020 | 24.00 | | 99,76 | 86,74 | 13,02 | 76,96 | 44,80 | 32,16 | | | | 103,96 | 86,61 | 17,35 | | | | | | | | | 3,80 |
| 07.03.2020 | 24.00 | | 101,24 | 85,89 | 15,35 | 77,14 | 44,31 | 32,83 | | | | 103,17 | 87,49 | 15,54 | | | | | | | | | 3,88 |
| 08.03.2020 | 24.00 | | 100,49 | 86,88 | 13,61 | 77,06 | 44,56 | 32,50 | | | | 103,94 | 87,49 | 16,45 | | | | | | | | | 3,94 |
| 09.03.2020 | 24.00 | | 101,23 | 86,71 | 14,52 | 77,00 | 44,46 | 32,54 | | | | 103,19 | 87,49 | 16,45 | | | | | | | | | 3,71 |
| 10.03.2020 | 24.00 | | 100,60 | 87,59 | 13,01 | 75,47 | 44,34 | 31,13 | | | | 103,07 | 88,10 | 14,81 | | | | | | | | | 3,61 |
| 11.03.2020 | 24.00 | | 100,57 | 87,36 | 13,21 | 74,02 | 43,87 | 30,15 | | | | 104,78 | 88,37 | 16,41 | | | | | | | | | 3,72 |
| 12.03.2020 | 24.00 | | 102,24 | 87,61 | 14,63 | 74,00 | 43,95 | 30,05 | | | | 101,94 | 85,64 | 16,30 | | | | | | | | | 3,70 |
| 13.03.2020 | 24.00 | | 99,46 | 84,92 | 14,54 | 74,12 | 43,29 | 30,83 | | | | 101,94 | 85,64 | 16,30 | | | | | | | | | 3,64 |
| 14.03.2020 | 24.00 | | 99,44 | 80,46 | 13,98 | 74,31 | 41,91 | 32,40 | | | | 96,81 | 81,18 | 15,63 | | | | | | | | | 3,64 |
| 15.03.2020 | 24.00 | | 97,26 | 80,48 | 16,78 | 74,06 | 41,59 | 32,47 | | | | 99,69 | 81,19 | 18,50 | | | | | | | | | 3,86 |
| 16.03.2020 | 24.00 | | 97,29 | 83,55 | 13,74 | 74,06 | 42,68 | 31,97 | | | | 99,76 | 84,27 | 15,49 | | | | | | | | | 3,70 |
| 17.03.2020 | 24.00 | | 98,05 | 83,73 | 14,32 | 74,25 | 42,64 | 31,61 | | | | 100,52 | 84,45 | 16,07 | | | | | | | | | 3,71 |
| 18.03.2020 | 24.00 | | 99,80 | 86,66 | 13,14 | 73,93 | 43,50 | 30,43 | | | | 102,26 | 87,38 | 14,88 | | | | | | | | | 3,64 |
| 19.03.2020 | 24.00 | | 100,39 | 86,56 | 13,83 | 73,70 | 43,48 | 30,22 | | | | 102,86 | 87,28 | 15,58 | | | | | | | | | 3,69 |
| 20.03.2020 | 24.00 | | 99,78 | 85,61 | 14,17 | 74,02 | 43,23 | 30,79 | | | | 102,27 | 86,33 | 15,94 | | | | | | | | | 3,74 |
| 21.03.2020 | 24.00 | | 98,13 | 83,33 | 14,80 | 73,97 | 42,25 | 31,72 | | | | 100,55 | 84,05 | 16,50 | | | | | | | | | 3,86 |
| 22.03.2020 | 24.00 | | 99,22 | 82,79 | 16,43 | 73,95 | 42,03 | 31,92 | | | | 101,70 | 83,51 | 18,19 | | | | | | | | | 3,86 |
| Среднее | 24.00 | | 98,37 | 84,35 | 14,02 | 76,89 | 44,01 | 32,88 | | | | 101,00 | 85,10 | 15,90 | | | | | | | | | 3,85 |
| Итого | 696,00 | | 2852,79 | 2446,14 | 406,65 | | | | | | | 2929,08 | 2467,95 | 461,13 | | | | | | | | | 111,69 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | УЛЭ | | | | Общ. Гкал | Траб. ч |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| | M1, Т | M2, Т | M3, Т | M4, Т | | |
| Дата, время | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общц. рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уилз, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 1,08 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,44 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 111,25 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц.: 461,13 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.



Ф.И.О. «ЭНЕРГОСНАБ»
 Ответственный за Учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ в Офисе управляющей
 организации «ЭНЕРГОСНАБ»
 ЧЕРТЮЖИХОВА Д.Х.