

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 13661.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 33000

Установленные приборы: ВКГ-7 № 205767
 Вышлиптер: ВКГ-7 № 205767
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Схема подключения:
 Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр.давлениг:

График: 150/70

зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные расходы (гр.сут.), Тбрут:

Qот = 0,2213
 Gот = 66,39

Qтех = 0
 Gтех = 0

Qгвс.гв = 0
 Qгвс.ср = 0
 Gгвс.гв = 0
 Gгвс.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4		
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.02.2020	24.00		103.09	103.09	0.00	75.28	48.57	26.71														2,75	
24.02.2020	24.00		101.18	101.18	0.00	75.19	48.26	26.93														2,72	
25.02.2020	24.00		101.21	101.21	0.00	75.95	48.13	27.82														2,82	
26.02.2020	24.00		101.00	101.00	0.00	78.00	48.58	29.42														2,98	
27.02.2020	24.00		100.98	100.98	0.00	79.65	49.09	30.56														3,09	
28.02.2020	24.00		100.62	100.62	0.00	79.57	48.66	30.91														3,11	
29.02.2020	24.00		100.90	100.90	0.00	79.75	48.84	30.91														3,12	
01.03.2020	24.00		102.36	102.36	0.00	79.76	49.14	30.62														3,14	
02.03.2020	24.00		104.30	104.30	0.00	79.99	49.93	30.06														3,14	
03.03.2020	24.00		103.39	103.39	0.00	78.91	49.66	29.25														3,03	
04.03.2020	24.00		103.05	103.05	0.00	75.58	48.12	27.46														2,83	
05.03.2020	24.00		103.85	103.85	0.00	75.48	48.27	27.21														2,83	
06.03.2020	24.00		103.16	103.16	0.00	75.16	48.22	26.94														2,78	
07.03.2020	24.00		102.60	102.60	0.00	75.26	48.04	27.22														2,78	
08.03.2020	24.00		103.55	103.55	0.00	75.20	48.28	26.92														2,80	
09.03.2020	24.00		103.18	103.18	0.00	75.15	48.35	26.80														2,79	
10.03.2020	24.00		103.82	103.82	0.00	73.94	47.87	26.07														2,77	
11.03.2020	24.00		103.58	103.58	0.00	72.26	47.27	24.99														2,71	
12.03.2020	24.00		103.64	103.64	0.00	72.29	47.33	24.96														2,59	
13.03.2020	24.00		102.36	102.36	0.00	72.40	47.03	25.37														2,59	
14.03.2020	24.00		99.31	99.31	0.00	72.49	46.08	26.41														2,60	
15.03.2020	24.00		99.82	99.82	0.00	72.26	45.74	26.52														2,62	
16.03.2020	24.00		101.59	101.59	0.00	72.86	46.22	26.64														2,65	
17.03.2020	24.00		101.42	101.42	0.00	72.45	46.11	26.34														2,71	
18.03.2020	24.00		103.27	103.27	0.00	72.30	46.62	25.68														2,67	
19.03.2020	24.00		102.53	102.53	0.00	72.04	46.67	25.37														2,66	
20.03.2020	24.00		101.68	101.68	0.00	72.31	46.65	25.66														2,60	
21.03.2020	24.00		100.43	100.43	0.00	72.20	45.88	26.32														2,61	
22.03.2020	24.00		100.08	100.08	0.00	72.18	45.62	26.56														2,65	
Среднее	24.00		102.14	102.14	0.00	75.03	47.70	27.33														2,79	
Итого	696,00		2961,95	2961,95	0,00																	81,02	

Показавия счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

1,08 °С
 0 час
 0 час
 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии общ,
 Объем потребленного теплоносителя Уилл изл.

81,02 Гкал
 М.куб.



Генеральный директор
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»

Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 г.
 ЧЕРТЮЩАЯ
 И.И. И.И.