

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2020

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
28588

График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТПЗ
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 9069.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
28588

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206496
Подходящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подходящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм:

Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021
Термопреобр.: КТСП-Н
КТСП-Н

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
28588

расходомер: ПРЭМ-32-D
ПРЭМ-32-D
Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
Qот.= 0,1462
Qвх.= 0
Qгвс.=M3*(h3-hвх)
Qгвс.гв.= 0
Qгвс.ср.= 0
Qгвс.м.= 0

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
28588

зимы: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
лето: Qгвс.=M3*(h3-hвх)
Qот.= 0,1462
Qвх.= 0
Qгвс.=M3*(h3-hвх)
Qгвс.гв.= 0
Qгвс.ср.= 0
Qгвс.м.= 0

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
28588

ГОТ = 43,86
Свент.= 0
Гтех.= 0
Гтех.гв.= 0
Гтех.гв.ср.= 0
Гтех.гв.м.= 0

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
28588

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|---------|---------|----|----|----|----|----|----|-----------------|------------|-------|----|---------|---------|------|-------|
| | | | M1 | M2 | dm | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dV (излив) | Удлит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| час | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | |
| 23.02.2020 | 24,00 | | 93,76 | 93,76 | 0,00 | 76,86 | 48,98 | 27,88 | | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 24.02.2020 | 24,00 | | 92,41 | 92,41 | 0,00 | 76,81 | 48,61 | 28,20 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 25.02.2020 | 24,00 | | 92,40 | 92,40 | 0,00 | 77,63 | 48,57 | 29,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 26.02.2020 | 24,00 | | 92,15 | 92,15 | 0,00 | 79,85 | 49,42 | 30,43 | | | | | | | | | | | | | | 2,81 |
| 27.02.2020 | 24,00 | | 92,04 | 92,04 | 0,00 | 81,61 | 50,10 | 31,51 | | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 28.02.2020 | 24,00 | | 91,66 | 91,66 | 0,00 | 81,52 | 49,87 | 31,65 | | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 29.02.2020 | 24,00 | | 91,83 | 91,83 | 0,00 | 81,67 | 49,82 | 31,85 | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 01.03.2020 | 24,00 | | 92,84 | 92,84 | 0,00 | 81,68 | 50,29 | 31,39 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 02.03.2020 | 24,00 | | 94,65 | 94,65 | 0,00 | 81,81 | 50,95 | 30,86 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 03.03.2020 | 24,00 | | 93,89 | 93,89 | 0,00 | 80,78 | 50,57 | 30,21 | | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 04.03.2020 | 24,00 | | 93,61 | 93,61 | 0,00 | 77,33 | 48,87 | 28,46 | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 05.03.2020 | 24,00 | | 94,40 | 94,40 | 0,00 | 77,18 | 49,21 | 27,97 | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 06.03.2020 | 24,00 | | 93,51 | 93,51 | 0,00 | 76,83 | 48,85 | 27,98 | | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 07.03.2020 | 24,00 | | 92,89 | 92,89 | 0,00 | 76,99 | 48,76 | 28,23 | | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 08.03.2020 | 24,00 | | 93,58 | 93,58 | 0,00 | 76,91 | 49,01 | 27,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 09.03.2020 | 24,00 | | 93,46 | 93,46 | 0,00 | 76,87 | 49,06 | 27,81 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 10.03.2020 | 24,00 | | 94,09 | 94,09 | 0,00 | 75,58 | 48,71 | 26,87 | | | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| 11.03.2020 | 24,00 | | 93,81 | 93,81 | 0,00 | 73,81 | 47,90 | 25,91 | | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 12.03.2020 | 23,00 | * | 89,99 | 89,99 | 0,00 | 73,72 | 47,83 | 25,89 | | | | | | | | | | | | | | 2,33 |
| 13.03.2020 | 24,00 | | 92,77 | 92,77 | 0,00 | 73,95 | 47,64 | 26,31 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 14.03.2020 | 24,00 | | 90,11 | 90,11 | 0,00 | 74,13 | 46,57 | 27,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 15.03.2020 | 24,00 | | 90,51 | 90,51 | 0,00 | 73,90 | 46,27 | 27,63 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 16.03.2020 | 24,00 | | 92,10 | 92,10 | 0,00 | 74,45 | 46,80 | 27,65 | | | | | | | | | | | | | | 2,55 |
| 17.03.2020 | 24,00 | | 92,23 | 92,23 | 0,00 | 74,06 | 46,88 | 27,18 | | | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| 18.03.2020 | 24,00 | | 93,88 | 93,88 | 0,00 | 73,82 | 47,25 | 26,57 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 19.03.2020 | 24,00 | | 93,40 | 93,40 | 0,00 | 73,57 | 47,20 | 26,37 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 20.03.2020 | 24,00 | | 92,72 | 92,72 | 0,00 | 73,93 | 47,29 | 26,64 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 21.03.2020 | 24,00 | | 91,49 | 91,49 | 0,00 | 73,89 | 46,79 | 27,10 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 22.03.2020 | 24,00 | | 91,09 | 91,09 | 0,00 | 73,90 | 46,55 | 27,35 | | | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| Среднее | 23,97 | | 92,80 | 92,80 | 0,00 | 76,73 | 48,44 | 28,29 | | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| Итого | 695,00 | | 2687,27 | 2687,27 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,06 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Тр-б, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Узел, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоносителя Узел изл.

1,08 °С
76,17 Гкал
М.куб.

1 час
1 час
0 Гкал
0,11 Гкал
куб.м



Представитель теплонаблюдающей организации
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЛ»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 ГГ
ЧЕРЮПОВОХОВА Д Х