Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 7, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8793.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23589**
график: **147/71**

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206886**

Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,1853**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.= **0,1307**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср= **0,0594**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**58,5158**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.= **23,76** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2020	24,00	*	80,21	70,48	9,73	72,42	46,52	25,90			10,68		10,68	10,93		10,93		71,98				2,53
24.02.2020	24,00		80,08	70,57	9,51	72,50	46,50	26,00			10,50		10,50	10,71		10,71		71,84				2,52
25.02.2020	24,00		80,70	70,70	10,00	74,49	47,10	27,39			10,96		10,96	11,22		11,22		74,21				2,68
26.02.2020	24,00		80,26	70,69	9,57	77,36	48,26	29,10			10,58		10,58	10,84		10,84		77,11				2,80
27.02.2020	24,00		81,09	70,68	10,41	78,48	48,64	29,84			11,37		11,37	11,67		11,67		78,09				2,93
28.02.2020	24,00		80,42	70,70	9,72	78,56	48,64	29,92			10,71		10,71	10,99		10,99		77,81				2,88
29.02.2020	24,00		81,18	70,71	10,47	78,47	48,52	29,95			11,44		11,44	11,73		11,73		78,03				2,94
01.03.2020	24,00		81,48	70,63	10,85	78,88	48,91	29,97			11,78		11,78	12,13		12,13		78,50				2,98
02.03.2020	24,00		80,38	70,81	9,57	78,70	49,33	29,37			10,52		10,52	10,79		10,79		77,89				2,84
03.03.2020	24,00		80,22	70,89	9,33	77,04	48,64	28,40			10,28		10,28	10,56		10,56		76,36				2,74
04.03.2020	24,00		80,68	70,91	9,77	73,85	47,24	26,61			10,79		10,79	11,02		11,02		72,97				2,61
05.03.2020	24,00		81,80	70,96	10,84	72,96	46,98	25,98			11,80		11,80	12,11		12,11		72,64				2,64
06.03.2020	24,00		81,29	71,08	10,21	72,53	46,82	25,71			11,14		11,14	11,41		11,41		71,91				2,57
07.03.2020	24,00		79,69	71,09	8,60	73,31	46,96	26,35			9,60		9,60	9,83		9,83		72,64				2,50
08.03.2020	24,00		80,26	70,98	9,28	72,46	46,59	25,87			10,24		10,24	10,48		10,48		71,98				2,51
09.03.2020	24,00		80,75	70,90	9,85	72,69	46,76	25,93			10,82		10,82	11,08		11,08		72,34				2,56
10.03.2020	24,00	*	80,70	70,98	9,72	71,41	46,42	24,99			10,73		10,73	10,97		10,97		70,73				2,47
11.03.2020	24,00	*	79,35	71,04	8,31	71,38	46,51	24,87			9,33		9,33	9,54		9,54		70,83				2,36
12.03.2020	24,00		80,45	70,83	9,62	70,60	46,01	24,59			10,63		10,63	10,86		10,86		70,34				2,42
13.03.2020	24,00		80,63	70,85	9,78	71,24	46,13	25,11			10,78		10,78	11,01		11,01		70,71				2,48
14.03.2020	24,00		82,34	70,59	11,75	70,39	44,90	25,49			12,68		12,68	12,99		12,99		70,26				2,63
15.03.2020	24,00	*	81,88	70,68	11,20	70,97	45,01	25,96			12,17		12,17	12,44		12,44		70,61				2,63
16.03.2020	24,00	*	81,10	71,00	10,10	70,30	44,91	25,39			11,06		11,06	11,29		11,29		69,87				2,51
17.03.2020	24,00	*	81,18	71,14	10,04	70,89	45,30	25,59			11,03		11,03	11,27		11,27		70,38				2,53
18.03.2020	24,00		80,53	71,07	9,46	70,87	45,67	25,20			10,40		10,40	10,65		10,65		70,35				2,46
19.03.2020	24,00	*	80,73	71,07	9,66	71,04	45,81	25,23			10,62		10,62	10,88		10,88		70,67				2,48
20.03.2020	24,00		81,50	71,03	10,47	70,12	45,34	24,78			11,52		11,52	11,74		11,74		69,71				2,50
21.03.2020	24,00		82,81	71,04	11,77	70,77	45,18	25,59			12,72		12,72	13,03		13,03		70,38				2,65
22.03.2020	24,00		82,31	71,12	11,19	71,11	45,18	25,93			12,12		12,12	12,43		12,43		70,76				2,64
Среднее	24,00		80,90	70,87	10,03	73,30	46,72	26,59			11,00		11,00	11,26		11,26		72,82				2,62
Итого	**696,00**		**2346,00**	**2055,22**	**290,78**						**319,00**		**319,00**	**326,60**		**326,60**						**75,99**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,89** °C **0,55** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **75,44** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **326,6** м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» № 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 03 2020 Г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л Х