

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Бабужкина ул. д. 76, лит. В

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозлезеро"

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207145

Подходящий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подходящий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Vn)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час:

Договорные расходы (гр. сут.), Гт/сут:

Договор: 9973.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УУТЗ поверены до:

Смах=

КТСЛН

КТСЛН

ТСПН

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УУТЗ: 23594

График: 150/70

зима: Q=M1*(t1-tнхв)-M2*(t2-tнхв) лето: Qгвс=M3*(t3-tнхв)
 Расчетный алгоритм: Qот= 0,307 Qгвс= 0,182
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот= 0,307 Qгвс= 0,182
 Договорные расходы (гр. сут.), Гт/сут: Gот= 92,1 Gгвс= 7,28
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020
 Qгвс= 0,073
 Gгвс= 29,2

Дата	Тм	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излива)		Уходит	T3	T4	P3	P4	
	час	т	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.02.2020	24.00	170,72	151,75	18,97	77,57	53,37	24,20	175,33	153,82	21,51												5,15	
24.02.2020	24.00	169,69	149,23	20,46	77,49	53,07	24,42	174,27	151,18	23,09												5,24	
25.02.2020	24.00	168,24	149,24	19,00	78,44	53,14	25,30	172,89	151,24	21,65												5,27	
26.02.2020	24.00	168,75	149,55	19,20	80,76	54,26	26,50	173,65	151,61	22,04												5,32	
27.02.2020	24.00	167,67	149,84	17,83	82,36	54,99	27,37	172,75	151,98	20,77												5,58	
28.02.2020	24.00	166,90	149,69	17,21	82,27	54,77	27,50	171,94	151,85	20,09												5,54	
29.02.2020	24.00	168,50	149,66	18,84	82,46	54,78	27,68	173,61	151,79	21,82												5,70	
01.03.2020	24.00	167,79	151,87	15,92	82,43	55,16	27,27	172,89	154,03	18,86												5,46	
02.03.2020	24.00	167,90	155,60	12,30	82,52	56,05	26,47	173,02	157,88	15,14												5,04	
03.03.2020	24.00	166,90	154,29	12,61	81,32	55,36	25,96	171,84	156,52	15,32												4,77	
04.03.2020	24.00	166,71	153,86	12,85	77,90	53,45	24,45	171,26	155,96	15,30												4,68	
05.03.2020	24.00	167,13	153,35	11,78	77,82	53,65	24,17	171,71	157,48	14,23												4,85	
06.03.2020	24.00	165,94	153,53	12,41	77,44	53,17	24,27	170,43	155,56	14,87												4,69	
07.03.2020	24.00	166,31	152,10	14,21	77,62	53,06	24,49	170,76	155,46	16,71												4,76	
08.03.2020	24.00	166,26	153,39	12,87	77,55	53,06	24,49	171,72	155,07	16,65												4,84	
09.03.2020	24.00	167,18	153,04	14,14	77,48	53,00	24,48	170,48	156,46	14,02												4,41	
10.03.2020	24.00	166,13	154,45	11,68	75,93	52,52	23,41	170,55	155,76	14,79												4,45	
11.03.2020	24.00	166,37	153,82	12,55	74,45	51,87	22,58	170,55	155,65	15,38												4,46	
12.03.2020	24.00	166,83	153,69	13,14	74,42	51,87	22,58	169,23	153,81	15,42												4,58	
13.03.2020	24.00	165,05	151,89	13,16	74,57	51,67	22,90	166,24	149,02	16,22												4,58	
14.03.2020	24.00	161,16	147,23	13,93	74,80	50,79	24,01	180,05	145,80	34,25												4,58	
15.03.2020	24.00	175,61	144,06	31,55	74,55	50,43	24,12	169,19	153,85	15,34												4,54	
16.03.2020	24.00	164,96	151,93	13,03	75,10	51,43	23,67	170,15	153,41	16,74												4,54	
17.03.2020	24.00	165,94	151,53	14,41	74,72	51,20	23,52	172,04	155,92	16,12												4,56	
18.03.2020	24.00	167,83	153,99	13,84	74,44	51,71	22,73	172,03	155,15	16,88												4,45	
19.03.2020	24.00	167,85	153,22	14,63	74,21	51,56	22,65	168,88	154,31	14,57												4,76	
20.03.2020	24.00	164,76	152,39	12,37	74,52	51,39	23,13	170,43	151,69	17,74												4,70	
21.03.2020	24.00	166,24	149,79	16,45	74,48	50,93	23,55	168,51	151,13	17,90												4,92	
22.03.2020	24.00	164,39	149,28	15,10	74,47	50,58	23,89	171,51	153,71	17,90												4,92	
Среднее	24,00	167,09	151,70	15,39	77,38	52,84	24,55	4976,69	4457,49	519,20												142,70	
Итого	696,00	4845,71	4399,27	446,44																			

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Траб. ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,08 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,08 °C
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 142,22 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 519,2 м.куб.



Представитель теплоснабжающей организации: **ЧЕРНОУХОВА Д.Х.**
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): **Г.У.П. № 2 ЖКС № 2**