

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2020

Телефон:

Узел учета: 28526  
Код УУТЗ: Отопление 15070

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Адрес: Бабушкина ул., д. 81, корп. 1, лит. А ИТП2  
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенное"

Источники: ТЭЦ ООО "Объединенное"  
Установленные приборы: часы и суточ. архивы в файлах:  
Вычислитель: ВКТ-7 № 207779 расходомер:  
Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-D  
Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D  
Подходящий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4)  
Подпиточный трубопровод (Vn)

Договор: 9248.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:  
Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УУТЗ поверены до: Гмпр= 30  
Гмтах= 30  
КТСП-Н  
КТСП-Н

Режим (схема):  
Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hв)-M2\*(t2-hв)  
Договорные нагрузки (Гкал/час): Оот.= 0,2384  
Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Олгт.= 71,52  
Договорные расходы (ср. сут.): Г/сут: Гвтгт.=

лето: Qгвс=(M3\*(t3-hв))  
Qгвс.= 0  
Qгвс.гвс.= 0  
Qгвс.ср.= 0  
Qгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Т1		Т2		dT	P1	P2	M3	M4	Учет ГВС (ТБ-2)		T3	T4	P3	P4	Общ Гкал
	Т1	Т2	°С	°С						М3	М4					
23.02.2020	24,00	84,95	84,95	0,00	74,80	46,73	28,07									2,39
24.02.2020	24,00	84,01	84,01	0,00	74,71	46,46	28,25									2,37
25.02.2020	24,00	82,20	82,20	0,14	75,39	46,59	28,80									2,37
26.02.2020	24,00	84,10	83,96	0,14	77,45	47,15	30,30									2,56
27.02.2020	24,00	83,44	83,30	0,14	79,25	47,56	31,69									2,65
28.02.2020	24,00	83,27	83,13	0,14	79,14	47,52	31,62									2,64
29.02.2020	24,00	83,46	83,32	0,14	79,33	47,42	31,91									2,67
01.03.2020	24,00	84,13	84,13	0,00	79,33	47,64	31,69									2,67
02.03.2020	24,00	85,96	85,96	0,00	79,54	48,35	31,19									2,68
03.03.2020	24,00	85,34	85,34	0,00	78,57	48,01	30,56									2,61
04.03.2020	24,00	85,04	85,04	0,00	75,31	46,59	28,72									2,44
05.03.2020	24,00	85,58	85,58	0,00	75,09	46,92	28,17									2,41
06.03.2020	24,00	84,81	84,81	0,00	74,78	46,68	28,10									2,38
07.03.2020	24,00	84,16	84,16	0,00	74,85	46,46	28,39									2,39
08.03.2020	24,00	84,79	84,79	0,00	74,79	46,60	28,19									2,39
09.03.2020	24,00	84,70	84,70	0,00	74,75	46,57	28,18									2,39
10.03.2020	24,00	85,30	85,14	0,16	73,63	46,41	27,22									2,33
11.03.2020	24,00	84,95	84,95	0,00	71,87	45,80	26,07									2,22
12.03.2020	24,00	84,96	84,96	0,00	71,89	45,80	26,09									2,22
13.03.2020	24,00	83,37	83,37	0,00	71,95	45,53	26,42									2,20
14.03.2020	24,00	81,61	81,61	0,00	72,05	44,58	27,47									2,24
15.03.2020	24,00	81,97	81,97	0,00	71,85	44,17	27,68									2,27
16.03.2020	24,00	83,36	83,36	0,00	72,41	44,75	27,66									2,31
17.03.2020	24,00	83,42	83,42	0,00	72,01	44,57	27,44									2,29
18.03.2020	24,00	84,85	84,85	0,00	71,87	44,93	26,94									2,28
19.03.2020	24,00	84,34	84,34	0,00	71,56	44,75	26,81									2,26
20.03.2020	24,00	83,85	83,85	0,00	71,86	44,90	26,96									2,26
21.03.2020	24,00	82,91	82,45	0,46	71,78	44,38	27,40									2,29
22.03.2020	24,00	82,32	82,32	0,00	71,78	44,22	27,56									2,27
Итого	24,00	84,04	83,99	0,05	74,61	46,14	28,47									2,39
Итого	696,00	2437,15	2435,83	1,32												69,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час  
Объем теплоносителя Узла, рассчитанный по среднему: 0 час  
Период расчета по договору: час  
Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °C  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 69,45 Гкал  
Количество потребленной тепловой энергии Общ.: М.куб.  
Объем потребленного теплоносителя Узвс изл.



ГТУП «ТЭК СПб» Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГИ ОБЪЕКТ»  
Отчет принят 26.03.2020 г.  
Представитель теплоснабжающей организации  
ЧЕРНОКОХОДОВА И.А.  
График: 15070