

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Бабужкина ул. д. 99, лит. И

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Общественное"

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: БК7-7 № 205811

Подключающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час:

Договорные расходы (ср. сут.): т/сут:

Договор: 9005.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения: УУТЗ поверены до:

Приборы УУТЗ поверены до:

Гитп=

0,067

0,067

0,027

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УУТЗ: 23598

График: 150/70

зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)

Qот= 0,256

Qот= 0

Qот= 76,8

лето: Qгвс=M3\*(t3-tхв)

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0,1078

Qгвс.ср= 0,049

Qгвс.ср= 19,6

Qгвс.ср= 19,6

Режим (схема):

Преобр. давления:

Термопреобр.:

КТСП-Н

30

30

12

КТСП-Н

КТСП-Н

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2					
23.02.2020	24,00		96,20	87,35	10,85	76,34	45,62	30,72	100,79	88,20	12,59				3,51
24.02.2020	24,00		97,38	84,79	12,59	76,31	45,20	31,11	99,95	85,60	14,35				3,60
25.02.2020	24,00		96,77	86,29	10,48	77,14	45,58	31,56	99,37	87,15	12,22				3,54
26.02.2020	24,00		96,10	86,50	9,60	79,39	46,36	33,03	98,84	87,39	11,45				3,62
27.02.2020	24,00		96,26	86,24	10,02	81,16	46,91	34,25	99,08	87,14	11,94				3,76
28.02.2020	24,00		96,03	86,10	9,93	81,08	46,75	34,33	98,84	87,00	11,84				3,91
29.02.2020	24,00		96,90	85,19	11,71	81,26	46,57	34,69	99,79	86,06	13,73				3,85
01.03.2020	24,00		97,27	86,35	10,92	81,26	46,99	34,27	100,15	87,27	12,88				3,87
02.03.2020	24,00		99,83	89,03	10,80	81,39	47,89	33,50	102,80	89,99	12,81				3,73
03.03.2020	24,00		98,76	88,54	10,22	80,32	47,53	32,79	101,62	89,49	12,13				3,46
04.03.2020	24,00		97,91	88,34	9,57	76,90	46,10	30,80	100,53	89,24	10,50				3,48
05.03.2020	24,00		98,30	89,50	8,80	76,70	46,30	30,40	100,98	88,95	12,03				3,50
06.03.2020	24,00		97,47	87,09	10,38	76,51	45,49	31,02	100,08	87,91	12,17				3,57
07.03.2020	24,00		98,33	87,86	10,47	76,38	45,63	30,75	100,98	88,75	12,23				3,35
08.03.2020	24,00		98,72	86,99	11,73	76,26	45,51	30,75	100,95	87,84	13,45				3,23
09.03.2020	24,00		98,44	86,66	9,78	74,96	45,48	29,48	100,83	89,16	11,67				3,35
10.03.2020	24,00		98,41	88,32	10,09	73,38	44,81	28,57	101,29	89,54	11,41				3,27
11.03.2020	24,00		98,22	88,72	9,50	73,41	44,90	28,51	100,62	89,57	11,05				3,34
12.03.2020	24,00		98,98	86,92	11,06	73,48	44,42	29,06	100,37	87,74	12,63				3,35
13.03.2020	24,00		94,74	83,73	11,01	73,69	43,35	30,34	97,11	84,49	12,62				3,41
14.03.2020	24,00		94,98	83,08	11,90	73,48	42,99	30,49	97,31	83,80	13,51				3,36
15.03.2020	24,00		96,49	86,29	10,20	74,06	43,88	30,18	98,90	87,07	11,83				3,43
16.03.2020	24,00		97,80	86,00	11,80	73,64	43,91	29,73	100,20	86,81	13,39				3,35
17.03.2020	24,00		99,40	88,57	10,83	73,43	44,57	28,86	101,84	89,41	12,43				3,35
18.03.2020	24,00		99,40	88,57	10,83	73,43	44,57	28,86	101,84	89,41	12,43				3,37
19.03.2020	24,00		99,11	87,79	11,32	73,12	44,40	28,72	100,95	87,96	12,99				3,36
20.03.2020	24,00		98,56	87,12	11,44	73,44	44,73	29,69	99,12	86,30	12,82				3,40
21.03.2020	24,00		96,73	85,52	11,21	73,42	43,73	29,69	98,47	85,09	13,38				3,50
22.03.2020	24,00		96,08	84,33	11,75	73,43	43,43	30,00	100,14	87,72	12,42				101,64
Среднее	24,00		97,57	86,87	10,70	76,27	45,33	30,94	2904,20	2543,95	360,25				
Итого	696,00		2829,56	2519,29	310,27										

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время

M1, т

M2, т

M3, т

M4, т

V3, куб.м

V4, куб.м

Уп. т

Общ. Кал

Траб. ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Уисл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период, превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:

Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0 час

0 час

1,08 °С

0,34 Кал

101,3 Ккал

360,25 м.куб.



Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Представитель теплонаблюдающей организации

ЧЕТЛОВИКОВА Н.Х.

25.03.2020 г.

ЧЕТЛОВИКОВА Н.Х.

25.03.2020 г.

ЧЕТЛОВИКОВА Н.Х.