

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 1, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Договор: 8713.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23532

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207226
 Вычислитель: Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 147/71

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)
 Qот = 0,305
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0
 Gот = 96,3158
 Gтеп = 0
 Gгвс ср = 0
 Gгвс м = 0

зимы: лето: Qгвс=M3*(h3-hx)

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		121.33	121.33	0.00	69.73	44.92	24.81														3.01
24.02.2020	24.00		120.91	120.91	0.00	69.84	44.71	25.13														3.04
25.02.2020	24.00		120.35	120.35	0.00	71.57	44.93	26.64														3.21
26.02.2020	24.00		120.94	120.94	0.00	74.25	45.96	28.29														3.42
27.02.2020	24.00		120.83	120.83	0.00	75.29	46.34	28.95														3.50
28.02.2020	24.00		120.60	120.60	0.00	75.47	46.20	29.27														3.53
29.02.2020	24.00		120.47	120.47	0.00	75.31	46.06	29.25														3.53
01.03.2020	24.00		121.43	121.43	0.00	75.69	46.52	29.17														3.54
02.03.2020	24.00	*	97.01	97.91	-0.90	75.11	45.85	29.26														3.54
03.03.2020	24.00		123.91	123.91	0.00	73.53	45.89	27.64														3.83
04.03.2020	24.00		121.76	121.76	0.00	71.19	44.85	26.34														3.43
05.03.2020	24.00		121.71	121.71	0.00	70.24	44.78	25.46														3.21
06.03.2020	24.00		121.73	121.73	0.00	69.88	44.69	25.19														3.10
07.03.2020	24.00		121.47	121.47	0.00	70.56	44.86	25.70														3.12
08.03.2020	24.00		121.48	121.48	0.00	69.78	44.61	25.17														3.06
09.03.2020	24.00		121.70	121.70	0.00	69.97	44.65	25.32														3.08
10.03.2020	24.00		122.47	122.47	0.00	68.88	44.38	24.50														2.97
11.03.2020	24.00		122.88	122.88	0.00	68.80	44.63	24.17														2.90
12.03.2020	24.00		121.74	121.74	0.00	68.07	44.25	23.82														2.97
13.03.2020	24.00		121.66	121.66	0.00	68.67	44.38	24.29														2.90
14.03.2020	24.00		119.51	119.51	0.00	67.71	43.04	24.67														2.96
15.03.2020	24.00		119.69	119.69	0.00	68.29	43.03	25.26														2.95
16.03.2020	24.00		120.49	120.49	0.00	67.69	42.87	24.82														3.03
17.03.2020	24.00		120.65	120.65	0.00	68.27	43.15	25.12														2.99
18.03.2020	24.00		121.95	121.95	0.00	68.31	43.73	24.58														3.03
19.03.2020	24.00		121.89	121.89	0.00	68.41	43.90	24.51														3.00
20.03.2020	24.00		120.77	120.77	0.00	67.56	43.31	24.25														2.99
21.03.2020	24.00		119.92	119.92	0.00	68.08	42.96	25.12														2.93
22.03.2020	24.00		120.04	120.04	0.00	68.39	42.97	25.42														3.01
Среднее	24.00		120.39	120.42	-0.03	70.50	44.57	25.94														3.05
Итого	696.00		3491.29	3492.19	-0.90																	3.12

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Qизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 90,49 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Qвс изл, М. куб.



Отчет подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 ФИО: [подпись]
 Дата: 28.03.2020 г.
 Подпись: [подпись]