

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизавета пр-кт, д. 11
 Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Договор: 8712.038.1
 Стрелит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23540

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут:

зимы: Q=M1*(h1-h2)+M2*(h2-h3)
 Qот = 0,2373
 Gот = 74,9368

лето: Qтеп = 0
 Gтеп = 0

Qгвс = 0
 Gгвс.ср = 0

Qгвс.сп = 0
 Gгвс.сп = 0

Qгвс.сп = 0
 Gгвс.сп = 0

Qгвс.сп = 0
 Gгвс.сп = 0

График: 147/71

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)		Учет ГВС (ТВ-2)		Учет ГВС (ТВ-2)		Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
			М1	М2	ДМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2					
23.02.2020	24.00*		103,31	103,31	0,00	72,20	62,25	9,95							1,03
24.02.2020	24,00*		95,56	95,48	0,08	72,06	61,93	10,13							0,98
25.02.2020	24,00*		113,13	113,13	0,00	75,05	63,93	11,12							1,26
26.02.2020	24,00*		122,83	122,83	0,00	78,16	66,31	11,85							1,46
27.02.2020	24,00*		111,63	111,63	0,00	78,55	66,54	12,01							1,34
28.02.2020	24,00*		114,15	114,15	0,00	78,44	66,37	12,07							1,38
29.02.2020	24,00*		93,50	93,46	0,04	78,35	66,06	12,29							1,16
01.03.2020	24,00*		99,79	99,79	0,00	78,60	66,44	12,16							1,22
02.03.2020	24,00*		115,89	115,90	-0,01	78,11	66,52	11,59							1,35
03.03.2020	24,00*		115,68	115,68	0,00	76,62	65,36	11,26							1,31
04.03.2020	24,00*		113,22	113,22	0,00	73,40	62,82	10,58							1,20
05.03.2020	24,00*		114,67	114,67	0,00	73,25	62,79	10,46							1,20
06.03.2020	24,00*		115,54	115,33	0,21	72,63	62,42	10,21							1,20
07.03.2020	24,00*		93,92	93,92	0,00	73,32	62,74	10,58							1,00
08.03.2020	24,00*		99,54	99,53	0,01	72,47	62,14	10,33							1,03
09.03.2020	24,00*		109,49	109,39	0,10	73,24	62,89	10,35							1,15
10.03.2020	24,00*		115,23	115,20	0,03	71,21	61,38	9,83							1,14
11.03.2020	24,00*		119,08	119,08	0,00	71,58	61,67	9,91							1,18
12.03.2020	24,00*		138,54	138,54	0,00	70,66	61,02	9,64							1,34
13.03.2020	24,00*		111,37	111,37	0,00	70,96	61,12	9,84							1,10
14.03.2020	24,00*		103,14	102,96	0,18	70,72	60,48	10,24							1,07
15.03.2020	24,00*		104,49	104,45	0,04	71,04	60,72	10,32							1,08
16.03.2020	24,00*		116,19	116,18	0,01	70,17	60,14	10,03							1,17
17.03.2020	24,00*		112,69	112,68	0,01	71,11	60,98	10,13							1,15
18.03.2020	24,00*		112,90	112,90	0,00	71,00	61,04	9,96							1,13
19.03.2020	24,00*		134,75	134,74	0,01	71,19	61,19	10,00							1,35
20.03.2020	24,00*		109,87	109,86	0,01	70,32	60,47	9,85							1,08
21.03.2020	24,00*		104,01	104,01	0,00	70,99	60,84	10,15							1,06
22.03.2020	24,00*		105,80	105,73	0,07	71,40	61,04	10,36							1,10
Среднее	24,00		111,03	111,00	0,03	73,34	62,74	10,59							1,18
Итого	696,00		3219,94	3219,12	0,82										34,22

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя У3пл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,89 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 34,22 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.куб.
 Объем потребленной теплоносителя У4вс изл. М.куб.



Представитель теплоснабжающей организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020
ЧЕРТОПОДОХОВА ИХ