

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 23, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 8807 038.1
 Стронт-адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Отопление
 23541

Источник: котельная 1 Невская

Часовые и суточн. архивы в файлах:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 1477/1

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207205
 Вычислитель:
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Qот = 0,2082
 Gот = 65,7474

Qтеп = 0
 Gтеп = 0

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0

Qгвс м = 0
 Gгвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (извл)		Улодпит	T3	T4	P3	P4	
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2		
23.02.2020	24.00	82.21	82.21	0.00	71.91	44.71	27.20																2.24
24.02.2020	24.00	82.28	82.28	0.00	72.04	44.73	27.31																2.25
25.02.2020	24.00	82.46	82.46	0.00	73.95	45.31	28.64																2.26
26.02.2020	24.00	82.30	82.30	0.00	76.79	48.41	30.38																2.50
27.02.2020	24.00	82.39	82.39	0.00	77.84	48.75	31.09																2.56
28.02.2020	24.00	82.40	82.40	0.00	78.05	48.71	31.34																2.59
29.02.2020	24.00	82.49	82.49	0.00	77.89	46.53	31.36																2.58
01.03.2020	24.00	82.52	82.52	0.00	78.28	46.96	31.32																2.58
02.03.2020	24.00	82.68	82.68	0.00	78.22	47.40	30.82																2.55
03.03.2020	22.00	75.87	75.87	0.00	76.64	46.73	29.91																2.55
04.03.2020	24.00	82.81	82.81	0.00	73.41	45.41	28.00																2.27
05.03.2020	24.00	83.15	83.15	0.00	72.46	45.27	27.19																2.32
06.03.2020	24.00	83.40	83.40	0.00	72.06	45.13	26.93																2.26
07.03.2020	24.00	83.22	83.22	0.00	72.85	45.24	27.61																2.25
08.03.2020	24.00	82.92	82.92	0.00	71.98	44.89	27.09																2.30
09.03.2020	24.00	82.96	82.96	0.00	72.18	44.96	27.22																2.25
10.03.2020	24.00	83.06	83.06	0.00	70.97	44.67	26.30																2.26
11.03.2020	24.00	83.14	83.14	0.00	70.91	44.81	26.10																2.19
12.03.2020	24.00	82.99	82.99	0.00	70.12	44.41	25.71																2.17
13.03.2020	24.00	82.97	82.97	0.00	70.76	44.50	26.26																2.13
14.03.2020	24.00	82.68	82.68	0.00	69.80	43.49	26.31																2.18
15.03.2020	24.00	82.81	82.81	0.00	70.49	43.60	26.89																2.18
16.03.2020	23.00	79.61	79.61	0.00	69.80	43.48	26.32																2.23
17.03.2020	24.00	83.12	83.12	0.00	70.42	43.88	26.54																2.10
18.03.2020	24.00	83.14	83.14	0.00	70.41	44.22	26.19																2.21
19.03.2020	24.00	83.15	83.15	0.00	70.54	44.30	26.24																2.18
20.03.2020	24.00	83.13	83.13	0.00	69.64	43.88	25.76																2.18
21.03.2020	24.00	83.16	83.16	0.00	70.26	43.72	26.54																2.14
22.03.2020	24.00	83.30	83.30	0.00	70.59	43.74	26.85																2.24
Среднее	23.90	82.85	82.85	0.00	72.80	45.03	27.77																2.30
Итого	693.00	2392.32	2392.32	0.00																			2.30

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

3 час
 3 час
 час

1,89 °С
 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл.

66,75 Гкал
 м. куб.



Представитель теплонаблюдающей организации
ЧЕРНОКОХОВА Д У
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 Г

ФИЛИАЛ
 «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)