

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Ивановская ул. д. 7, лит. А И П П 2

Договор: 9072.038-1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28648

Обслуживающая организация:
 ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Телефон:

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 202208 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202208 расходомер: Smln=

Приборы УТЭ поверены до: Smax=

Термопреобр.: Smax=

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Подключающий ГВС (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)

зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Qот.= 0,8841 Qвент.= 0 Qтех.= 0
 Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.м= 0

лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.м= 0

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот.= 0,8841
 Qвент.= 0
 Qтех.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020
 Sвент.= 0 Sтех.= 0

Учет ГВС (ТВ-2)
 Уплотнит M3 °C T3 °C T4 °C P3 кг/см2 P4 кг/см2 Qобщ ккал

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ ккал			
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Uплотнит M3		
23.02.2020	24.00		68.35	68.35	0.00	76.73	42.63	34.10												2.33
24.02.2020	24.00		67.02	67.02	0.00	76.66	41.90	34.76												2.33
25.02.2020	24.00		67.05	67.05	0.00	77.50	41.93	35.57												2.39
26.02.2020	24.00		66.88	66.88	0.00	79.71	42.60	37.11												2.48
27.02.2020	24.00		66.83	66.83	0.00	81.42	43.05	38.37												2.57
28.02.2020	24.00		66.62	66.62	0.00	81.31	42.78	38.53												2.57
29.02.2020	24.00		66.76	66.76	0.00	81.47	42.58	38.89												2.60
01.03.2020	24.00		67.67	67.67	0.00	81.46	43.20	38.26												2.59
02.03.2020	24.00		68.89	68.89	0.00	81.60	43.85	37.75												2.62
03.03.2020	24.00		68.39	68.39	0.13	80.49	43.54	36.95												2.53
04.03.2020	10.00		28.37	28.37	0.00	77.46	42.44	35.02												1.00
05.03.2020	24.00		68.87	68.75	0.12	76.98	42.55	34.43												2.38
06.03.2020	24.00		68.21	68.09	0.12	76.62	42.32	34.30												2.35
07.03.2020	24.00		67.68	67.68	0.00	76.77	42.25	34.52												2.34
08.03.2020	24.00		68.35	68.35	0.00	76.68	42.44	34.24												2.34
09.03.2020	24.00		68.05	68.05	0.00	76.64	42.56	34.08												2.32
10.03.2020	24.00		68.66	68.66	0.00	75.27	42.58	32.69												2.24
11.03.2020	24.00		68.51	68.51	0.00	73.63	42.03	31.60												2.16
12.03.2020	24.00		68.56	68.56	0.00	73.62	41.88	31.74												2.18
13.03.2020	23.00	*	64.78	64.78	0.00	73.74	41.33	32.41												2.10
14.03.2020	24.00		65.49	65.49	0.00	73.97	40.32	33.65												2.21
15.03.2020	24.00		65.94	65.94	0.12	73.73	40.17	33.56												2.22
16.03.2020	24.00		67.01	67.01	0.00	74.32	40.66	33.66												2.26
17.03.2020	16.00	*	44.44	44.44	0.00	73.37	40.41	32.96												1.46
18.03.2020	24.00		68.53	68.53	0.00	73.66	41.31	32.35												2.22
19.03.2020	24.00		68.07	68.07	0.00	73.40	41.14	32.26												2.20
20.03.2020	24.00		67.56	67.44	0.12	73.72	41.20	32.52												2.20
21.03.2020	24.00		66.61	66.61	0.00	73.66	40.63	33.05												2.20
22.03.2020	24.00		66.51	66.51	0.00	73.66	40.45	33.21												2.21
Среднее	23.21		67.57	67.53	0.03	76.53	41.96	34.57												2.34
Итого	673.00		1894.66	1893.78	0.88															65.60

Показанная счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время				Граб. ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	

Отв. Фейнберг за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСЛУЖ»

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узл., рассчитанный по среднему
 Период расчета по Договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоснабителя Узлв изл.

23 час
 23 час
 2,25 Гкал
 0 Гкал
 67,85 Гкал
 М.куб.



Представитель теплоснабляющей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 г
 ЧЕРТЮЖИЦОВА ДХ