

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 8/7/7, лит. В ИТП1

Договор: 13660.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Отопление
 32986

Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 15070

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205557
 Подводящий трубопровод (М1) ПРСМ-40-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРСМ-40-D
 Подводящий ГВС (М3)
 Лиригуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

См1п= 0,3
 Смах= 45
 КТСГ-Н
 КТСГ-Н

Режим (схема):
 Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки (ср час): Qот.= 0,3932
 Договорные нагрузки (ср час): Qлет.= 0
 Договорные расходы (ср сут.): T/сут.: Gот.= 117,96
 Gлет.= 0

Qтеп.гв.= 0
 Qтеп.гв.ср= 0
 Gтеп.гв.= 0
 Gтеп.гв.ср= 0

Qтеп.гв.= 0
 Qтеп.ср.= 0
 Gтеп.гв.= 0
 Gтеп.ср.= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Кал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4	
час	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Кал	
23.02.2020	24.00		144,59	144,59	0,00	75,61	44,17	31,44															4,55
24.02.2020	24.00		142,54	142,54	0,00	75,53	43,81	31,72															4,52
25.02.2020	24.00		142,40	142,40	0,00	76,32	43,89	32,43															4,62
26.02.2020	24.00		141,90	141,90	0,00	78,43	44,43	34,00															4,83
27.02.2020	24.00	*	102,13	102,16	-0,03	79,73	42,79	36,94															3,77
28.02.2020	24.00		130,95	130,95	0,00	80,06	43,36	36,70															4,81
29.02.2020	24.00		131,46	131,46	0,00	80,23	43,50	36,73															4,83
01.03.2020	24.00		132,95	132,95	0,00	80,23	43,94	36,29															4,83
02.03.2020	24.00		135,96	135,96	0,00	80,43	44,73	35,70															4,86
03.03.2020	24.00		134,95	134,95	0,00	79,38	44,40	34,98															4,72
04.03.2020	24.00		134,23	134,23	0,00	76,05	43,08	32,97															4,42
05.03.2020	24.00		135,77	135,77	0,00	75,90	43,41	32,49															4,41
06.03.2020	24.00		134,15	134,15	0,00	75,57	43,11	32,46															4,38
07.03.2020	24.00		133,17	133,17	0,00	75,68	42,80	32,88															4,38
08.03.2020	24.00		134,41	134,41	0,00	75,62	43,07	32,55															4,35
09.03.2020	24.00		133,97	133,97	0,00	75,56	43,12	32,44															4,25
10.03.2020	24.00		135,13	135,13	0,00	74,32	42,88	31,44															4,08
11.03.2020	24.00		134,89	134,89	0,00	72,61	42,35	30,26															4,10
12.03.2020	24.00		134,98	134,98	0,00	72,64	42,28	30,36															4,10
13.03.2020	24.00		133,43	133,43	0,00	72,74	42,04	30,70															4,12
14.03.2020	24.00		129,81	129,81	0,00	72,87	41,19	31,68															4,14
15.03.2020	24.00		130,32	130,32	0,00	72,64	40,89	31,75															4,22
16.03.2020	24.00		132,54	132,54	0,00	73,23	41,37	31,86															4,17
17.03.2020	24.00		132,64	132,64	0,00	72,81	41,37	31,44															4,16
18.03.2020	24.00		134,96	134,96	0,00	72,65	41,84	30,81															4,10
19.03.2020	24.00		134,13	134,13	0,00	72,37	41,81	30,56															4,12
20.03.2020	24.00		133,34	133,34	0,00	72,67	41,79	30,88															4,14
21.03.2020	24.00		131,81	131,81	0,00	72,60	41,23	31,37															4,14
22.03.2020	24.00		131,14	131,14	0,00	72,60	41,00	31,60															4,36
Среднее	24.00		133,61	133,61	0,00	75,42	42,75	32,67															4,36
Итого	696,00		3874,65	3874,68	-0,03																		126,48

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Общ. Кал	Траб, ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т		

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t: 0 Кал
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Кал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 126,48 Кал
 Объем потребленного теплоносителя Увлс изл.: м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИПОВ А.С. «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
 Представитель теплопоставляющей организации
 ОУЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 г.
 ЧЕРТЮКОВА Д.А.