

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Караваяевская ул, д. 25, корп. 3 ИТП2
 Договор: 6641.038.1
 Телефон: 24443
 Узел учета: 24443
 Отопление: 95/70

Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Караваяевская (ЦТП: Караваяевская Д.31.к.2)
 Источник: ТЭЦ-22 Караваяевская (ЦТП: Караваяевская Д.31.к.2)
 Режим (схема): Преобр Давления:

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: Smln=
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205763
 Приборы УЛТЗ поверены до: Smln=
 Подписанный трубопровод (Ул) Подписанный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Ул) Подпиточный ГВС (М3)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М2)
 Термопреобр.: Преобр Давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки (гр.Час): Qот.= 0,219 Отех.= 0 Огвс.= 0
 Договорные нагрузки (сп.Час): Гкал/час: Огвс.ср= 0
 Договорные расходы (сп.СГ.): т.СГ.: Гот.= 210.24 Огвс.ср= 0
 Огвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплдпит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
	Час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		101.93	101.93	0.00	52.48	42.31	10.17															1.04
24.02.2020	24.00		102.04	102.04	0.00	51.97	42.02	9.95															1.02
25.02.2020	24.00		104.37	104.37	0.00	51.83	41.85	9.98															1.04
26.02.2020	24.00		105.05	105.05	0.00	54.10	43.36	10.74															1.13
27.02.2020	24.00		104.91	104.91	0.00	54.83	43.84	10.99															1.15
28.02.2020	24.00		104.33	104.33	0.00	55.02	43.84	11.18															1.17
29.02.2020	24.00		104.72	104.72	0.00	54.85	43.61	11.24															1.18
01.03.2020	24.00		105.78	105.78	0.00	55.02	43.91	11.11															1.18
02.03.2020	24.00		102.76	102.76	0.00	54.92	43.91	11.01															1.13
03.03.2020	24.00		105.23	105.23	0.00	54.70	43.95	10.75															1.13
04.03.2020	24.00		104.85	104.85	0.00	53.70	43.31	10.39															1.09
05.03.2020	24.00		104.68	104.68	0.00	52.90	42.84	10.06															1.05
06.03.2020	24.00		104.35	104.35	0.00	52.79	42.63	10.16															1.06
07.03.2020	24.00		104.40	104.40	0.00	52.80	42.52	10.28															1.08
08.03.2020	24.00		104.44	104.44	0.00	53.03	42.72	10.31															1.08
09.03.2020	24.00		104.68	104.68	0.00	52.98	42.76	10.22															1.07
10.03.2020	24.00		105.31	105.31	0.00	51.75	42.12	9.63															1.01
11.03.2020	24.00		104.82	104.82	0.00	50.80	41.58	9.22															0.97
12.03.2020	24.00		105.26	105.26	0.00	50.81	41.57	9.24															0.98
13.03.2020	24.00		105.34	105.34	0.00	50.83	41.53	9.30															1.03
14.03.2020	24.00		105.10	105.10	0.00	50.94	41.14	9.80															1.05
15.03.2020	24.00		106.13	106.13	0.00	50.84	40.95	9.89															1.05
16.03.2020	24.00		106.10	106.10	0.00	50.92	41.01	9.91															1.05
17.03.2020	24.00		106.12	106.12	0.00	50.90	41.05	9.85															1.05
18.03.2020	24.00		106.15	106.15	0.00	50.90	41.26	9.64															1.01
19.03.2020	24.00		105.35	105.35	0.00	50.90	41.29	9.61															1.03
20.03.2020	24.00		104.70	104.70	0.00	50.90	41.32	9.58															0.96
21.03.2020	24.00		105.92	105.92	0.00	50.99	41.16	9.83															1.04
22.03.2020	24.00		106.06	106.06	0.00	50.97	41.14	9.83															1.04
Среднее	24.00		104.86	104.86	0.00	52.43	42.29	10.13															1.06
Итого	696.00		3040.88	3040.88	0.00																		30.79

Показания счетчиков на момент снятия данных:		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, т	Общ, Гкал	Траб, ч
Дата, время										

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ, 30.79 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узл изл, М.кВт.



Филиал «ТЭЦ» ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 Отчет принят 25.03.2020 г.
 ЧЕРТЮЖИХОВА И.Х.