

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Карлаваевская ул. д. 41, корп. 2, лит. А ИТП

Договор: 6653.038.1
 Стрелит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 58480

Источники: ТЭЦ-22 Карлаваевская (ИТП), Карлаваевская д.31к.2

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:

См1=

16.11.2022

Режим (схема):

ОП: А3:

Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807714

См1=

119.6

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Подключающий трубопровод (М1)

См1=

119.6

Валет ТПС

СДВ-И-1,60

Обратный трубопровод (М2)

См1=

119.6

Валет ТПС

Подключающий ГВС (М3)

См1=

119.6

Валет ТПС

Циркуляционный ГВС (М4)

См1=

119.6

Валет ТПС

Подключающий трубопровод (Лп)

См1=

119.6

Валет ТПС

Расчетный алгоритм:

См1=

119.6

Валет ТПС

Договорные нагрузки, Гкал/час:

См1=

119.6

Валет ТПС

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

См1=

119.6

Валет ТПС

Договорные расходы (ср. сут.), Гб/сут.:

См1=

119.6

Валет ТПС

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ							
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	дV (излив)		Уполит	Т3	Т4	Р3	Р4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал		
23.02.2020	24.00		439.37	439.37	0.00	52.66	45.78	6.88	4.00	3.80													3.02	
24.02.2020	24.00		439.56	439.56	0.00	52.16	45.47	6.69	4.00	3.80													2.93	
25.02.2020	24.00		439.40	439.40	0.00	52.00	45.23	6.77	4.00	3.80													2.97	
26.02.2020	24.00		439.30	439.30	0.00	54.28	46.88	7.40	4.00	3.80													3.25	
27.02.2020	24.00		439.17	439.17	0.00	55.03	47.44	7.59	4.00	3.80													3.33	
28.02.2020	24.00		439.72	439.72	0.00	55.22	47.55	7.67	4.00	3.80													3.37	
29.02.2020	24.00		440.91	440.91	0.00	55.06	47.42	7.64	4.00	3.80													3.36	
01.03.2020	23.98		442.21	442.21	0.00	55.22	47.61	7.61	4.00	3.80													3.23	
02.03.2020	23.27*		429.49	429.91	-0.42	55.02	47.50	7.52	3.90	3.80													3.25	
03.03.2020	24.00		442.03	442.03	0.00	54.89	47.54	7.35	3.90	3.80													3.12	
04.03.2020	24.00		441.25	441.25	0.00	53.90	46.82	7.08	4.00	3.80													3.01	
05.03.2020	24.00		440.80	440.80	0.00	53.09	46.27	6.82	4.00	3.80													3.02	
06.03.2020	24.00		439.70	439.70	0.00	52.96	46.09	6.87	4.00	3.80													3.07	
07.03.2020	24.00		439.52	439.52	0.00	52.97	45.97	7.00	4.00	3.80													3.10	
08.03.2020	24.00		439.63	439.63	0.00	53.21	46.16	7.05	4.00	3.80													3.09	
09.03.2020	24.00		440.17	440.17	0.00	53.17	46.15	7.02	4.00	3.80													3.09	
10.03.2020	24.00		441.41	441.41	0.00	51.93	45.36	6.57	4.00	3.80													2.77	
11.03.2020	24.00		441.75	441.75	0.00	50.97	44.69	6.28	3.90	3.80													2.89	
12.03.2020	24.00		442.65	442.65	0.00	50.98	44.69	6.29	3.90	3.80													2.78	
13.03.2020	24.00		442.50	442.50	0.00	51.01	44.64	6.37	3.90	3.80													2.81	
14.03.2020	24.00		442.74	442.74	0.00	51.11	44.52	6.59	3.90	3.80													2.91	
15.03.2020	24.00		442.99	442.99	0.00	51.00	44.34	6.66	3.90	3.80													2.95	
16.03.2020	24.00		442.62	442.62	0.00	51.08	44.43	6.65	3.90	3.80													2.94	
17.03.2020	24.00		442.79	442.80	-0.01	51.06	44.45	6.61	3.90	3.80													2.92	
18.03.2020	24.00		443.43	443.43	0.00	51.05	44.58	6.47	3.90	3.80													2.86	
19.03.2020	24.00		443.37	443.37	0.00	51.03	44.61	6.42	3.90	3.80													2.84	
20.03.2020	24.00		443.56	443.56	0.00	51.02	44.59	6.43	3.90	3.80													2.85	
21.03.2020	24.00		443.12	443.12	0.00	51.12	44.50	6.62	3.90	3.80													2.93	
22.03.2020	24.00		443.40	443.40	0.00	51.11	44.43	6.68	3.90	3.80													2.96	
Среднее	23.97		441.46	441.48	-0.01	52.60	45.71	6.88	3.95	3.80													3.03	
Итого	695.25		12788.60	12789.00	-0.43																			87.89

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:		Учет ГВС (ТВ-2)		Общ, Гкал	Траб, ч
	М1, Т	М2, Т	В3, куб.м	В4, куб.м		
23.03.2020	147730	147666.00				24.00

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему: 0.75 час
 Объем теплоносителя Уилз, рассчитанный по среднему: 0.75 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12: 1 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0.09 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии общ. 87.98 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уилз изл. м.куб.



Филиал «ИТЭС № 5»
 Ответственный за учет тепловой энергии (абонента)
 О Т Ч Т Представитель теплонаблюдающей организации
 ЧЕРТЮЖИХОВА Д К 2020 г