

Адрес: Санкт-Петербург, Кавказская 41-3 / СЦО
 Объект: Стрелит Адрес: Кавказская 41-3
 Организация: ООО "Индрахит Монтаж"
 Схема подключения: Двухтрубная
 Тип: ГРС = 1

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807697
 Подомытр (M1): расходомер: ЭКСВ-440
 Обмотч.тр.(M2): расходомер: ЭКСВ-440
 Тр-д. ГС(М3): расходомер: ГИП-1
 Тр ширк. ГС(М4): расходомер: ГИП-1
 Тр.домытр (M5): расходомер: ГИП-1

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.): ГГут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период: 23.02.2020 - 23.03.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общее теплопотр-е						
			M1	M2	дм	T1	T2	дТ	P1	P2	Qотопл	M3	M4	дм	U3	U4	дU3	U4	T3	T4	Qвс.общ.	Гкал		Гкал	Гкал				
23.02.20	24.00	-	368,7	365,072	3,63	51,07	44,1	6,97	0,396	0,381	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	
24.02.20	24.00	-	368,489	364,874	3,61	51,09	44,15	6,94	0,396	0,382	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	
25.02.20	24.00	-	368,685	365,06	3,63	50,99	44,23	6,76	0,396	0,381	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	
26.02.20	24.00	-	368,662	365,023	3,64	51,0	44,24	6,76	0,396	0,381	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	
27.02.20	24.00	-	368,726	365,094	3,63	51,02	44,19	6,83	0,396	0,381	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	
28.02.20	24.00	-	368,308	364,665	3,64	51,03	44,07	6,96	0,396	0,382	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	
29.02.20	24.00	-	368,117	364,428	3,69	51,05	44,06	6,99	0,396	0,382	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	
01.03.20	24.00	-	368,381	364,701	3,68	50,97	43,97	7,00	0,396	0,382	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	
02.03.20	24.00	-	368,207	364,521	3,69	51,07	44,14	6,93	0,396	0,382	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
03.03.20	24.00	-	367,982	364,334	3,65	50,97	44,27	6,70	0,396	0,382	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	
04.03.20	24.00	-	368,121	364,492	3,63	50,95	44,28	6,67	0,396	0,382	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	
05.03.20	24.00	-	367,386	363,765	3,62	50,93	44,27	6,66	0,396	0,383	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	
06.03.20	24.00	-	367,208	363,571	3,64	51,89	44,94	6,95	0,398	0,384	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	
07.03.20	24.00	-	366,078	362,433	3,64	53,12	45,78	7,34	0,399	0,385	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	
08.03.20	24.00	-	365,661	362,02	3,64	53,16	45,77	7,39	0,399	0,385	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	
09.03.20	24.00	-	365,64	361,995	3,64	52,93	45,57	7,36	0,399	0,385	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	
10.03.20	24.00	-	364,058	360,405	3,65	52,91	45,6	7,31	0,399	0,385	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	
11.03.20	24.00	-	366,285	362,565	3,72	53,04	45,76	7,28	0,398	0,384	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	
12.03.20	24.00	-	366,653	362,924	3,73	53,85	46,35	7,50	0,398	0,384	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	
13.03.20	24.00	-	367,307	363,575	3,73	54,84	47,04	7,80	0,397	0,383	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	
14.03.20	24.00	-	356,868	350,407	6,46	54,97	47,01	7,96	0,393	0,379	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	
15.03.20	24.00	-	367,526	363,772	3,75	55,01	47,11	8,06	0,398	0,384	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	
16.03.20	24.00	-	366,45	362,702	3,75	55,01	46,95	8,06	0,399	0,385	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	
17.03.20	24.00	-	365,47	361,734	3,74	55,17	47,09	8,08	0,399	0,386	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	
18.03.20	24.00	-	365,015	361,28	3,74	54,98	46,98	8,00	0,4	0,386	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	
19.03.20	24.00	-	365,111	361,357	3,75	54,23	46,43	7,80	0,4	0,386	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	
20.03.20	24.00	-	365,226	361,47	3,76	51,96	44,79	7,17	0,4	0,386	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	
21.03.20	24.00	-	365,42	361,631	3,79	52,12	45,04	7,08	0,4	0,386	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	
22.03.20	24.00	-	365,181	361,407	3,77	52,62	45,38	7,24	0,4	0,386	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	
Среднее	24.00	-	366,58	362,80	3,78	-	-	-	-	-	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83	
Итого	744,00	-	10630,92	10521,27	109,64	-	-	-	-	-	82,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,14	

Показания счетчиков на момент снятия данных: _____

Дата, время: _____

М1(Т) М2(Т) М3(Т) М4(Т) У3(М3) У4(М3) Q.СЦО (Гкал) Q.ГВС (Гкал) Требо- _____

Количество тепловой энергии: Общ., рассчитанное по среднему: _____

Объем потребленного теплоносителя / Гкал изл., рассчитанный по среднему: _____

Период расчета по договору: _____

Период превышения 1%: _____

Корректировка на температуру холодной воды: _____

Итого по приборам учета (с учетом корректировки): _____

Объем потребленного теплоносителя / Гкал изл.: _____

1 °C = 0,00 Гкал/ч.
 82,14 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____

Представитель теплопоставляющей организации: _____

