

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Кибальчича ул, д. 12, корп. 1

Договор: 9099.036.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 9856

Источники: ТЭЦ ООО "Обуковозэнерго"

Схема подключения:

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и строчн. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):

Вычислитель: СИТ943 № 6075
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Подпиточный трубопровод (М4)

расходомер:
 ПРСМ-32-D
 ЭРСВ-4401-40
 ПРСМ-20-D

Термопреобр.:
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 ТП1-15-2

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qгвс = 0,07

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут.:

Qот. = 0,335
 Got. = 100,5

Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0

Qгвс ср = 0,07
 Gгвс ср = 28

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТЭ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплнит	T3	T4	P3	P4	
	Час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2			
23.02.2020	24.00	*	105,54	84,56	20,98	75,52	48,22	27,30	19,99	21,47	19,99	20,52	20,52	20,52	20,52	75,69	75,69					3,90	
24.02.2020	24.00	*	105,36	82,94	22,42	75,44	47,90	27,54	21,47	20,81	21,47	22,03	22,03	22,03	22,03	75,56	75,56					3,98	
25.02.2020	24.00	*	85,40	73,33	12,07	75,16	46,84	28,32	20,81	21,27	20,81	21,27	21,27	21,27	21,27	78,71	78,71					2,99	
26.02.2020	24.00	*	104,08	85,21	18,87	78,30	49,72	28,58	17,60	18,09	17,60	18,09	18,09	18,09	18,09	80,32	80,32					3,92	
27.02.2020	24.00	*	107,13	84,88	22,25	80,10	50,66	29,44	21,05	21,66	21,05	21,66	21,66	21,66	21,66	80,18	80,18					4,29	
28.02.2020	24.00	*	104,81	85,01	19,80	80,02	50,57	29,45	18,59	19,13	18,59	19,13	19,13	19,13	19,13	80,28	80,28					4,09	
29.02.2020	24.00	*	106,59	84,75	21,84	80,20	50,59	29,61	20,66	21,26	20,66	21,26	21,26	21,26	21,26	80,35	80,35					4,27	
01.03.2020	24.00	*	105,57	85,56	20,01	80,20	50,81	29,39	18,79	19,07	18,79	19,33	19,33	19,33	19,33	80,28	80,28					4,13	
02.03.2020	24.00	*	108,04	87,79	20,25	80,45	51,64	28,81	19,07	19,63	19,07	19,63	19,63	19,63	19,63	80,57	80,57					4,17	
03.03.2020	24.00	*	106,88	87,46	19,42	79,39	51,02	28,37	18,16	18,26	18,16	18,67	18,67	18,67	18,67	79,35	79,35					4,03	
04.03.2020	24.00	*	107,19	87,63	19,56	76,02	49,53	26,49	18,26	18,74	18,26	18,74	18,74	18,74	18,74	76,04	76,04					3,81	
05.03.2020	24.00	*	107,04	88,80	18,24	75,84	49,84	26,00	16,84	17,28	16,84	17,28	17,28	17,28	17,28	75,74	75,74					3,70	
06.03.2020	24.00	*	110,30	88,33	21,97	75,52	49,34	26,18	20,69	21,23	20,69	21,23	21,23	21,23	21,23	75,59	75,59					3,98	
07.03.2020	24.00	*	108,23	87,50	20,73	75,55	48,91	26,64	19,46	19,97	19,46	19,97	19,97	19,97	19,97	75,67	75,67					3,87	
08.03.2020	24.00	*	108,96	88,51	20,45	75,50	49,25	26,25	19,27	19,77	19,27	19,77	19,77	19,77	19,77	75,59	75,59					3,73	
09.03.2020	24.00	*	110,79	87,95	22,84	75,50	49,26	26,24	18,66	19,13	18,66	19,13	19,13	19,13	19,13	74,22	74,22					3,69	
10.03.2020	24.00	*	108,75	88,67	19,97	72,55	48,17	25,28	19,62	20,10	19,62	20,10	20,10	20,10	20,10	72,87	72,87					3,58	
11.03.2020	24.00	*	109,70	88,78	19,97	72,58	47,98	24,38	17,65	18,08	17,65	18,08	18,08	18,08	18,08	72,85	72,85					3,66	
12.03.2020	24.00	*	108,02	88,95	19,07	72,58	47,75	24,89	18,82	19,27	18,82	19,27	19,27	19,27	19,27	73,00	73,00					3,84	
13.03.2020	24.00	*	108,08	87,92	20,16	72,64	47,75	25,95	21,12	21,64	21,12	21,64	21,64	21,64	21,64	72,86	72,86					3,90	
14.03.2020	24.00	*	107,15	84,71	22,44	72,76	46,81	25,95	21,83	22,36	21,83	22,36	22,36	22,36	22,36	73,32	73,32					3,88	
15.03.2020	24.00	*	107,70	84,59	23,11	72,52	46,27	26,25	20,94	21,46	20,94	21,46	21,46	21,46	21,46	73,04	73,04					3,72	
16.03.2020	24.00	*	108,88	86,81	22,07	73,12	47,05	26,07	19,43	19,90	19,43	19,90	19,90	19,90	19,90	72,87	72,87					3,77	
17.03.2020	24.00	*	107,19	86,56	20,63	72,74	47,15	25,59	20,35	20,85	20,35	20,85	20,85	20,85	20,85	72,68	72,68					3,75	
18.03.2020	24.00	*	109,39	87,87	21,52	72,62	47,55	25,07	20,68	21,18	20,68	21,18	21,18	21,18	21,18	72,93	72,93					3,62	
19.03.2020	24.00	*	109,21	87,36	21,85	72,31	47,53	24,91	18,68	19,13	18,68	19,13	19,13	19,13	19,13	72,63	72,63					3,79	
20.03.2020	24.00	*	106,87	86,91	19,96	72,61	47,70	24,91	20,68	21,17	20,68	21,17	21,17	21,17	21,17	72,61	72,61					3,87	
21.03.2020	24.00	*	107,40	85,52	21,88	72,48	46,95	25,33	22,22	22,76	22,22	22,76	22,76	22,76	22,76	75,24	75,24					3,86	
22.03.2020	24.00	*	107,95	84,69	23,26	72,50	46,82	25,68	19,76	20,27	19,76	20,27	20,27	20,27	20,27	75,24	75,24					3,86	
Среднее	24.00	*	106,83	86,19	20,64	75,33	48,65	26,68	573,07	573,07	573,07	587,86	587,86	587,86	587,86							111,86	
Итого	696,00		3098,20	2499,55	598,65																		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл. т	Общ., Гкал	Траб., ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

0 час

Куб.м

Объем теплоснабжения Уплд, рассчитанный по среднему

0 час

Куб.м

0 час

Куб.м

Период превышения t2:

1,08 °C

0,65 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

1,11,21 Гкал

587,86 м.куб.

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

1,11,21 Гкал

587,86 м.куб.

Количество потребленной тепловой энергии Общд:

1,11,21 Гкал

587,86 м.куб.

Общд

9856

График: 150/70



ФИЛИЯ ТЭЦ «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Представитель Теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ ПРИНАТ 25.03.2020 Г. ЧЕРНОГОЛОВОВА Д.Х.