

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер. д. 14, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9038.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23561

График: 149/70

Установленные приборы: ВКГ-Г № 253403
 Вычислитель: ВКГ-Г № 253403
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер:
 Gm1=

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:
 Gmax=

2-х трубная схема
 Термомреобр.:
 Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,245 Qвент = 0 Qстех = 0 Qгвс ср = 0,0033
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Gот = 74,4304 Gвент = 0 Gстех = 0 Qгвс ср = 0,0015
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020 Qгвс = 0,6 Гвс/м =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
23.02.2020	24.00*		119,61	119,00	0,61	73,62	48,50	25,12			0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	67,64	°C			3,04
24.02.2020	24.00*		118,84	118,46	0,38	73,83	48,39	25,44			0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	66,13	°C			3,04
25.02.2020	24.00*		117,87	117,44	0,43	75,19	48,71	26,48			0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	68,44	°C			3,14
26.02.2020	24.00*		117,55	117,23	0,32	78,13	49,89	28,24			0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	60,66	°C			3,34
27.02.2020	24.00*		116,95	116,57	0,38	79,64	50,20	29,44			0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	74,16	°C			3,46
28.02.2020	24.00*		117,60	117,30	0,30	79,71	50,37	29,34			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	71,61	°C			3,47
29.02.2020	24.00*		117,36	117,12	0,24	79,46	50,16	29,30			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	66,79	°C			3,48
01.03.2020	24.00*		117,97	117,66	0,31	79,82	50,45	29,37			0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	71,82	°C			3,48
02.03.2020	24.00*		120,22	119,78	0,44	79,79	51,05	28,74			0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	76,28	°C			3,48
03.03.2020	24.00*		119,95	119,60	0,35	78,21	50,54	27,67			0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	70,30	°C			3,34
04.03.2020	24.00*		118,82	118,54	0,28	75,06	48,88	26,18			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	61,75	°C			3,13
05.03.2020	24.00*		119,54	119,17	0,37	73,81	48,55	25,26			0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	58,57	°C			3,04
06.03.2020	24.00*		119,30	118,92	0,38	73,84	48,59	25,25			0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	64,19	°C			3,03
07.03.2020	24.00*		119,26	118,88	0,38	73,71	48,42	25,29			0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	66,49	°C			3,04
08.03.2020	24.00*		119,24	118,88	0,36	73,99	48,57	25,42			0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	66,62	°C			3,05
09.03.2020	24.00*		119,32	118,83	0,49	74,04	48,58	25,46			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	58,40	°C			2,94
10.03.2020	24.00*		119,56	119,35	0,21	72,71	48,20	24,51			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	67,87	°C			2,89
11.03.2020	24.00*		120,20	119,88	0,32	71,89	48,01	23,88			0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	61,08	°C			2,84
12.03.2020	24.00*		119,34	119,16	0,18	71,63	47,88	23,75			0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	66,03	°C			2,85
13.03.2020	24.00*		118,43	118,20	0,23	71,71	47,75	23,96			0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	62,72	°C			2,91
14.03.2020	24.00*		116,69	116,42	0,27	71,61	46,79	24,82			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	61,31	°C			2,97
15.03.2020	24.00*		117,02	116,87	0,15	72,20	46,85	25,35			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	68,52	°C			2,95
16.03.2020	24.00*		117,81	117,46	0,35	71,71	46,79	24,92			0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	59,32	°C			2,97
17.03.2020	24.00*		118,14	118,00	0,14	71,89	46,89	25,00			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	67,77	°C			2,95
18.03.2020	24.00*		119,97	119,67	0,30	71,72	47,24	24,48			0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	65,78	°C			2,95
19.03.2020	24.00*		119,40	119,22	0,18	71,97	47,32	24,65			0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	69,65	°C			2,95
20.03.2020	24.00*		119,20	118,96	0,24	71,72	47,10	24,62			0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	61,55	°C			2,98
21.03.2020	24.00*		117,93	117,78	0,15	71,88	46,72	25,16			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	68,18	°C			3,01
22.03.2020	24.00*		118,25	117,87	0,38	71,96	46,66	25,30			0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	66,24	°C			3,09
Среднее	24.00		118,67	118,35	0,31	74,36	48,42	25,94			0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	66,24	°C			3,09
Итого	696,00		3441,34	3432,22	9,12						3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82					89,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ, Гкал	Треб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:

Объем теплоснабжения Узал, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по Договору: 0 час
 Период превышения t2: 0,01 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 1,23 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 89,74 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц: 3,82 М.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Узал изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



ЧЕРТОВАХОВА ДУ
 25.03.2020