

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер., д. 16, лит. В
 Договор: 9039.038.1
 Телефон: Строит. адрес: Угол учета: Общий
 Телефон: 2-х трубная схема Термопробор: Преобр. давления: Коэффициент: 23564
 График: 149/70

Источник: котельная 2 Невская
 Установка: Часовые и суточ. архивы в файлах: Gmln=
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207187
 Подключенный трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подключенный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-h2)-M2*(h2-h3)
 Договорные нагрузки (ср. час): Ккал/час: Qот = 0,3512
 Qтеп гв = 0,0089
 Qгвс ср = 0,0089
 Qгвс ср = 34,76 ГВтс.М =
 Договорные расходы (ср. сут.): ГСут: Gот = 106,694
 Gтеп гв = 0
 Gгвс ср = 3,56

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020
 Контроль ГВС (ТВ-2)
 Дата: Т1 °С Т2 °С dt °С R1 кгс/см2 R2 кгс/см2 M3 T M4 dM V3 M3 V4 dV (излив) M3 Удлит M3 T3 °С T4 °С R3 кгс/см2 R4 кгс/см2 Qобщ Ккал

Дата	Т1	Т2	dt	R1	R2	M3	M4	dM	V3	M3	V4	dV (излив)	M3	Удлит	M3	T3	T4	R3	R4	Qобщ
23.02.2020	166,09	147,75	18,34	24,92	6,80	4,90	17,69	18,12	19,91	18,12	19,91	18,12	19,91	18,12	19,91	73,36	73,48	5,03	5,17	5,03
24.02.2020	166,35	146,27	20,08	25,23	6,80	4,90	19,44	19,44	19,44	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	75,22	75,22	5,32	5,32	5,32
25.02.2020	165,15	145,51	19,64	26,43	6,80	4,90	18,82	18,82	18,82	19,31	19,31	19,31	19,31	19,31	19,31	78,11	78,11	5,64	5,64	5,64
26.02.2020	164,76	145,27	19,49	28,36	6,80	4,90	18,63	18,63	18,63	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	79,37	79,37	5,74	5,74	5,74
27.02.2020	162,63	143,69	18,94	29,51	6,80	4,90	18,23	18,23	18,23	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	79,34	79,34	5,66	5,66	5,66
28.02.2020	162,01	144,31	17,70	29,58	6,80	4,90	17,87	17,87	17,87	18,37	18,37	18,37	18,37	18,37	18,37	78,11	78,11	5,89	5,89	5,89
29.02.2020	165,54	143,60	21,94	29,25	6,80	4,90	19,94	19,94	19,94	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	79,48	79,48	5,64	5,64	5,64
01.03.2020	166,90	148,88	18,02	28,25	6,80	4,90	17,15	17,15	17,15	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	79,40	79,40	5,54	5,54	5,54
02.03.2020	166,90	148,88	18,02	28,25	6,80	4,90	17,15	17,15	17,15	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	79,40	79,40	5,54	5,54	5,54
03.03.2020	164,49	146,04	18,45	26,13	6,80	4,90	17,58	17,58	18,01	18,01	18,01	18,01	18,01	18,01	18,01	74,39	74,39	5,03	5,03	5,03
04.03.2020	166,09	148,09	18,00	25,03	6,80	4,90	17,12	17,12	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	73,53	73,53	5,18	5,18	5,18
05.03.2020	166,62	146,55	20,07	25,28	6,80	4,90	19,13	19,13	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	73,44	73,44	5,15	5,15	5,15
06.03.2020	165,96	146,29	19,67	25,35	6,80	4,90	18,81	18,81	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	73,75	73,75	5,17	5,17	5,17
07.03.2020	166,31	146,71	19,60	25,25	6,80	4,90	18,76	18,76	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	73,76	73,76	5,21	5,21	5,21
08.03.2020	166,73	146,19	20,54	24,27	6,80	4,90	19,77	19,77	20,26	20,26	20,26	20,26	20,26	20,26	20,26	72,23	72,23	4,97	4,97	4,97
09.03.2020	167,38	147,62	19,76	23,72	6,80	4,90	18,29	18,29	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	71,60	71,60	4,88	4,88	4,88
10.03.2020	166,74	148,20	18,54	24,27	6,80	4,90	18,26	18,26	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	71,39	71,39	4,91	4,91	4,91
11.03.2020	167,38	147,62	19,76	23,72	6,80	4,90	18,29	18,29	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	71,60	71,60	4,91	4,91	4,91
12.03.2020	166,48	146,36	20,12	23,73	6,80	4,90	19,35	19,35	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	71,46	71,46	4,79	4,79	4,79
13.03.2020	163,39	145,07	18,32	24,01	6,80	4,90	17,68	17,68	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	71,36	71,36	4,92	4,92	4,92
14.03.2020	160,39	140,76	19,63	25,03	6,80	4,90	18,87	18,87	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	71,98	71,98	5,22	5,22	5,22
15.03.2020	162,69	140,49	22,20	25,77	6,80	4,90	21,66	21,66	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	71,42	71,42	4,98	4,98	4,98
16.03.2020	162,05	142,76	19,29	25,07	6,80	4,90	18,82	18,82	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	71,64	71,64	5,02	5,02	5,02
17.03.2020	162,84	143,60	19,24	24,38	6,80	4,90	18,77	18,77	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	71,45	71,45	5,00	5,00	5,00
18.03.2020	166,60	146,29	20,31	24,38	6,80	4,90	19,88	19,88	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	71,75	71,75	5,06	5,06	5,06
19.03.2020	165,42	145,58	19,84	24,58	6,80	4,90	19,36	19,36	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	71,45	71,45	5,06	5,06	5,06
20.03.2020	163,27	144,81	18,46	24,58	6,80	4,90	18,05	18,05	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	71,61	71,61	5,13	5,13	5,13
21.03.2020	162,23	144,81	17,42	25,34	6,80	4,90	20,05	20,05	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	71,67	71,67	5,13	5,13	5,13
22.03.2020	163,06	142,15	20,91	25,54	6,80	4,90	20,41	20,41	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	74,06	74,06	5,21	5,21	5,21
Среднее	164,72	145,27	19,45	25,93	6,80	4,90	18,73	18,73	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	74,06	74,06	5,21	5,21	5,21
Итого	656,00	4776,89	4212,93	553,96	543,19	543,19	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	151,03	151,03	151,03	151,03	151,03

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Ккал Трэф, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vтеп изл:

1,23 °С
 150,34 Ккал
 556,73 м.куб.
 0,69 Ккал
 0 час
 0 час
 Ккал
 куб.м



И.И. Ф.И.И. ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.03.2020 Г.
 ЧЕРНОУХОВА ИХ