

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Невзоровой ул, д. 3, лит. А

Договор: 9086.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УУТЗ: 23775
 граффик: 95/70

Обслуживающая организация:

Телефон:

Телефон:

Источники: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Вычислитель: ВКТ-7 № 206893

Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема): Преобр. давления:

Подключающий ГВС (М3)

Гипс= 0,48

КТСЛ-Н

Гипс ср= 0

Циркуляционный ГВС (М4)

Гипс= 0,48

КТСЛ-Н

Гипс ср= 0

Подпиточный ГВС (М1)

Гипс= 0,48

КТСЛ-Н

Гипс ср= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Qот= 0,323

Qгвс= 0

Qгвс ср= 0

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час:

Qот= 0,323

Qгвс= 0

Qгвс ср= 0

Договорные расходы (ср. сут.): т/сут:

Qот= 310,08

Qгвс= 0

Qгвс ср= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	R1	R2	M3	M4	ΔM	M3	M4	ΔV (излив)	Удлит	T3	T4	R3	R4	Общ
Тп	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Кал	
23.02.2020	24.00		565,59	565,59	0,00	54,85	49,16	5,69	6,02	6,34	3,41										3,24	
24.02.2020	24.00		563,92	563,92	0,00	56,05	50,03	6,02	6,34	6,34	3,60											3,60
25.02.2020	24.00		565,20	565,20	0,00	57,70	51,36	6,34	6,34	6,34	3,75											3,75
26.02.2020	24.00		565,17	565,17	0,00	58,87	52,26	6,61	6,61	6,61	3,85											3,85
27.02.2020	24.00		565,99	565,99	0,00	59,79	53,02	6,77	6,77	6,77	3,82											3,82
28.02.2020	24.00		560,45	560,45	0,00	59,48	52,69	6,79	6,79	6,79	0,80											0,80
29.02.2020	5.00		115,65	115,65	0,00	59,75	52,85	6,90														
01.03.2020																						
02.03.2020																						
03.03.2020																						
04.03.2020																						
05.03.2020																						
06.03.2020																						
07.03.2020																						
08.03.2020																						
09.03.2020	13.00		319,90	319,90	0,00	55,54	49,97	5,57	5,57	5,57	1,84										1,84	
10.03.2020	24.00		586,59	586,59	0,00	55,30	49,85	5,45	5,45	5,45	3,22										3,22	
11.03.2020	24.00		581,16	581,16	0,00	54,32	48,97	5,35	5,35	5,35	3,13										3,13	
12.03.2020	24.00		576,41	576,41	0,00	54,79	49,27	5,52	5,52	5,52	3,20										3,20	
13.03.2020	24.00		574,30	574,30	0,00	54,63	48,93	5,70	5,70	5,70	3,29										3,29	
14.03.2020	24.00		575,68	575,68	0,00	54,78	48,97	5,81	5,81	5,81	3,36										3,36	
15.03.2020	24.00		577,92	577,92	0,00	55,37	49,51	5,86	5,86	5,86	3,40										3,40	
16.03.2020	24.00		581,46	581,46	0,00	55,88	50,00	5,88	5,88	5,88	3,44										3,44	
17.03.2020	24.00		583,27	583,27	0,00	55,44	49,79	5,65	5,65	5,65	3,31										3,31	
18.03.2020	24.00		585,84	585,84	0,00	55,18	49,60	5,58	5,58	5,58	3,30										3,30	
19.03.2020	24.00		583,54	583,54	0,00	55,29	49,61	5,68	5,68	5,68	3,33										3,33	
20.03.2020	24.00		579,59	579,59	0,00	55,37	49,56	5,81	5,81	5,81	3,39										3,39	
21.03.2020	24.00		579,50	579,50	0,00	55,19	49,34	5,85	5,85	5,85	3,40										3,40	
22.03.2020	24.00		575,31	575,31	0,00	56,18	50,24	5,94	5,94	5,94	3,42										3,42	
Среднее	22.50		10787,10	10787,10	0,00						64,08											64,08
Итого	450,00		10787,10	10787,10	0,00																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

М1, т

М2, т

М3, т

Дата, время

М4, т

Уз, куб.м

Уз, куб.м

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:

246 час

34,95 Ккал

246 час

Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему:

0 Ккал

0 Ккал

0 Ккал

Период превышения t2:

6,98 °С

0 Ккал

Корректировка на температуру холодной воды

99,03 Ккал

99,03 Ккал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

М.квб

М.квб

Количество потребленной тепловой энергии Общд:

М.квб

М.квб

Объем потребленного теплоснабжения Узл изл:

М.квб

М.квб



Представитель теплоснабжающей организации
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ЧЕРНОКОХОВА Д.Х.
 25.03.2020г.