

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2020

Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 23580

График: 1507/0

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ново-Александровская ул. д. 11, лит. Л

Договор: 9908.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Схема подключения: 2-х-трубная схема

Режим (схема): Преобр. давлений:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

расходомер: Гипп=
ПРЭМ-32-В1 0,067
ПРЭМ-32-В1 0,067
ПРЭМ-20-В1 0,027

Термопреобр.: КТСП-Н
ТСЛ-Н

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) лето: Qгвс=M3*(t3-hx)
Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот= 0,208 Qгвс= 0
Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот= 0,208 Qгвс= 0
Договорные расходы (ср. сут.): Тбрут: Qот= 62,4 Qгвс= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал			
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Уходлив	T3	T4	P3		P4		
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2			
23.02.2020	24.00		102.80	94.37	8.53	77.59	52.87	24.72							105.72	95.57	10.15							3.00
24.02.2020	24.00		102.68	92.79	9.89	77.52	52.60	24.92							105.46	93.99	11.47							3.02
25.02.2020	24.00		100.56	92.51	8.05	78.45	52.67	25.78							103.33	93.71	9.62							3.26
26.02.2020	24.00		101.68	92.31	9.37	80.75	53.71	27.04							104.68	93.59	11.09							3.20
27.02.2020	24.00		99.49	92.00	7.49	82.34	54.28	28.06							102.52	93.23	9.29							3.22
28.02.2020	24.00		99.31	91.84	7.47	82.26	54.00	28.26							102.33	93.04	9.29							3.42
29.02.2020	24.00		101.83	91.89	9.94	82.41	54.10	28.31							104.89	93.09	11.80							3.42
01.03.2020	24.00		103.23	93.06	10.17	82.40	54.77	27.63							106.34	94.37	11.97							3.23
02.03.2020	24.00		103.25	95.16	8.09	82.48	55.60	26.88							106.38	96.60	9.78							2.95
03.03.2020	24.00		102.17	94.19	7.98	81.30	54.89	26.41							105.19	95.54	9.65							2.95
04.03.2020	24.00		101.67	93.91	7.76	77.87	52.94	24.93							104.47	95.10	9.37							3.03
05.03.2020	24.00		103.53	94.58	8.95	77.83	53.20	24.63							106.36	95.81	10.55							2.99
06.03.2020	24.00		102.25	93.43	8.82	77.45	52.82	24.63							105.00	94.63	10.37							3.03
07.03.2020	24.00		101.59	92.33	9.26	77.63	52.57	25.06							104.37	93.53	10.84							3.07
08.03.2020	24.00		102.57	92.77	9.80	77.52	52.67	24.85							105.33	93.97	11.36							2.96
09.03.2020	24.00		101.27	92.77	8.50	77.46	52.63	24.83							104.04	93.97	10.07							2.96
10.03.2020	24.00		102.63	93.45	9.18	75.93	52.09	23.84							105.27	94.40	10.67							2.85
11.03.2020	24.00		102.69	93.20	9.49	74.43	51.43	23.00							105.73	94.43	10.87							2.74
12.03.2020	24.00		101.17	91.83	8.67	74.58	51.10	23.48							103.73	94.43	9.30							2.80
13.03.2020	24.00		100.50	91.83	8.01	74.82	49.80	23.02							103.05	93.03	10.02							2.83
14.03.2020	24.00		96.91	88.90	8.01	74.82	49.80	23.02							99.35	89.89	9.46							3.08
15.03.2020	24.00		100.59	89.13	11.46	74.55	49.57	24.98							103.10	90.14	12.96							2.92
16.03.2020	24.00		99.86	90.88	8.98	75.11	50.38	24.73							102.40	92.05	10.35							2.87
17.03.2020	24.00		99.63	91.04	8.59	74.72	50.27	24.45							102.13	92.15	9.98							2.78
18.03.2020	24.00		101.02	92.88	8.14	74.41	51.07	23.34							103.58	94.08	9.50							2.90
19.03.2020	24.00		102.50	92.36	10.14	74.24	50.98	23.26							105.08	93.56	11.52							2.76
20.03.2020	24.00		99.63	91.67	7.96	74.51	50.93	23.58							102.17	92.84	9.33							2.94
21.03.2020	24.00		99.92	90.12	9.80	74.47	50.02	24.45							102.45	91.15	11.30							2.98
22.03.2020	24.00		99.98	89.72	10.26	74.46	49.79	24.67							104.02	90.71	11.80							3.01
Среднее	24.00		101.28	92.36	8.92	77.38	52.25	25.13							104.02	93.55	10.47							87.41
Итого	656.00		2937.01	2678.32	258.69										3016.55	2712.82	303.73							

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Qобщ, Гкал	Траб. ч
	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: 0 час
Период превышения t2: 0,08 °С
Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 87,13 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 303,73 м.квб.
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.



ОТЧЕТ ПРИНЯТ в 03.03.2020 г.
Представитель управляющей организации ИХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Финдидл «ЭНЕРГОСБЫТ»