

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Март 2020

Узел учета: Общий  
Код УЛТЗ: 24495  
График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Адрес: Ново-Александровская ул., д. 21, лит. В

Договор: 9910.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:  
Режим (схема):  
Преобр. давления:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"  
Установленные приборы: ВКТ-7 № 208250  
Вычислитель: БКТ-7 № 208250  
Подводящий трубопровод (М1)  
Обратный трубопровод (М2)  
Подводящий ГВС (М3)  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подключающий трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
Приборы УЛТЗ поверены до: 20.12.2021  
Термопреобр.:  
Гмах= 45  
КТСЛ-Н  
КТСЛ-Н  
ТСП-Н  
Гмакс= 30

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
расходомер: ПРЭМ-40-В1  
ПРЭМ  
ПРЭМ  
Q=M1\*(h1-hx)-M2\*(h2-hx)  
Qот = 0,319  
Qвент = 0  
Qгвс = 0,1914  
Qгвс.ср = 0,087  
Qгвс.м = 34,8

Дата	Тп	НС	М1	М2	dlm	Т1	Т2	dt	Р1	Р2	М3	М4	dlm	У3	У4	dv(изнал)	Уводлит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Ккал

Дата	Тп	НС	М1	М2	dlm	Т1	Т2	dt	Р1	Р2	М3	М4	dlm	У3	У4	dv(изнал)	Уводлит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ	
	час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Ккал	
23.02.2020	24.00	156,41	138,19	18,22	76,33	50,63	25,70	26,05	160,50	139,87	20,63			158,14	136,73	21,41	4,97					4,95	
24.02.2020	24.00	154,09	135,13	18,96	76,22	50,17	26,05	26,82	158,14	137,17	20,97			157,84	137,17	20,67	4,97					5,04	
25.02.2020	24.00	153,71	135,53	18,18	77,10	50,28	26,82	28,09	158,05	136,49	21,56			156,64	137,32	19,32	5,27					5,29	
26.02.2020	24.00	153,72	134,84	18,88	79,29	51,20	28,09	28,93	156,64	137,32	19,32			155,98	137,55	18,43	5,27					5,20	
27.02.2020	24.00	152,18	135,57	16,61	80,88	51,95	28,93	28,91	155,98	137,55	18,43			155,95	136,54	20,41	5,37					5,37	
28.02.2020	24.00	151,54	135,83	15,71	80,79	51,88	28,91	29,20	155,95	136,54	20,41			150,08	137,63	22,45	5,50					5,50	
29.02.2020	24.00	152,51	134,83	19,64	80,98	51,78	29,20	28,72	160,08	137,63	22,45			163,31	142,04	21,27	5,29					5,41	
01.03.2020	24.00	155,52	135,88	19,64	81,01	52,29	27,88	27,39	161,67	140,20	21,47			160,39	139,41	20,98	4,99					4,99	
02.03.2020	24.00	158,65	140,18	18,47	81,15	53,27	27,88	27,39	161,67	140,20	21,47			160,39	139,41	20,98	4,99					4,99	
03.03.2020	24.00	157,15	138,39	18,76	80,01	52,62	27,39	25,90	161,56	142,73	18,83			159,97	140,34	19,63	4,85					4,85	
04.03.2020	24.00	157,15	137,73	18,52	76,69	50,79	25,90	25,47	160,11	137,11	23,00			159,97	140,34	19,63	5,10					5,10	
05.03.2020	24.00	157,36	140,97	16,39	76,60	51,28	25,47	26,06	160,11	137,11	23,00			160,67	139,37	21,30	4,98					4,98	
06.03.2020	24.00	155,89	138,65	17,24	76,21	50,74	26,06	25,76	160,11	137,11	23,00			160,67	139,37	21,30	4,98					4,98	
07.03.2020	24.00	156,01	135,49	20,52	76,37	50,51	25,76	25,76	160,47	140,79	19,68			160,41	139,11	21,30	4,65					4,65	
08.03.2020	24.00	156,54	137,71	18,83	76,20	50,44	25,76	25,76	160,65	139,62	21,03			160,65	140,16	19,76	4,58					4,58	
09.03.2020	24.00	156,51	139,15	17,36	74,78	50,18	24,60	23,70	159,92	140,16	19,76			159,92	140,16	19,76	4,59					4,59	
10.03.2020	24.00	156,83	138,00	18,83	73,29	49,59	23,70	23,70	157,70	138,05	19,65			157,70	138,05	19,65	5,00					5,00	
11.03.2020	24.00	156,83	138,00	18,83	73,29	49,59	23,70	23,70	155,56	130,15	25,41			155,56	130,15	25,41	4,69					4,69	
12.03.2020	24.00	156,10	138,54	17,56	73,25	49,49	23,76	24,22	155,95	136,24	19,71			155,95	136,24	19,71	4,66					4,66	
13.03.2020	24.00	153,95	136,47	17,48	73,35	49,13	24,22	23,37	155,95	136,24	19,71			155,95	136,24	19,71	4,69					4,69	
14.03.2020	24.00	148,69	131,06	17,63	73,49	48,12	23,37	23,37	155,95	136,24	19,71			155,95	136,24	19,71	4,69					4,69	
15.03.2020	24.00	151,81	128,78	23,03	73,26	47,56	25,21	25,21	158,79	139,45	20,34			158,79	139,45	20,34	4,66					4,66	
16.03.2020	24.00	152,18	134,73	17,45	73,44	48,52	24,92	24,15	158,79	139,45	20,34			158,79	139,45	20,34	4,66					4,66	
17.03.2020	24.00	152,81	134,59	18,22	73,44	48,52	24,92	24,15	158,79	139,45	20,34			158,79	139,45	20,34	4,66					4,66	
18.03.2020	24.00	156,00	137,87	18,13	73,22	49,07	24,15	24,08	155,85	133,61	22,24			155,85	133,61	22,24	4,78					4,78	
19.03.2020	24.00	154,92	136,57	18,35	72,99	48,91	24,08	24,08	155,85	133,61	22,24			155,85	133,61	22,24	4,91					4,91	
20.03.2020	24.00	154,59	135,29	19,30	73,24	48,84	24,40	25,08	158,60	137,68	20,92			158,60	137,68	20,92	4,94					4,94	
21.03.2020	24.00	152,14	132,17	19,97	73,17	48,09	25,08	25,56	158,60	137,68	20,92			158,60	137,68	20,92	4,94					4,94	
22.03.2020	24.00	151,71	130,16	21,55	73,17	47,59	25,56	25,56	158,60	137,68	20,92			158,60	137,68	20,92	4,94					4,94	
Среднее	24.00	154,55	136,06	18,49	76,09	50,13	25,56	25,56	459,52	399,84	606,68			459,52	399,84	606,68	143,27					143,27	
Итого	696,00		4482,07		3945,75		536,32																

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, Т	Qобщ, Ккал	Губ, ч	Губ, ч
Дата, время										

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, Гкал  
Объем потребленного теплоносителя Увлс изл, куб.м

1,08 °С  
0,58 Гкал  
0 час  
0 час  
0 час  
Гкал  
куб.м  
0,087  
0,1914  
0,087  
34,8 Гкал.м



ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020г.  
Представитель теплопоставляющей организации  
[Подпись]

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
[Подпись]