

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А

Договор: 9341.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УЛТЭ:
Общи

График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
Установленные приборы: ВКТ-7 № 206093
Вычислитель: ПРЭМ-40-В1

Схема подключения: 2-х-трубная схема
Термопреобр.: КТСП-Н
ТОП-Н

Режим (схема):
Преобр. давления:

Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер: ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-32-В1

Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки (гр час): Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:
Договорные расходы (ср сут.): Гб/сут.:

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

QOT = 0,327
QOT = 0
QOT = 0

Qгвс = 0
Qгвс ср = 0
Qгвс ср = 0

Qгвс = 0,1549
Qгвс ср = 0,0704
Qгвс ср = 28,16

Гор = 98,1
Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДИМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДИМ, У3, У4, DV(излив), Т3, Т4, Р3, Р4, Qобщ. Includes rows for dates from 23.02.2020 to 22.03.2020.

Summary table with columns: Показание счетчиков на момент снятия данных, М1, М2, М3, М4, У3, У4, Уп, Qобщ, Трав, ч. Includes 'Итого' row.

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Колличество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

1,08 °C
138,09 Гкал
457,55 м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ФИЛИН И
«ЭНЕРГОСБЫТ»

Представитель теплоснабжающей организации
ОТЧЕТ НА ДАТУ 25.03.2020 Г
ЧЕРТОПОМОЩНИК ИХ