

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул. д. 27, лит. Е
 Договор: 9340.038.1
 Телефон: 23585
 Узел учета: Общий
 Код УЛТЗ: 23585
 График: 1507/0

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"
 Договор: 9340.038.1
 Телефон: 23585

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206117
 Вычислитель: ПРЭМ
 Подводящий трубопровод (М1): ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ
 Подводящий ГВС (М3): ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,307
 Договорные нагрузки (ср час): Qот ср = 0,087
 Договорные расходы (ср сут.): Qот ср сут = 92,1

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: 20.12.2021
 Терморегистр: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: 20.12.2021
 Терморегистр: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Qот = 0,307
 Qот ср = 0,087
 Qот ср сут = 92,1

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Тип	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.				
			M1	M2	DM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	ΔV (излв)		Уплтпт	T3	T4	P3
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		129.69	104.00	25.69	77.15	45.42	31.73					133.19	104.96	28.23						5.28
24.02.2020	24.00		131.82	102.47	29.35	77.07	45.31	31.76					135.37	103.43	31.94						5.52
25.02.2020	24.00		127.78	102.48	25.30	78.01	45.41	32.60					131.28	103.47	27.81						5.32
26.02.2020	24.00		128.14	102.56	25.58	80.30	46.15	34.15					131.86	103.60	28.26						5.56
27.02.2020	24.00		126.88	102.31	24.57	81.92	46.57	35.35					130.66	103.32	27.34						5.63
28.02.2020	24.00		127.62	102.30	25.32	81.82	46.49	35.33					131.47	103.26	28.21						5.71
29.02.2020	24.00		127.64	102.33	25.31	81.97	46.43	35.54					131.47	103.31	28.16						6.01
01.03.2020	24.00		132.15	103.28	28.87	81.97	46.77	35.20					136.11	104.35	31.76						5.77
02.03.2020	24.00		131.37	105.28	26.11	82.06	47.68	34.38					135.32	106.46	28.86						5.58
03.03.2020	24.00		129.85	104.54	25.31	80.89	47.19	33.70					133.66	105.68	27.98						5.30
04.03.2020	24.00		131.32	104.60	26.72	77.49	45.77	31.72					134.87	105.62	29.25						5.39
05.03.2020	24.00		130.94	105.29	25.65	77.41	46.00	31.41					134.48	106.31	28.17						5.19
06.03.2020	24.00		128.87	103.86	25.01	76.97	45.51	31.46					132.31	104.84	27.47						5.19
07.03.2020	24.00		131.80	103.13	28.67	77.17	45.16	32.01					135.34	104.09	31.25						5.17
08.03.2020	24.00		128.11	103.95	24.16	77.09	45.35	31.74					131.53	104.91	26.62						5.58
09.03.2020	24.00		133.30	103.68	29.62	77.04	45.26	31.78					136.88	104.64	32.24						5.22
10.03.2020	24.00		131.17	104.42	26.75	75.55	44.99	30.56					134.56	105.38	29.18						5.06
11.03.2020	24.00		130.79	104.11	26.68	74.06	44.50	29.56					134.04	105.07	28.97						5.07
12.03.2020	24.00		131.20	104.31	26.89	74.03	44.52	29.51					134.45	105.27	29.18						4.98
13.03.2020	24.00		128.08	103.20	25.43	74.14	44.16	29.98					131.83	104.16	27.67						5.21
14.03.2020	24.00		128.08	100.13	27.95	74.34	43.06	31.28					131.30	101.09	30.21						5.48
15.03.2020	24.00		132.33	100.63	31.70	74.11	42.99	31.12					135.65	101.55	34.10						5.02
16.03.2020	24.00		126.72	101.95	24.77	74.67	43.63	31.04					129.92	102.91	27.01						4.99
17.03.2020	24.00		124.80	99.07	25.73	74.31	43.25	31.06					127.93	99.99	27.94						5.04
18.03.2020	24.00		127.57	100.44	27.13	74.05	43.89	30.16					130.75	101.40	29.35						4.87
19.03.2020	24.00		125.21	100.18	25.03	73.78	43.68	30.10					128.29	101.14	27.15						4.84
20.03.2020	24.00		123.72	99.41	24.31	74.08	43.54	30.54					126.79	100.37	26.42						5.01
21.03.2020	24.00		124.48	98.26	26.22	74.04	42.83	31.21					127.58	99.17	28.41						5.26
22.03.2020	24.00		127.41	97.71	28.54	74.04	42.73	31.31					130.59	98.60	31.99						5.32
Итого	696.00		3739.39	2969.86	769.53								3839.48	2998.35	841.13						154.27

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	УЛТЗ				Общ. Гкал	Траб. ч
	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т		
Дата, время						

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя УЛТЗ, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0,83 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °С
 Корректировка на прибором учета (с учетом корректировок): 153,44 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 841,13 м.куб.
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 841,13 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"
 Санкт-Петербург
 Представитель теплонаблюдающей организации
 ЧЕРТЮКОВА Д.Х.
 25.03.2020 г.