

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонт: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Ново-Александровская ул. д. 30, лит. А
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Установленные приборы: ВК7-7 № 207933
Вычислитель: ПРЭМ-40-Д
Подводящий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подводящий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (V1)
Расчетный алгоритм: зимы: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: 0,218
Договорные расходы (гр.СГТ), т.СГТ: 66,4

Часовые и суточные архивы в файлах:
расходомер: ПРЭМ-40-Д
PRЭМ-40-D
Схема подключения: 2-х-трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
Термопреобр: КТСЛН
КТСЛН
Режим (схема): Преобр. давления:
Копия:
Элпн Учета:
Код УТЭ:
График: 1507/0

Учет отопления (TB-1)
Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020
Таблица с колонками: Дата, Тип, HC, M1, M2, DM, T1, T2, dT, P1, P2, M3, M4, DM, V3, V4, dv (излив), Вводпит, T3, T4, P3, P4, Qобщ.
Итого: 696,00 | 3120,23 | 3120,23 | 0,00

Table with multiple columns for date, meter type, flow, temperature, differential pressure, and volume of heating media. Includes a summary row at the bottom.



Генеральный директор
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОСБЫТ»
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020г
ЧЕРТОВАЯ ДУ
Представитель теплоснабжающей организации