

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
24459

График: 95/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 145, лит. А

Договор: 8064.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Схема подключения: 2-х Трубная схема
Приборы УТЭ поверены до:
Снабж=

Режим (схема):
Преобр Давления:

Грипп=

Источники: котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133
Установленные приборы: ВКГ-7 № 206903
Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:

Подключающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Рисунки алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот.= 0,367
Гот.= 352,32

Qвент.= 0
Гвент.= 0

Qгвс.= 0
Ггвс. ср = 0

Qгвс.= 0
Ггвс. ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излмв)		Улодпит	T3	T4	P3
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.02.2020	24.00		345.81	345.81	0.00	51.94	44.29	7.65													2.65
24.02.2020	24.00		344.87	344.87	0.00	52.81	44.58	8.23													2.84
25.02.2020	24.00		346.17	346.17	0.00	56.44	47.19	9.25													3.21
26.02.2020	24.00		347.79	347.79	0.00	58.09	48.44	9.65													3.36
27.02.2020	24.00		346.33	346.33	0.00	58.88	49.11	9.77													3.39
28.02.2020	24.00		347.00	347.00	0.00	58.84	48.96	9.66													3.36
29.02.2020	24.00		345.44	345.44	0.00	58.14	48.53	9.61													3.33
01.03.2020	24.00		344.52	344.52	0.00	58.68	49.23	9.45													3.26
02.03.2020	24.00		344.63	344.63	0.00	57.93	48.99	8.94													3.09
03.03.2020	24.00		345.34	345.34	0.00	56.84	48.18	8.66													3.00
04.03.2020	24.00		345.42	345.42	0.00	56.29	47.80	8.49													2.94
05.03.2020	24.00		347.68	347.68	0.00	55.42	47.29	8.13													2.84
06.03.2020	22.00	*	323.88	324.20	-0.32	54.75	47.09	7.66													2.46
07.03.2020	24.00		349.73	349.73	0.00	55.65	47.41	8.24													2.89
08.03.2020	24.00		362.85	362.85	0.00	56.11	48.16	7.95													2.85
09.03.2020	24.00		362.82	362.82	0.00	55.86	47.93	7.93													2.89
10.03.2020	24.00		362.11	362.11	0.00	53.29	46.11	7.18													2.61
11.03.2020	24.00	*	189.02	194.30	-5.28	49.04	42.01	7.03													1.24
12.03.2020	24.00		423.91	423.91	0.00	52.62	45.96	6.67													2.84
13.03.2020	24.00		427.22	427.22	0.00	52.62	46.04	6.58													2.82
14.03.2020	24.00		422.66	422.66	0.00	53.26	46.40	6.86													2.91
15.03.2020	24.00		414.26	414.26	0.00	52.37	45.57	6.80													2.82
16.03.2020	24.00		408.75	408.75	0.00	52.01	45.15	6.86													2.81
17.03.2020	24.00		395.70	395.70	0.00	53.28	46.12	7.16													2.84
18.03.2020	24.00		397.07	397.07	0.00	53.79	46.62	7.17													2.86
19.03.2020	24.00		396.47	396.47	0.00	53.48	46.39	7.09													2.82
20.03.2020	24.00		371.32	371.32	-0.09	53.36	46.14	7.24													2.70
21.03.2020	24.00		401.74	401.74	0.00	53.05	45.90	7.15													2.88
22.03.2020	24.00		401.71	401.71	0.00	53.11	45.94	7.17													2.90
Среднее	23.93		365.26	365.46	-0.20	54.75	46.81	7.94													2.89
Итого	694.00		10567.20	10667.90	-5.69																83.47

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч/м
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т			
							Фидан

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 2 час
Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему: 2 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды: 0,81 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 83,71 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Узлс изл. М.куб.

Отвественный за учет тепловой энергии (от абонента) _____



ОТЧЕТ ПРИНУЖ. 25.03.2020 Г
ЧЕРНОБАХОВА ДУ

Представитель теплонаблюдательной организации _____