

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
28643

График: 95/70

2-х трубная схема

Режим (схема):
Преобр давлени:

Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до:
Smax= 120
Smin= 0,8

Термопреобр.:

Преобр давлени:

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 17, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная по адресу Качалова УЛ, Д4
Установленные приборы: Часовые и счетчи. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205595
Подключающий труборовод (М1) PRЭМ-65-D
Обратный труборовод (М2) PRЭМ-65-D
Подключающий ГВС (М3)
Циркуляционный труборовод (Уп) Циркуляционный ГВС (М4)

зимы: Q=M1*(h1-hнв)-M2*(h2-hнв)
лето: Qгвс=M3*(h3-hнв)
Расчетный алгоритм: Кал/Час: Qот.= 0,516 Qвент.= 0 Qгвс.гв= 0
Договорные нагрузки (ср час): Кал/час: Qдогов.= 495,36 Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.: Qот.гв= 0 Qгвс.ср= 0
Qгвс.м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Qобщ			
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уплотит	T3		T4	P3	P4
	час	т	т	т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Кал	
23.02.2020	24.00		214,72	214,72	0,00	58,13	43,93	14,20	4,90	3,80											3,05	
24.02.2020	24.00		215,62	215,62	0,00	58,17	43,84	14,33	4,90	3,80											3,09	
25.02.2020	24.00		297,10	297,10	0,00	58,23	46,81	11,42	4,90	3,90											3,55	
26.02.2020	24.00		362,23	362,23	0,00	58,19	48,40	9,79	4,90	3,90											3,58	
27.02.2020	24.00		362,47	362,47	0,00	58,19	48,32	9,87	4,90	3,90											3,61	
28.02.2020	24.00		362,81	362,81	0,00	58,22	48,28	9,94	4,90	3,90											3,62	
29.02.2020	24.00		362,34	362,34	0,00	58,19	48,22	9,97	4,80	3,90											3,55	
01.03.2020	24.00		361,50	361,50	0,00	58,16	48,33	9,83	4,80	3,90											3,52	
02.03.2020	24.00	*	259,70	259,75	-0,05	57,74	47,28	10,46	4,30	3,70											2,72	
03.03.2020	24.00		354,94	354,94	0,00	58,15	48,28	9,87	4,90	4,00											3,53	
04.03.2020	24.00		362,77	362,77	0,00	58,19	48,47	9,72	4,90	3,90											3,44	
05.03.2020	24.00		362,73	362,73	0,00	58,16	48,68	9,48	4,90	3,90											3,45	
06.03.2020	24.00		362,84	362,84	0,00	58,18	48,67	9,51	4,90	3,90											3,44	
07.03.2020	24.00		362,38	362,38	0,00	58,19	48,69	9,50	4,90	3,90											3,44	
08.03.2020	24.00		362,58	362,58	0,00	58,18	48,77	9,41	4,90	3,90											3,39	
09.03.2020	24.00		362,31	362,31	0,00	58,17	48,81	9,36	4,90	3,90											3,37	
10.03.2020	24.00		362,18	362,18	0,00	58,15	48,87	9,30	4,90	3,90											3,28	
11.03.2020	24.00		361,08	361,08	0,00	58,15	49,07	9,08	4,90	3,90											3,31	
12.03.2020	24.00		361,27	361,27	0,00	58,18	49,04	9,14	4,90	3,90											3,34	
13.03.2020	24.00		362,12	362,12	0,00	58,20	48,97	9,23	4,90	3,90											3,45	
14.03.2020	24.00		362,21	362,21	0,00	58,23	48,70	9,53	4,80	3,90											3,52	
15.03.2020	24.00		362,63	362,63	0,00	58,21	48,51	9,70	4,80	3,90											3,19	
16.03.2020	23.00	*	331,99	332,04	-0,05	58,16	48,54	9,62	4,70	3,90											2,11	
17.03.2020	24.00	*	197,74	197,74	0,00	58,86	48,22	10,64	3,90	3,50											3,10	
18.03.2020	23.00	*	313,56	313,56	0,00	58,11	48,23	9,88	4,60	3,80											3,57	
19.03.2020	24.00		377,38	377,38	0,00	58,20	48,75	9,45	5,10	4,00											3,50	
20.03.2020	24.00		368,33	368,33	0,00	58,18	48,70	9,48	5,10	4,20											3,52	
21.03.2020	24.00		362,67	362,67	0,00	58,12	48,41	9,71	5,20	4,30											3,52	
22.03.2020	24.00		365,08	365,08	0,00	58,11	48,46	9,65	5,30	4,30											3,36	
Среднее	23.53		339,50	339,51	0,00	58,11	48,08	10,04	4,86	3,91											3,10	
Итого	694,00		9817,28	9817,38	-0,10																	97,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:
M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Упл.т Qобщ, Кал
Дата, время

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ
Объем потребленного теплоносителя Узв изл.

0,81 °С
0 Кал
2 час
2 час
0,28 Кал
0,28 куб.м
Фирма: «ЯК С П Б»
Филиал: «ЯКР ОБЪКТ»
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплоносителя организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 г.
2020

