

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Обслуживающая организация: Обществу с ограниченной ответственностью "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 217, лит. А

Договор: 8998.038.1
Строит.адрес:

Телефон:

Узел учета: 28380
Код УТЭ:

Отопление: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Телефон:

График:

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): ОП: А32-00;

Вычислитель: ТСРВ-026М №1319029
Расходомер: ЭРСВ-440ПВ-25
Обратный трубопровод (M2): ЭРСВ-440ПВ-25
Годающий ГВС (M3):
Циркуляционный ГВС (M4):
Подпиточный трубопровод (Vп):

Приборы УТЭ поверены до: 20.09.2022
Термопробор: Вальг ТПС
Вальг ТПС: Вальг ТПС

Преобр.давления: СДВ
СДВ: СДВ

зимы: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Qот = 0,229 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = M3*(t3-tнв)
 Qдв ср = 0 Qгвс.м = 0
 Qот = 68.7 Gвент = 0 Gтех = 0 Gгвс ср = 0 Gгвс.м = 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,229 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0 Qдв ср = 0 Qгвс.м = 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 68.7 Gвент = 0 Gтех = 0 Gгвс ср = 0 Gгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ, Гкал					
		M1, t	M2, t	dM, t	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	M3, t	M4, t	dM, t	V3, м3	V4, м3	dV (излив), м3	Уплнит, м3	T3, °C		T4, °C	P3, кг/см2	P4, кг/см2		
23.02.2020	24.00	72.16	73.20	-1.04	77.67	46.81	30.86	6.90	3.60													2.18	
24.02.2020	24.00	70.87	71.89	-1.02	77.61	46.45	31.16	6.90	3.60													2.16	
25.02.2020	24.00	70.52	71.55	-1.03	78.50	46.60	31.90	6.90	3.60													2.21	
26.02.2020	24.00	70.42	71.49	-1.07	80.78	47.28	33.50	6.90	3.60													2.31	
27.02.2020	24.00	70.06	71.15	-1.09	82.50	47.88	34.62	6.80	3.60													2.38	
28.02.2020	24.00	69.90	71.00	-1.10	82.40	47.46	34.94	6.80	3.70													2.39	
29.02.2020	24.00	70.00	71.10	-1.10	82.56	47.42	35.14	6.80	3.60													2.41	
01.03.2020	24.00	71.11	72.24	-1.13	82.52	47.98	34.54	6.90	3.60													2.41	
02.03.2020	24.00	73.16	74.34	-1.18	82.58	48.90	33.68	7.00	3.50													2.41	
03.03.2020	24.00	72.39	73.55	-1.16	81.45	48.43	33.02	7.00	3.50													2.34	
04.03.2020	24.00	71.93	73.01	-1.08	77.99	46.84	31.15	6.90	3.60													2.19	
05.03.2020	24.00	72.75	73.85	-1.10	77.92	47.25	30.67	7.00	3.50													2.18	
06.03.2020	24.00	71.82	72.87	-1.05	77.55	46.82	30.73	6.90	3.50													2.16	
07.03.2020	24.00	71.03	72.07	-1.04	77.76	46.59	31.17	6.90	3.60													2.17	
08.03.2020	24.00	71.67	72.75	-1.08	77.66	46.81	30.85	6.90	3.60													2.16	
09.03.2020	24.00	71.67	72.75	-1.08	77.59	46.79	30.80	6.90	3.60													2.16	
10.03.2020	24.00	72.30	73.37	-1.07	76.12	46.52	29.60	7.00	3.60													2.09	
11.03.2020	24.00	72.16	73.21	-1.05	74.53	45.93	28.60	6.90	3.50													2.02	
12.03.2020	24.00	72.11	73.15	-1.04	74.49	45.80	28.69	6.90	3.60													2.02	
13.03.2020	24.00	70.88	71.90	-1.02	74.66	45.47	29.19	6.90	3.60													2.03	
14.03.2020	24.00	68.31	69.26	-0.95	74.92	44.24	30.68	6.70	3.70													2.06	
15.03.2020	24.00	68.60	69.56	-0.96	74.66	43.92	30.74	6.80	3.70													2.07	
16.03.2020	24.00	70.14	71.12	-0.98	75.22	44.60	30.62	6.90	3.70													2.11	
17.03.2020	24.00	70.08	71.09	-1.01	74.80	44.55	30.25	6.90	3.70													2.08	
18.03.2020	24.00	71.92	72.99	-1.07	74.50	45.00	29.50	6.90	3.60													2.08	
19.03.2020	24.00	71.48	72.55	-1.07	74.29	45.04	29.25	6.90	3.60													2.05	
20.03.2020	24.00	70.69	71.75	-1.06	74.61	45.09	29.52	6.90	3.60													2.04	
21.03.2020	24.00	69.29	70.31	-1.02	74.61	44.47	30.14	6.80	3.70													2.04	
22.03.2020	24.00	68.94	69.95	-1.01	74.61	44.38	30.23	6.80	3.70													2.04	
Итого	24.00	70.98	72.04	-1.06	77.48	46.25	31.23	6.89	3.61													2.17	
Итого	695.97		2058.36		2089.02		-30.66																62.95

Показания счетчиков на момент снятия данных:				
Дата, время	M1, t	M2, t	M3, t	M4, t

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уэлл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:

Корректировка на температуру холлодной воды
 Период превышения t2:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ.
 Объем потребленной тепловой энергии Увс изл.

1,08 °С
 0,03 час
 0,03 час
 0 Гкал
 0 Гкал
 0,03 час
 0 Гкал

1,08 °С
 0,03 час
 0,03 час
 0 Гкал
 0 Гкал

ФИЛИЯ «ЭНЕРГ»
«Энерг»
 Филия «Энерг» Филия «Энерг» Филия «Энерг»
 Филия «Энерг» Филия «Энерг» Филия «Энерг»
 Филия «Энерг» Филия «Энерг» Филия «Энерг»
 Филия «Энерг» Филия «Энерг» Филия «Энерг»



ОТЧЕТ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ЧЕЛОВЕКОВА ИХ

ЧЕЛОВЕКОВА ИХ