Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10256.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28174**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: А23-12; МП: А23-12;**

Вычислитель:	**ТСРВ-026М № 1401590**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Подающий ГВС (М3)		ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32	Взлёт ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,279**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1155**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0525**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**83,7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**21**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2020	24,00	*	93,13	83,36	9,77	73,52	46,23	27,29	7,10	2,70	8,88		8,88	9,08		9,08		69,86		4,40		3,00
24.02.2020	24,00	*	93,21	81,91	11,30	73,68	46,17	27,51	7,10	2,70	10,39		10,39	10,62		10,62		69,70		4,20		3,09
25.02.2020	24,00	*	90,47	80,10	10,37	74,47	46,30	28,17	7,10	2,70	9,45		9,45	9,66		9,66		70,61		4,40		3,04
26.02.2020	24,00	*	90,27	81,06	9,21	76,72	47,14	29,58	7,10	2,70	8,32		8,32	8,52		8,52		72,47		4,40		3,12
27.02.2020	24,00	*	90,75	81,71	9,04	78,51	47,72	30,79	7,00	2,70	8,21		8,21	8,41		8,41		74,34		4,30		3,23
28.02.2020	24,00	*	91,77	81,72	10,05	78,46	47,65	30,81	7,10	2,70	9,15		9,15	9,38		9,38		74,15		4,10		3,32
29.02.2020	24,00	*	91,02	80,77	10,25	78,57	47,62	30,95	7,10	2,70	9,29		9,29	9,51		9,51		73,98		4,30		3,31
01.03.2020	24,00	*	90,89	80,21	10,68	78,52	47,81	30,71	7,10	2,70	9,68		9,68	9,92		9,92		73,67		4,30		3,31
02.03.2020	24,00	*	91,72	81,22	10,50	78,72	48,27	30,45	7,10	2,70	9,52		9,52	9,75		9,75		74,63		4,30		3,31
03.03.2020	24,00	*	91,06	81,33	9,73	77,95	48,01	29,94	7,10	2,70	8,84		8,84	9,06		9,06		74,49		4,20		3,20
04.03.2020	24,00	*	95,02	83,14	11,88	74,59	46,66	27,93	7,10	2,70	10,94		10,94	11,19		11,19		71,65		4,40		3,21
05.03.2020	24,00	*	93,69	82,41	11,28	74,10	46,54	27,56	7,10	2,70	10,37		10,37	10,61		10,61		71,19		4,50		3,12
06.03.2020	24,00	*	91,99	81,70	10,29	73,89	46,26	27,63	7,00	2,70	9,34		9,34	9,56		9,56		71,38		4,60		3,03
07.03.2020	24,00	*	94,30	82,07	12,23	74,21	46,37	27,84	7,10	2,70	11,30		11,30	11,56		11,56		71,43		4,30		3,20
08.03.2020	24,00	*	92,36	81,12	11,24	74,20	46,51	27,69	7,10	2,70	10,26		10,26	10,50		10,50		71,71		4,50		3,09
09.03.2020	24,00	*	94,40	82,58	11,82	74,07	46,45	27,62	7,10	2,70	10,81		10,81	11,06		11,06		71,39		4,70		3,16
10.03.2020	24,00	*	94,45	82,92	11,53	72,97	46,21	26,76	7,10	2,70	10,51		10,51	10,75		10,75		71,16		4,70		3,06
11.03.2020	24,00	*	93,67	82,58	11,09	71,19	45,49	25,70	7,10	2,70	10,07		10,07	10,29		10,29		69,74		4,90		2,92
12.03.2020	24,00	*	93,54	82,42	11,12	71,06	45,30	25,76	7,10	2,70	10,10		10,10	10,33		10,33		69,25		4,90		2,92
13.03.2020	24,00	*	93,23	82,14	11,09	70,83	45,13	25,70	7,10	2,70	10,19		10,19	10,41		10,41		68,84		5,10		2,91
14.03.2020	24,00	*	93,34	82,33	11,01	71,26	44,62	26,64	7,00	2,80	10,10		10,10	10,33		10,33		69,01		4,80		2,99
15.03.2020	24,00	*	94,47	81,57	12,90	71,15	44,31	26,84	7,00	2,80	11,95		11,95	12,21		12,21		69,04		4,70		3,12
16.03.2020	24,00	*	92,06	81,55	10,51	71,55	44,32	27,23	7,10	2,70	9,52		9,52	9,74		9,74		68,83		5,20		2,98
17.03.2020	24,00	*	92,71	81,72	10,99	71,29	44,43	26,86	7,10	2,70	9,95		9,95	10,18		10,18		69,34		5,10		2,99
18.03.2020	24,00	*	92,62	82,44	10,18	71,02	44,50	26,52	7,10	2,70	9,20		9,20	9,40		9,40		69,22		5,30		2,92
19.03.2020	24,00	*	94,06	81,89	12,17	70,63	44,56	26,07	7,10	2,70	11,18		11,18	11,42		11,42		68,52		5,00		3,00
20.03.2020	24,00	*	94,94	83,04	11,90	71,22	44,85	26,37	7,10	2,70	10,93		10,93	11,17		11,17		69,66		5,00		3,05
21.03.2020	24,00	*	92,41	82,05	10,36	71,22	44,50	26,72	7,10	2,70	9,36		9,36	9,57		9,57		69,12		5,20		2,94
22.03.2020	24,00	*	94,73	82,99	11,74	71,27	44,41	26,86	7,00	2,70	10,78		10,78	11,02		11,02		69,56		4,90		3,07
Среднее	24,00		92,84	81,93	10,90	73,82	46,01	27,81	7,08	2,71	9,95		9,95	10,18		10,18		70,96		4,64		3,09
Итого	**696,00**		**2692,28**	**2376,05**	**316,23**						**288,59**		**288,59**	**295,21**		**295,21**						**89,61**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,08** °C **0,34** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **89,27** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **295,21** м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района" Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 03 2020 г. ЧЕРГОПОЛОХОВА