

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Обуховское Обороны пр-кт, д. 93

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 1 Невская

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207778

Поддатый трубопровод (M1)

Обратный трубопровод (M2)

Податый ГВС (M3)

Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: Кал/Час:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.:

Зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Лето: QГвс=M3*(h3-hвх)

Qот.= 0,327

Qвент.= 0

Qотех.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.м.= 0

Qот.= 103,263

Qвент.= 0

Qотех.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.м.= 0

Счетчикное потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (налив)		Уполнит	T3	T4	P3
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.02.2020	24.00		100.15	100.15	0.00	70.30	42.66	27.64													2.77
24.02.2020	24.00		99.80	99.80	0.00	70.42	42.46	27.96													2.79
25.02.2020	24.00		99.41	99.41	0.00	72.19	42.71	29.48													2.93
26.02.2020	24.00		99.90	99.90	0.00	74.88	43.74	31.14													3.11
27.02.2020	24.00		99.79	99.79	0.00	75.95	43.93	32.02													3.20
28.02.2020	24.00		99.57	99.57	0.00	76.16	43.96	32.20													3.21
29.02.2020	24.00		99.45	99.45	0.00	75.97	43.75	32.22													3.22
01.03.2020	24.00		100.25	100.25	0.00	76.35	44.31	17.83													1.74
02.03.2020	21.00*		53.95	55.55	-1.60	58.64	40.81	17.83													1.87
03.03.2020	24.00		59.01	59.61	-0.60	73.78	42.14	31.64													2.90
04.03.2020	24.00		99.93	99.93	0.00	71.80	42.84	28.96													2.82
05.03.2020	24.00		99.77	99.77	0.00	70.82	42.59	28.23													2.79
06.03.2020	24.00		99.93	99.93	0.00	70.45	42.49	27.96													2.86
07.03.2020	24.00		99.70	99.70	0.00	71.15	42.50	28.65													2.80
08.03.2020	24.00		99.86	99.86	0.00	70.35	42.34	28.01													2.80
09.03.2020	24.00		100.04	100.04	0.00	70.55	42.58	27.97													2.72
10.03.2020	24.00		100.72	100.72	0.00	69.42	42.48	26.94													2.70
11.03.2020	24.00		101.08	101.08	0.00	69.35	42.64	26.71													2.65
12.03.2020	24.00		100.32	100.32	0.00	68.62	42.18	26.44													2.70
13.03.2020	24.00		100.19	100.19	0.00	69.23	42.28	26.95													2.68
14.03.2020	24.00		98.34	98.34	0.00	68.29	41.01	27.28													2.75
15.03.2020	24.00		98.69	98.69	0.00	68.91	41.07	27.84													2.70
16.03.2020	24.00		99.40	99.40	0.00	68.24	41.10	27.14													2.73
17.03.2020	24.00		99.70	99.70	0.00	68.84	41.45	27.39													2.73
18.03.2020	24.00		100.80	100.80	0.00	68.87	41.83	27.04													2.74
19.03.2020	24.00		100.81	100.81	0.00	68.97	41.80	27.17													2.67
20.03.2020	24.00		99.89	99.89	0.00	68.11	41.40	26.71													2.72
21.03.2020	24.00		99.04	99.04	0.00	68.67	41.19	27.48													2.75
22.03.2020	24.00		99.08	99.08	0.00	68.98	41.24	27.74													2.78
Среднее	23.90		97.27	97.34	-0.08	70.49	42.33	28.16													2.78
Итого	693.00		2808.57	2810.77	-2.20																80.26

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему: 3 час

Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему: 3 час

Период расчета по договору: 1.89 °С

Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 80.51 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Собщ, М.куб.м

Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

Договор: 8255.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:
 2-х трубная схема
 Приборы УТТЗ поверены до:
 Gmax= 30
 KTCП-Н
 KTCП-Н
 Термопреобр.:
 KTCП-Н
 KTCП-Н
 Режим (схема):
 Преобр Давления:
 Телефон:
 Узел учета:
 Код УТТЗ:
 Отопление
 24127
 График: 14771



Отчет принят 25.03.2020г
 Представитель теплопоставляющей организации
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)