

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Телефон: Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 23772

График: 95/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олги Бертольд Ул., д. 29, корп. 1, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 8466_038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:

2-х трубная схема
 Термопробр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема):
 Пробор. Давления:

Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а
 Установленные приборы: Часовые и счетчи. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204738 расходомер:
 Подключающий трубопровод (М1)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот.= 0,262 Qвент.= 0
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Qот.= 251,52 Qвент.= 0
 лето: Qтвс=M3*(h3-hвх)
 Qтвс.гв= 0 Qтвс.ср= 0
 Qтвс.гв= 0 Qтвс.ср= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020
 Qтвс.гв= 0 Qтвс.ср= 0
 Qтвс.гв= 0 Qтвс.ср= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Уподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	м3	м3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		284,65	284,65	0,00	54,89	45,47	9,42															2,69
24.02.2020	24.00		289,85	289,85	0,00	56,09	46,32	9,77															2,84
25.02.2020	24.00		289,89	289,89	0,00	57,76	47,46	10,30															3,00
26.02.2020	24.00		286,25	286,25	0,00	58,92	48,03	10,89															3,12
27.02.2020	24.00		276,43	276,43	0,00	59,86	48,37	11,49															3,18
28.02.2020	24.00		276,81	276,81	0,00	59,55	48,12	11,43															3,17
29.02.2020	24.00		286,63	286,63	0,00	59,73	48,53	11,20															3,18
01.03.2020	24.00		283,89	283,89	0,00	59,78	48,62	11,16															3,11
02.03.2020	24.00		297,07	297,07	0,00	59,32	48,62	10,46															3,08
03.03.2020	24.00		291,04	291,04	0,00	59,18	48,62	10,56															3,00
04.03.2020	24.00		289,71	289,71	0,00	58,26	47,93	10,33															2,92
05.03.2020	24.00		293,65	293,65	0,00	57,72	47,79	9,93															2,80
06.03.2020	24.00		286,86	286,86	0,00	56,46	46,73	9,73															2,80
07.03.2020	24.00		268,64	268,64	0,00	56,56	46,15	10,41															2,85
08.03.2020	24.00		280,64	280,64	0,00	57,03	46,84	10,19															2,79
09.03.2020	24.00		281,41	281,41	0,00	56,30	46,43	9,87															2,73
10.03.2020	24.00		294,69	294,69	0,00	55,77	46,52	9,25															2,67
11.03.2020	24.00		289,80	289,80	0,00	55,36	46,18	9,18															2,54
12.03.2020	24.00		260,50	260,50	0,00	54,35	44,63	9,72															2,58
13.03.2020	24.00		244,81	244,81	0,00	54,83	44,32	10,51															2,63
14.03.2020	24.00		241,88	241,88	0,00	54,67	43,83	10,84															2,68
15.03.2020	24.00		244,18	244,18	0,00	54,83	43,90	10,93															2,60
16.03.2020	23.00	*	236,06	236,06	0,00	55,38	44,39	10,99															2,76
17.03.2020	24.00		256,32	256,32	0,00	55,92	45,19	10,73															2,71
18.03.2020	24.00		268,01	268,01	0,00	55,48	45,40	10,08															2,68
19.03.2020	24.00		271,68	271,68	0,00	55,22	45,39	9,83															2,67
20.03.2020	24.00		256,36	256,36	0,00	55,32	44,94	10,38															2,69
21.03.2020	24.00		244,45	244,45	0,00	55,42	44,41	11,01															2,70
22.03.2020	24.00		245,71	245,71	0,00	55,23	44,30	10,93															2,69
Среднее	23,97		273,42	273,42	0,00	56,73	46,33	10,40															2,85
Итого	696,00		7917,87	7917,87	0,00																		82,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ф.И.О. «Ильина И. А.»

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоносителя Узлс изл.

6,98 °C
 0 Гкал
 1 час
 1 час
 0,12 Гкал
 1 куб.м
 82,52 Гкал
 М.куб.
 Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Санкт-Петербург
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020
 Представитель теплопоставляющей организации

