

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Ольминского ул. д. 16, лит. А  
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Договор: 8987.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 23544  
 График: 141711

Источники: котельная 1 Невская  
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208374 расходомер: Smlp=  
 Приборы УТЭ поверены до: Smax=  
 Термопреобр.:  
 Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Подключающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный трубопровод (Ул)  
 Подключающий ГВС (М4)  
 Циркуляционный трубопровод (Ул)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв) лето: Qгвс=M3\*(t3-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,255 Qотех.= 0 Qгвс ср.= 0,1848  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Согт.= 80,5263 Qгвс ср.= 0,084  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020 Qгвс ср.= 33,6 Ггвс/м=

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал
			M1 T	M2 T	dM T	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 T	M4 T	dM T	V3 M3	V4 M3	dV (кальв) M3	Удлит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	
23.02.2020	24.00	*	93.54	80.94	12.60	72.78	43.06	29.72	13.27	13.27	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56	72.63	72.63	3.33	3.33
24.02.2020	24.00	*	96.20	81.04	15.16	72.85	42.96	29.69	15.67	15.67	16.04	16.04	16.04	16.04	16.04	16.04	16.04	72.49	72.49	3.53	3.53
25.02.2020	24.00	*	93.54	81.23	12.31	74.94	43.47	31.47	12.95	12.95	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	75.15	75.15	3.48	3.48
26.02.2020	24.00	*	93.36	81.24	12.12	77.85	44.43	33.42	12.68	12.68	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	77.94	77.94	3.66	3.66
27.02.2020	24.00	*	94.54	81.25	13.29	78.88	44.79	34.09	13.90	13.90	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	78.80	78.80	3.82	3.82
28.02.2020	24.00	*	93.27	81.24	12.03	79.06	44.76	34.30	12.62	12.62	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	78.59	78.59	3.73	3.73
29.02.2020	24.00	*	94.66	81.28	13.38	78.89	44.62	34.27	13.95	13.95	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	78.66	78.66	3.84	3.84
01.03.2020	24.00	*	96.45	81.18	15.27	79.31	44.81	34.50	15.86	15.86	16.31	16.31	16.31	16.31	16.31	16.31	16.31	79.24	79.24	4.01	4.01
02.03.2020	24.00	*	94.38	81.43	12.95	79.09	45.30	33.79	13.35	13.35	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	78.52	78.52	3.78	3.78
03.03.2020	24.00	*	94.45	81.43	13.02	77.42	44.75	32.67	13.54	13.54	13.90	13.90	13.90	13.90	13.90	13.90	13.90	76.99	76.99	3.67	3.67
04.03.2020	24.00	*	94.13	81.44	12.69	74.32	43.62	30.60	13.24	13.24	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	73.69	73.69	3.43	3.43
05.03.2020	24.00	*	93.55	81.54	11.83	73.32	43.28	30.04	12.48	12.48	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	73.24	73.24	3.33	3.33
06.03.2020	24.00	*	96.48	81.61	14.87	73.72	43.32	29.66	15.42	15.42	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	72.64	72.64	3.29	3.29
07.03.2020	24.00	*	94.27	81.52	12.75	72.82	43.02	29.80	13.36	13.36	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	72.63	72.63	3.58	3.58
08.03.2020	24.00	*	95.85	81.44	14.41	73.08	43.01	30.07	14.91	14.91	15.28	15.28	15.28	15.28	15.28	15.28	15.28	73.14	73.14	3.50	3.50
09.03.2020	24.00	*	95.85	81.44	14.41	73.08	43.01	30.07	14.91	14.91	15.28	15.28	15.28	15.28	15.28	15.28	15.28	73.14	73.14	3.50	3.50
10.03.2020	24.00	*	94.70	81.53	13.17	71.76	42.84	28.92	13.73	13.73	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06	71.52	71.52	3.31	3.31
11.03.2020	24.00	*	93.62	81.59	12.03	71.74	43.04	28.70	12.53	12.53	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	71.03	71.03	3.21	3.21
12.03.2020	23.00	*	91.51	89.03	77.99	71.05	42.71	28.34	14.78	14.78	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	71.37	71.37	3.03	3.03
13.03.2020	23.00	*	91.51	89.03	77.99	71.05	42.71	28.34	14.78	14.78	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	71.37	71.37	3.03	3.03
14.03.2020	23.00	*	94.72	81.08	13.64	70.71	42.87	28.73	14.08	14.08	14.41	14.41	14.41	14.41	14.41	14.41	14.41	70.73	70.73	3.58	3.58
15.03.2020	24.00	*	97.83	81.12	16.71	71.33	41.95	29.38	17.31	17.31	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	71.21	71.21	3.35	3.35
16.03.2020	24.00	*	95.57	81.50	14.07	70.66	41.78	28.88	14.58	14.58	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	70.62	70.62	3.21	3.21
17.03.2020	24.00	*	93.38	81.66	11.72	71.25	42.23	29.02	12.25	12.25	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	71.06	71.06	3.36	3.36
18.03.2020	24.00	*	95.92	81.56	14.36	71.39	42.70	28.69	14.89	14.89	15.23	15.23	15.23	15.23	15.23	15.23	15.23	71.08	71.08	3.33	3.33
19.03.2020	24.00	*	95.46	81.57	13.89	71.39	42.70	28.69	14.33	14.33	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	70.38	70.38	3.14	3.14
20.03.2020	23.00	*	91.27	81.12	13.15	70.45	42.18	28.27	14.20	14.20	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	70.99	70.99	3.25	3.25
21.03.2020	24.00	*	93.76	81.51	12.25	71.13	41.93	29.20	12.62	12.62	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	71.37	71.37	3.49	3.49
22.03.2020	24.00	*	96.64	81.51	15.13	71.47	41.97	29.50	15.49	15.49	15.86	15.86	15.86	15.86	15.86	15.86	15.86	73.52	73.52	3.47	3.47
Среднее	23.90		94.74	81.39	13.35	73.69	43.21	30.48	13.93	13.93	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	73.52	73.52	3.47	3.47
Итого	693.00		2735.57	2350.20	385.37				402.33	402.33	411.95	411.95	411.95	411.95	411.95	411.95	411.95			100.07	100.07

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Ул, т Общ. Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 3 час  
 Объем теплотенителя Уэлл, рассчитанный по среднему: 3 час  
 Период расчета по договору: 1,77 куб.м  
 Период превышения t2: 0,73 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,89 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 99,79 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 413,72 М.куб.  
 Объем потребленного теплотенителя Увс изл: 413,72 М.куб.



ФГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «ТЭК СПб»  
 Представитель теплоэнергетической организации  
 ЧЕРНОМОХОВА Д.Х.  
 03.03.2020 г.