Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **14849.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **32983**
график: **149/70**

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208385**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,253** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **76,8608** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2020	24,00		65,86	65,86	0,00	72,18	46,19	25,99														1,71
24.02.2020	24,00		65,60	65,60	0,00	72,40	46,09	26,31														1,73
25.02.2020	24,00		64,89	64,89	0,00	73,65	46,23	27,42														1,78
26.02.2020	24,00		64,96	64,96	0,00	76,52	47,13	29,39														1,91
27.02.2020	24,00		64,66	64,66	0,00	78,03	47,55	30,48														1,97
28.02.2020	24,00		65,08	65,08	0,00	78,12	47,78	30,34														1,97
29.02.2020	24,00		64,96	64,96	0,00	77,86	47,52	30,34														1,97
01.03.2020	24,00		65,12	65,12	0,00	78,20	47,79	30,41														1,98
02.03.2020	24,00		66,17	66,17	0,00	78,22	48,64	29,58														1,96
03.03.2020	24,00		66,26	66,26	0,00	76,77	48,25	28,52														1,89
04.03.2020	24,00		65,57	65,57	0,00	73,67	46,63	27,04														1,77
05.03.2020	24,00		65,80	65,80	0,00	72,39	46,20	26,19														1,72
06.03.2020	24,00		65,73	65,73	0,00	72,43	46,32	26,11														1,72
07.03.2020	24,00		65,66	65,66	0,00	72,30	46,03	26,27														1,72
08.03.2020	24,00		65,59	65,59	0,00	72,57	46,05	26,52														1,74
09.03.2020	24,00		65,53	65,53	0,00	72,63	46,25	26,38														1,73
10.03.2020	24,00		65,84	65,84	0,00	71,39	45,99	25,40														1,68
11.03.2020	24,00		66,22	66,22	0,00	70,56	46,02	24,54														1,63
12.03.2020	24,00		65,74	65,74	0,00	70,29	45,83	24,46														1,61
13.03.2020	24,00		65,33	65,33	0,00	70,36	45,56	24,80														1,62
14.03.2020	24,00		64,31	64,31	0,00	70,23	44,64	25,59														1,65
15.03.2020	24,00		64,51	64,51	0,00	70,79	44,66	26,13														1,69
16.03.2020	24,00		64,94	64,94	0,00	70,34	44,61	25,73														1,67
17.03.2020	24,00		64,96	64,96	0,00	70,51	44,77	25,74														1,67
18.03.2020	24,00		65,75	65,75	0,00	70,37	45,19	25,18														1,66
19.03.2020	24,00		65,43	65,43	0,00	70,61	45,22	25,39														1,66
20.03.2020	24,00		65,38	65,38	0,00	70,37	45,07	25,30														1,65
21.03.2020	24,00		64,86	64,86	0,00	70,50	44,75	25,75														1,67
22.03.2020	24,00		64,90	64,90	0,00	70,58	44,63	25,95														1,68
Среднее	24,00		65,37	65,37	0,00	72,93	46,12	26,80														1,75
Итого	**696,00**		**1895,61**	**1895,61**	**0,00**																	**50,81**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,23** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **50,81** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/