Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206952

Часовые и суточн. архивы в файлах: Полярников 5_ТЦ-1 СЦО_март_Н
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 27.11.2021
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,65

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.18236 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.18236 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2020 - 23.03.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2020	24,00	-	109,58	109,58	0,00	73,23	54,75	18,48	7,00	5,00	2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,03
24.02.2020	24,00	-	109,17	109,17	0,00	73,44	54,63	18,81	7,00	5,00	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,06
25.02.2020	24,00	-	108,20	108,20	0,00	74,78	55,18	19,60	7,00	5,00	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,13
26.02.2020	24,00	-	108,06	108,06	0,00	77,70	56,58	21,12	7,00	5,00	2,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,29
27.02.2020	24,00	-	107,49	107,49	0,00	79,20	57,48	21,72	7,00	5,00	2,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,34
28.02.2020	24,00	-	108,22	108,22	0,00	79,29	57,56	21,73	7,00	5,00	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,36
29.02.2020	24,00	-	108,07	108,07	0,00	79,03	57,43	21,60	7,00	5,00	2,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,34
01.03.2020	24,00	-	108,26	108,26	0,00	79,39	57,77	21,62	7,00	5,00	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,35
02.03.2020	24,00	-	111,40	111,40	0,00	79,37	58,51	20,86	7,00	5,00	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,33
03.03.2020	24,00	-	115,98	115,98	0,00	77,81	58,15	19,66	7,00	5,00	2,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,28
04.03.2020	24,00	-	111,08	111,08	0,00	74,67	55,59	19,08	7,00	5,00	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,12
05.03.2020	24,00	-	111,70	111,70	0,00	73,43	55,16	18,27	7,00	5,00	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,04
06.03.2020	24,00	-	111,69	111,69	0,00	73,47	55,20	18,27	7,00	5,00	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,04
07.03.2020	24,00	-	111,68	111,68	0,00	73,33	55,00	18,33	7,00	5,00	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,05
08.03.2020	24,00	-	111,53	111,53	0,00	73,62	55,32	18,30	7,00	5,00	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,05
09.03.2020	24,00	-	111,56	111,56	0,00	73,67	55,34	18,33	7,00	5,00	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,05
10.03.2020	24,00	-	112,02	112,02	0,00	72,36	54,76	17,60	7,00	5,00	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,98
11.03.2020	24,00	-	112,60	112,60	0,00	71,54	54,42	17,12	7,00	5,00	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,93
12.03.2020	24,00	-	112,07	112,07	0,00	71,28	54,19	17,09	7,00	5,00	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,92
13.03.2020	24,00	-	111,53	111,53	0,00	71,35	54,03	17,32	7,00	5,00	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,93
14.03.2020	24,00	-	110,19	110,19	0,00	71,24	53,44	17,80	7,00	5,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,96
15.03.2020	24,00	-	110,47	110,47	0,00	71,81	53,70	18,11	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,00
16.03.2020	24,00	-	111,02	111,02	0,00	71,33	53,50	17,83	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,99
17.03.2020	24,00	-	111,11	111,11	0,00	71,51	53,68	17,83	7,00	5,00	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,98
18.03.2020	24,00	-	112,12	112,12	0,00	71,36	53,97	17,39	7,00	5,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,96
19.03.2020	24,00	-	111,75	111,75	0,00	71,62	54,07	17,55	7,00	5,00	1,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,97
20.03.2020	24,00	-	111,74	111,74	0,00	71,36	53,95	17,41	7,00	5,00	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,95
21.03.2020	24,00	-	110,98	110,98	0,00	71,50	53,63	17,87	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,99
22.03.2020	24,00	-	111,05	111,05	0,00	71,58	53,58	18,00	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,00
Среднее	24,00	-	110,77	110,77	-	73,97	55,19	18,78	7,00	5,00	2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,08
Итого	696,00		3212,32	3212,32	0,00						60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	22.03.2020 12:00:00	49154,88	49155,53	-	-	-	V4_TV1	1003,40	0,10	17900,00
	23.03.2020 00:00:00	49205,67	49206,32	-	-	-	V4_TV1	1004,31	0,10	17911,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 60,40 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 03 20
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л Х