

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 102, лит. А
 Договор: 9056.038.1
 Строительный адрес:
 Телефон:
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23518
 График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Общхозэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208236
 расходомер: Gpi1=
 Приборы УТЭ поверены до: Термопробор.:
 Режим (схема): Преобр.давления:
 Подпиточный трубопровод (Пп)
 Циркуляционный ГВС (М3)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот.= 0,184 Qвент.= 0 Qотех.= 0 Qгвс.ср.= 0,088
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Гкал/сут.: Qот.= 55,2 Qвент.= 0 Qотех.= 0 Qгвс.ср.= 0,04
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020 Qгвс.ср.= 16 Гвс/см=

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Общ
			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		82.10	72.32	9.78	77.20	49.79	27.41			10.33	10.33	10.33	10.59			76.88				2.74	
24.02.2020	24.00		82.89	71.19	11.70	77.12	49.34	27.78			12.41	12.41	12.73	12.73			76.78				2.88	
25.02.2020	24.00		80.00	71.41	8.59	78.00	49.38	28.62			9.25	9.25	9.50	9.50			77.81				2.72	
26.02.2020	24.00		80.49	71.24	9.25	80.28	50.25	30.03			9.87	9.87	10.15	10.15			80.37				2.89	
27.02.2020	24.00		79.54	71.06	8.48	81.94	51.00	30.94			9.04	9.04	9.29	9.29			81.59				2.90	
28.02.2020	24.00		78.61	70.91	7.70	81.83	51.40	30.43			8.24	8.24	8.47	8.47			81.33				2.79	
29.02.2020	24.00		80.15	70.99	9.16	81.99	51.29	30.70			9.73	9.73	10.01	10.01			81.48				2.93	
01.03.2020	24.00		82.38	71.70	10.68	82.01	51.80	30.21			11.28	11.28	11.60	11.60			81.68				3.05	
02.03.2020	24.00		82.50	73.34	9.16	82.10	52.36	29.74			9.75	9.75	10.05	10.05			81.60				2.94	
03.03.2020	24.00		81.18	72.67	8.51	80.95	51.54	29.41			9.04	9.04	9.31	9.31			79.93				2.83	
04.03.2020	24.00		81.00	72.33	8.67	77.54	50.06	27.48			9.20	9.20	9.43	9.43			76.59				2.66	
05.03.2020	24.00		81.77	72.98	8.79	77.45	50.63	26.82			9.35	9.35	9.57	9.57			76.95				2.64	
06.03.2020	24.00		82.42	72.42	10.00	77.05	49.71	27.34			10.66	10.66	10.94	10.94			76.60				2.75	
07.03.2020	24.00		82.57	71.96	10.61	77.21	48.46	28.75			11.33	11.33	11.65	11.65			76.70				2.89	
08.03.2020	24.00		81.65	72.63	9.02	77.08	49.05	28.03			9.72	9.72	9.98	9.98			76.52				2.73	
09.03.2020	24.00		83.46	72.35	11.11	76.96	49.65	27.31			11.73	11.73	12.05	12.05			76.57				2.83	
10.03.2020	24.00		82.08	72.84	9.24	75.52	49.74	25.78			9.82	9.82	10.06	10.06			74.89				2.58	
11.03.2020	24.00		82.11	72.60	9.51	74.10	49.07	25.03			10.27	10.27	10.50	10.50			73.80				2.52	
12.03.2020	24.00		82.02	72.68	9.34	74.09	49.11	24.98			10.04	10.04	10.27	10.27			73.86				2.51	
13.03.2020	24.00		81.19	71.92	9.27	74.14	48.69	25.45			10.08	10.08	10.31	10.31			74.12				2.52	
14.03.2020	24.00		81.04	69.65	11.39	74.36	47.49	26.87			12.20	12.20	12.51	12.51			73.81				2.72	
15.03.2020	24.00		81.12	69.84	11.28	74.15	47.36	26.79			12.10	12.10	12.41	12.41			73.87				2.71	
16.03.2020	24.00		81.75	71.30	10.45	74.73	48.13	26.60			11.38	11.38	11.67	11.67			74.38				2.68	
17.03.2020	24.00		81.43	71.20	10.23	74.34	48.25	26.09			10.97	10.97	11.24	11.24			74.09				2.62	
18.03.2020	24.00		81.95	72.56	9.39	74.09	48.83	25.26			10.23	10.23	10.47	10.47			73.74				2.53	
19.03.2020	24.00		82.71	72.18	10.53	73.78	48.63	25.15			11.40	11.40	11.67	11.67			73.59				2.59	
20.03.2020	24.00		81.27	71.67	9.60	74.10	48.64	25.46			10.45	10.45	10.71	10.71			73.87				2.54	
21.03.2020	24.00		81.84	70.62	11.22	74.09	47.96	26.13			12.10	12.10	12.40	12.40			73.77				2.68	
22.03.2020	24.00		82.12	70.24	11.88	74.10	47.72	26.38			12.77	12.77	13.09	13.09			73.75				2.74	
Среднее	24.00		81.56	71.75	9.81	76.98	49.49	27.48			10.51	10.51	10.78	10.78			76.58				2.73	
Итого	696.00		2365.34	2080.80	284.54						304.74	304.74	312.63	312.63							79.11	

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Общ., Гкал	Траб., ч
	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т		

Количество тепловой энергии ОООш, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Угол, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 1,08 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,31 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 78,8 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ОООш: 312,63 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Угвс изл: 312,63 м.куб.



Ответственный за учет теплоснабителя (от абонента):
Г.У.Н.
 Ответственный за учет теплоснабителя организации:
О.П.П.
 Представитель теплоснабителя организации:
А.А.А.
 2020 г.