

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 110, лит. 3
 Договор: 9058.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23519
 График: 150/70

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208262
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный трубопровод (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hx)+M2*(h2-hx)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот.= 0,318 Qлет.= 0 Qгвс=M3*(h3-hx)
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот.хв.= 0 Qгвс.ср.= 0,06 Qгвс.ср.= 0,132
 Договорные расходы (ср.сут.): Гсут.: Qот.сут.= 95,4 Qгвс.сут.= 0 Qгвс.сут.= 24
 Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: Термомонобр.:
 Гмакс= Гмин= Режим (схема):
 Преобр.давления:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		130,47	112,21	18,26	77,28	46,12	31,16	16,70	16,70	17,18	17,18	18,84	17,18	18,84	17,18	18,84	17,18	18,84	17,18	18,84	4,91
24.02.2020	24.00		130,13	110,27	19,86	77,22	45,80	31,42	18,34	18,34	18,84	18,84	14,40	14,40	14,79	14,79	14,29	14,29	14,29	14,29	4,97	
25.02.2020	24.00		126,27	110,44	15,83	78,08	45,86	32,22	14,40	14,40	14,79	14,79	13,89	13,89	14,29	14,29	15,26	15,26	15,26	15,26	4,97	
26.02.2020	24.00		125,57	110,22	15,35	80,33	46,45	33,88	13,89	13,89	14,29	14,29	14,82	14,82	15,26	15,26	15,07	15,07	15,07	15,07	5,20	
27.02.2020	24.00		126,23	109,94	16,29	82,04	46,93	35,11	14,82	14,82	15,26	15,26	14,64	14,64	15,07	15,07	16,57	16,57	16,57	16,57	5,18	
28.02.2020	24.00		125,56	109,56	16,00	81,93	46,69	35,24	14,64	14,64	15,07	15,07	16,07	16,07	16,57	16,57	17,53	17,53	17,53	17,53	5,31	
29.02.2020	24.00		127,16	110,69	17,47	82,10	46,81	35,29	16,07	16,07	16,57	16,57	15,31	15,31	15,78	15,78	17,53	17,53	17,53	17,53	5,36	
01.03.2020	24.00		129,22	110,83	18,39	82,09	47,34	34,75	17,00	17,00	17,53	17,53	15,31	15,31	15,78	15,78	17,53	17,53	17,53	17,53	5,36	
02.03.2020	24.00		130,10	113,44	16,66	82,19	48,21	33,98	15,31	15,31	15,78	15,78	14,50	14,50	14,89	14,89	16,97	16,97	16,97	16,97	4,92	
03.03.2020	24.00		128,84	112,50	16,34	81,07	47,67	33,40	15,07	15,07	15,51	15,51	14,61	14,61	14,99	14,99	15,51	15,51	15,51	15,51	5,09	
04.03.2020	24.00		127,78	111,93	15,85	77,64	46,06	31,58	14,61	14,61	14,99	14,99	15,35	15,35	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	4,77	
05.03.2020	24.00		129,74	113,04	16,70	77,54	46,35	31,19	15,35	15,35	15,76	15,76	14,99	14,99	15,38	15,38	16,29	16,29	16,29	16,29	4,82	
06.03.2020	24.00		128,45	112,58	15,87	77,16	46,15	31,01	14,50	14,50	14,89	14,89	14,50	14,50	14,89	14,89	16,97	16,97	16,97	16,97	4,72	
07.03.2020	24.00		130,09	112,16	17,93	77,31	45,88	31,43	16,54	16,54	16,97	16,97	15,45	15,45	15,89	15,89	17,10	17,10	17,10	17,10	4,92	
08.03.2020	24.00		130,18	113,34	16,84	77,16	46,08	31,08	15,45	15,45	15,89	15,89	14,99	14,99	15,38	15,38	16,29	16,29	16,29	16,29	4,82	
09.03.2020	24.00		131,81	112,90	18,91	77,03	46,07	30,96	17,46	17,46	17,92	17,92	14,99	14,99	15,38	15,38	16,29	16,29	16,29	16,29	4,96	
10.03.2020	24.00		130,17	113,72	16,45	75,60	45,91	29,69	14,99	14,99	15,38	15,38	15,90	15,90	16,29	16,29	17,04	17,04	17,04	17,04	4,62	
11.03.2020	24.00		130,59	113,35	17,24	74,13	45,34	28,79	15,90	15,90	16,29	16,29	15,76	15,76	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	4,54	
12.03.2020	24.00		130,61	113,46	17,15	74,12	45,35	28,77	15,76	15,76	16,16	16,16	15,65	15,65	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	4,54	
13.03.2020	24.00		129,16	112,11	17,05	74,27	44,97	29,30	15,65	15,65	16,04	16,04	16,56	16,56	16,98	16,98	17,80	17,80	17,80	17,80	4,65	
14.03.2020	24.00		126,44	108,57	17,87	74,49	43,92	30,57	16,56	16,56	16,98	16,98	18,08	18,08	18,53	18,53	17,04	17,04	17,04	17,04	4,65	
15.03.2020	24.00		128,08	108,64	19,44	74,24	43,46	30,78	18,08	18,08	18,53	18,53	16,61	16,61	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	4,79	
16.03.2020	24.00		128,87	110,96	17,91	74,82	44,30	30,52	16,61	16,61	17,04	17,04	16,90	16,90	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	4,73	
17.03.2020	24.00		129,19	111,04	18,15	74,40	44,16	30,24	16,90	16,90	17,32	17,32	15,89	15,89	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	4,71	
18.03.2020	24.00		130,48	113,33	17,15	74,15	44,81	29,34	15,89	15,89	16,29	16,29	16,47	16,47	16,88	16,88	16,88	16,88	16,88	16,88	4,60	
19.03.2020	24.00		130,40	112,72	17,68	73,91	44,79	29,12	16,47	16,47	16,88	16,88	15,63	15,63	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	4,59	
20.03.2020	24.00		128,71	111,83	16,88	74,23	44,74	29,49	16,47	16,47	16,88	16,88	16,04	16,04	16,41	16,41	17,62	17,62	17,62	17,62	4,55	
21.03.2020	24.00		128,50	110,17	18,33	74,18	44,05	30,13	16,47	16,47	16,88	16,88	17,17	17,17	17,62	17,62	17,80	17,80	17,80	17,80	4,68	
22.03.2020	24.00		128,07	109,54	18,53	74,18	43,75	30,43	17,36	17,36	17,80	17,80	15,97	15,97	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	4,71	
Среднее	24.00		128,86	111,53	17,32	77,07	45,66	31,41	15,97	15,97	16,40	16,40	15,97	15,97	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	4,84	
Итого	696,00		3736,87	3234,49	502,38				463,12	463,12	475,61	475,61	463,12	463,12	475,61	475,61					140,32	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ, Гкал	Траб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения т: 1,08 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,54 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 139,78 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 475,61 М.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Уизл изл.



Представитель теплоснабжающей организации
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 25.03.2020г
 НЕПОНЯТОВА Д.Х.