

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Март 2020

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Седова ул, д. 130, лит. Х

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УЛТЗ: 23521

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8700.038.1  
Строит адрес:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207333  
Вычислитель: БКТ-7 № 207333

Телефон:

2-х трубная схема

Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный ГВС (М3)  
Обратный трубопровод (М2)  
Подводящий ГВС (М1)

Схема подключения:

Режим (схема):  
Термопреобр.:

Расчетный алгоритм:  
Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час:  
Договорные расходы (гр. сут.), т/сут.:

расходомер: ПРЭМ-32-В1  
ПРЭМ-32-В1  
ПРЭМ-20-В1

Приборы УЛТЗ поверены до:  
Смак=

Преобр. давления:

зимы: Q=M1\*(t1-txв)+M2\*(t2-txв)

Qот.= 0,184  
Сот.= 55,2

Qстех.= 0  
Qтеп.= 0

Qгвс.= 0,099  
Qгвс.от.= 0,045  
Гвс.м= 18

Qвент.= 0  
Qтеп.= 0  
Qгвс.= 0  
Qгвс.от.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)						Qобщ				
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3		Уплотит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2
23.02.2020	24.00		91.10	74.47	16.63	76.96	48.10	28.86	10.58	10.58	10.85	11.22	10.85	10.85	11.22	10.85	10.85	76.58	76.58	3.43	
24.02.2020	24.00		90.00	73.05	16.95	76.88	47.42	29.46	10.92	10.92	11.22	9.91	10.92	10.92	11.22	10.92	10.92	76.47	76.47	3.46	
25.02.2020	24.00*		88.80	72.81	15.99	77.76	47.24	30.52	9.65	9.65	9.91	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27	77.86	77.86	3.47	
26.02.2020	24.00		88.93	72.20	16.73	80.00	48.43	31.57	10.02	10.02	10.02	9.77	10.02	10.02	9.77	10.02	10.02	80.15	80.15	3.62	
27.02.2020	24.00		88.37	72.37	16.00	81.66	49.17	32.49	9.47	9.47	9.77	8.51	9.47	9.47	9.77	9.47	9.47	81.25	81.25	3.66	
28.02.2020	24.00*		87.09	72.39	14.70	81.56	48.99	32.57	8.51	8.51	8.74	8.74	8.74	8.74	8.74	8.74	8.74	81.16	81.16	3.56	
29.02.2020	24.00		89.88	72.45	17.43	81.73	49.11	32.62	11.21	11.21	11.53	11.21	11.21	11.21	11.53	11.21	11.21	81.24	81.24	3.79	
01.03.2020	24.00		90.64	73.19	17.45	81.73	49.61	32.12	11.14	11.14	11.46	11.14	11.14	11.14	11.46	11.14	11.14	81.37	81.37	3.78	
02.03.2020	24.00		92.29	75.15	17.14	81.86	50.61	31.25	10.90	10.90	11.22	10.90	10.90	10.90	11.22	10.90	10.90	81.46	81.46	3.76	
03.03.2020	24.00		90.16	74.50	15.66	80.73	50.01	30.72	9.47	9.47	9.74	9.74	9.74	9.74	9.74	9.74	9.74	79.91	79.91	3.55	
04.03.2020	24.00		91.01	73.94	17.07	77.23	48.29	29.05	10.98	10.98	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	76.67	76.67	3.47	
05.03.2020	24.00		91.24	75.02	16.22	77.23	48.68	28.55	10.07	10.07	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	76.90	76.90	3.40	
06.03.2020	24.00		91.58	75.05	16.53	76.85	48.40	28.45	10.45	10.45	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	76.49	76.49	3.41	
07.03.2020	24.00*		91.67	74.97	16.70	76.98	48.11	28.87	10.64	10.64	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	76.57	76.57	3.45	
08.03.2020	24.00		91.80	75.85	15.95	76.84	48.41	28.43	9.84	9.84	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	76.37	76.37	3.38	
09.03.2020	24.00*		92.31	75.53	16.78	76.72	48.26	27.54	10.82	10.82	11.07	11.07	11.07	11.07	11.07	11.07	11.07	76.38	76.38	3.44	
10.03.2020	24.00		92.90	75.98	16.92	75.30	47.76	27.44	10.82	10.82	11.07	11.07	11.07	11.07	11.07	11.07	11.07	74.60	74.60	3.37	
11.03.2020	24.00		91.11	75.82	15.29	73.84	47.42	26.42	9.30	9.30	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	73.49	73.49	3.14	
12.03.2020	24.00*		91.77	75.83	15.94	73.86	47.24	26.62	9.97	9.97	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	73.89	73.89	3.20	
13.03.2020	24.00		91.90	74.83	17.07	74.15	46.76	27.21	11.10	11.10	11.37	11.37	11.37	11.37	11.37	11.37	11.37	73.86	73.86	3.30	
14.03.2020	24.00*		88.54	72.10	16.44	74.15	45.53	28.62	10.40	10.40	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	73.88	73.88	3.28	
15.03.2020	24.00		90.11	72.07	18.04	73.91	45.25	28.66	11.98	11.98	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	73.61	73.61	3.40	
16.03.2020	24.00*		90.63	73.83	16.80	74.50	45.96	28.54	10.84	10.84	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	74.24	74.24	3.36	
17.03.2020	24.00		90.63	73.83	16.80	74.50	45.96	28.54	10.84	10.84	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	74.07	74.07	3.31	
18.03.2020	24.00*		92.46	75.47	16.99	73.87	46.82	27.05	11.04	11.04	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	73.64	73.64	3.30	
19.03.2020	24.00*		91.58	75.17	16.41	73.60	46.73	26.87	10.54	10.54	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	73.41	73.41	3.23	
20.03.2020	24.00*		91.68	74.32	17.36	73.93	46.73	27.20	11.44	11.44	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	73.83	73.83	3.31	
21.03.2020	24.00		90.73	72.99	17.74	73.86	45.84	28.02	13.07	13.07	13.41	13.41	13.41	13.41	13.41	13.41	13.41	73.53	73.53	3.36	
22.03.2020	24.00*		91.54	72.39	19.15	73.86	45.64	28.22	10.60	10.60	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	76.42	76.42	3.46	
Среднее	24.00		90.77	74.05	16.72	76.74	47.68	29.07	307.54	307.54	315.48	315.48	315.48	315.48	315.48	315.48	315.48			3.44	
Итого	696.00		2632.46	2147.54	484.92				307.54	307.54	315.48	315.48	315.48	315.48	315.48	315.48	315.48			99.65	

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Трав, ч

Количество тепловой энергии Собщ., рассчитанное по среднему:  
Объем теплоснабжения Узел, рассчитанный по среднему:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды

0 час  
0 час  
0 час  
0 час  
0 час  
0 час

1.08 °C  
99.13 Гкал  
315.48 м.куб.

0.52 Гкал

0.00 час  
0.00 час  
0.00 час  
0.00 час



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
ФИО: \_\_\_\_\_  
Подпись: \_\_\_\_\_  
Дата: 25.03.2020 г.

Представитель теплоснабжающей организации: