

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 156, лит. К  
 Договор: 9304.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Обслуживающая организация:  
 ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Установленные приборы: Часовые и строчн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207261  
 Подключенный трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,198  
 Договорные расходы (ср.ст.): Гкал/час: Gот = 59,4  
 Договорные расходы (ср.ст.): Гкал/час: Gфакт = 0,198  
 Gвент. = 0  
 Стех = 0  
 Qтрех = 0  
 Qтрех ср = 0,0779  
 Gтрех ср = 0,0354  
 Gтрех ср = 14,16 Гкал/мес

расходомер:  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-20-В1

Схема подключения:  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: KTCPLH  
 KTCPLH  
 TCLPH  
 30  
 30  
 12

Qвс=M3\*(h3-hхв)  
 Qтрех гв =  
 Qтрех гв ср =  
 Gтрех гв =

лето: Qвс=M3\*(h3-hхв)  
 Qтрех гв =  
 Qтрех гв ср =  
 Gтрех гв =

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	Тп	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.02.2020	24.00		69.40	62.92	6.48	77.34	47.22	30.12			Т	Т	Т	71.25	63.64	7.61						2.40
24.02.2020	24.00		69.14	61.93	7.21	77.23	46.74	30.49			Т	Т	Т	71.01	62.65	8.36						2.45
25.02.2020	24.00		67.74	61.97	5.77	78.15	46.02	32.13			Т	Т	Т	69.61	62.67	6.94						2.44
26.02.2020	24.00		68.62	61.77	6.85	80.47	46.51	33.96			Т	Т	Т	70.60	62.44	8.16						2.65
27.02.2020	24.00		67.64	61.49	6.15	82.04	46.96	35.08			Т	Т	Т	69.67	62.21	7.46						2.66
28.02.2020	24.00		67.54	61.34	6.20	81.95	46.70	35.25			Т	Т	Т	69.56	62.06	7.50						2.67
29.02.2020	24.00		68.18	61.45	6.73	82.08	46.65	35.43			Т	Т	Т	70.24	62.17	8.07						2.73
01.03.2020	24.00		69.96	62.14	7.82	82.11	47.15	34.96			Т	Т	Т	72.06	62.86	9.20						2.82
02.03.2020	24.00		68.53	63.51	5.02	82.18	48.02	34.16			Т	Т	Т	70.60	64.23	6.37						2.59
03.03.2020	24.00		68.01	62.90	5.11	80.98	47.75	33.23			Т	Т	Т	70.02	63.62	6.40						2.50
04.03.2020	24.00		69.27	62.78	6.49	77.63	46.55	31.08			Т	Т	Т	71.14	63.48	7.66						2.46
05.03.2020	24.00		68.89	63.00	5.89	77.61	46.83	30.78			Т	Т	Т	70.75	63.72	7.03						2.40
06.03.2020	24.00		68.11	62.58	5.53	77.17	46.25	30.92			Т	Т	Т	69.96	63.30	6.66						2.37
07.03.2020	24.00		68.78	62.04	6.74	77.36	46.00	31.36			Т	Т	Т	70.63	62.76	7.87						2.47
08.03.2020	24.00		68.77	62.50	6.27	77.26	46.22	31.04			Т	Т	Т	70.61	63.22	7.39						2.42
09.03.2020	24.00		70.34	62.46	7.88	77.21	46.27	30.94			Т	Т	Т	72.20	63.18	9.02						2.54
10.03.2020	24.00		69.03	62.94	6.09	75.67	45.87	29.80			Т	Т	Т	70.84	63.66	7.18						2.34
11.03.2020	24.00		68.44	62.81	5.63	74.21	45.60	28.61			Т	Т	Т	70.15	63.49	6.66						2.22
12.03.2020	24.00		69.26	62.89	6.37	74.16	45.47	28.69			Т	Т	Т	70.98	63.57	7.41						2.28
13.03.2020	24.00		67.96	62.24	5.72	74.29	44.95	29.34			Т	Т	Т	69.64	62.84	6.80						2.25
14.03.2020	24.00		67.34	60.47	6.87	74.51	43.63	30.88			Т	Т	Т	69.01	60.95	8.06						2.38
15.03.2020	24.00		68.58	60.65	7.93	74.26	43.30	30.96			Т	Т	Т	70.29	61.13	9.16						2.47
16.03.2020	24.00		67.65	61.77	5.88	74.78	44.03	30.75			Т	Т	Т	69.35	62.25	7.10						2.34
17.03.2020	24.00		68.40	61.85	6.55	74.57	43.97	30.60			Т	Т	Т	70.10	62.36	7.74						2.38
18.03.2020	24.00		69.47	62.91	6.56	74.41	44.74	29.67			Т	Т	Т	71.21	63.51	7.70						2.36
19.03.2020	24.00		68.72	62.55	6.17	74.24	44.61	29.63			Т	Т	Т	70.43	63.13	7.30						2.31
20.03.2020	24.00		68.77	62.12	6.65	74.54	44.64	29.90			Т	Т	Т	70.53	62.67	7.86						2.36
21.03.2020	24.00		68.32	61.35	6.97	74.48	43.98	30.50			Т	Т	Т	70.05	61.83	8.22						2.39
22.03.2020	24.00		68.94	61.02	7.92	74.47	43.81	30.66			Т	Т	Т	70.20	61.50	9.20						2.46
Итого	696.00		1989.80	1802.35	187.45	77.15	45.74	31.41			Т	Т	Т	2043.19	1821.10	222.09						71.11

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 M1, Т; M2, Т; M3, Т; M4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
 0 час  
 Объем теплоносителя Увиз, рассчитанный по среднему  
 0 час  
 Период расчета по договору:  
 1.08 °С  
 Период превышения t2:  
 0,2 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 70,91 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.  
 222,09 м.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Увиз изл.



Отчет принят в ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Представитель обслуживающей организации:  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Филипп

Узел учета:  
 Код УТЭ:  
 Общ  
 23531  
 График: 150/70