

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 17, корп. 1

Договор: 8468.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЛТЗ:

Отопление  
 28914

График: 95/70

Источники: котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а  
 Установленные приборы: Часовые и счетчи. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 219177 расходомер: Smln=

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УЛТЗ поверены до: Smax=

Термопреобр.:

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)

лето: Qгвс=M3\*(h3-hгвс)  
 Qгвс.гвс=

Qгвс.ср=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hгвс)+M2\*(h2-hгвс)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,447  
 Договорные расходы (ср. сут.), Г/сут.: Gот = 429,12  
 Gвент = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Gгвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		464,33	464,33	0,00	54,42	47,16	7,26														3,38
24.02.2020	24.00		464,41	464,41	0,00	54,93	47,49	7,44														3,46
25.02.2020	24.00		464,10	464,10	0,00	57,46	49,27	8,19														3,81
26.02.2020	24.00		464,19	464,19	0,00	58,40	49,94	8,46														3,94
27.02.2020	24.00		463,96	463,96	0,00	59,65	50,82	8,83														4,11
28.02.2020	24.00		464,41	464,41	0,00	59,43	50,65	8,78														4,09
29.02.2020	24.00		464,66	464,66	0,00	59,51	50,64	8,87														4,13
01.03.2020	24.00		464,34	464,34	0,00	59,36	50,62	8,74														4,07
02.03.2020	24.00		464,24	464,24	0,00	59,18	50,65	8,53														3,97
03.03.2020	24.00		474,74	474,74	0,00	57,59	49,68	7,91														3,77
04.03.2020	24.00		479,66	479,66	0,00	56,73	49,10	7,63														3,77
05.03.2020	24.00	*	369,96	366,76	3,20	55,25	48,17	7,08														2,78
06.03.2020	24.00		556,67	556,67	0,00	56,69	50,02	6,67														3,65
07.03.2020	24.00		526,82	526,82	0,00	56,37	49,49	6,88														3,64
08.03.2020	24.00		522,14	522,14	0,00	56,48	49,51	6,97														3,65
09.03.2020	24.00		509,21	509,21	0,00	56,32	49,31	7,01														3,58
10.03.2020	24.00		506,53	506,53	0,00	55,05	48,44	6,61														3,36
11.03.2020	24.00		507,34	507,34	0,00	53,87	47,59	6,28														3,20
12.03.2020	24.00		513,01	513,01	0,00	54,21	47,89	6,32														3,26
13.03.2020	24.00		511,92	511,92	0,00	54,30	47,88	6,42														3,30
14.03.2020	24.00		509,71	509,71	0,00	54,64	47,91	6,73														3,44
15.03.2020	24.00		511,00	511,00	0,00	54,45	47,64	6,81														3,50
16.03.2020	24.00		509,94	509,94	0,00	54,57	47,77	6,80														3,50
17.03.2020	24.00		508,93	508,93	0,00	54,37	47,61	6,76														3,48
18.03.2020	24.00		508,70	508,70	0,00	54,31	47,63	6,88														3,41
19.03.2020	24.00		508,51	508,51	0,00	55,14	48,28	6,86														3,41
20.03.2020	24.00		508,14	508,14	0,00	54,34	47,75	6,59														3,50
21.03.2020	24.00		508,46	508,46	0,00	53,89	47,25	6,64														3,37
22.03.2020	24.00		508,56	508,56	0,00	54,10	47,35	6,75														3,38
Среднее	24.00		490,99	490,88	0,11	56,03	48,74	7,29														3,45
Итого	696,00		14238,60	14235,40	3,20																	103,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

5,02 °С  
 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vизл, куб.м



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Филипп "Энергосбыт"  
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 г.  
 ЧЕРТЮЖИХОВА Д.Х.