

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул, д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 8751.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23501

Источники: Эвковская ул., 3

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202685 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-65-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-65-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

ГмIn= 0,8
 Smax= 120
 KTCSPH 120

Термопреобр.:
 КТСПН
 КТСПН

Преобр. Давления:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот.= 0,3313
 Got.= 318,048

лето: Qвс=M3*(h3-hвх)
 Qвс.= 0
 Qтсх.= 0
 Qтсх.ср.= 0
 Qтсх.вс.= 0
 Qтсх.ср.вс.= 0

Qвс.= 0
 Qтсх.ср.= 0
 Qтсх.вс.= 0

Qвс.= 0
 Qтсх.ср.= 0
 Qтсх.вс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Общ | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|----------|------|-------|-------|--------|--------|----|----|----|-----------------|----|----|------------|-----|---------|--------|--------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (налив) | | Угодлит | T3 | T4 | P3 | P4 |
| час | Т | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | |
| 23.02.2020 | 24.00 | | 347.12 | 347.12 | 0.00 | 50.62 | 38.62 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | 4.17 |
| 24.02.2020 | 24.00 | | 347.06 | 347.06 | 0.00 | 51.19 | 38.80 | 12.39 | | | | | | | | | | | | | | 4.30 |
| 25.02.2020 | 24.00 | | 346.37 | 346.37 | 0.00 | 53.00 | 39.74 | 13.26 | | | | | | | | | | | | | | 4.60 |
| 26.02.2020 | 24.00 | | 382.05 | 382.05 | 0.00 | 53.36 | 41.03 | 12.33 | | | | | | | | | | | | | | 4.72 |
| 27.02.2020 | 24.00 | | 402.42 | 402.42 | 0.00 | 55.13 | 42.40 | 12.73 | | | | | | | | | | | | | | 5.15 |
| 28.02.2020 | 24.00 | | 398.95 | 398.95 | 0.00 | 54.93 | 42.09 | 12.84 | | | | | | | | | | | | | | 5.13 |
| 29.02.2020 | 24.00 | | 396.75 | 396.75 | 0.00 | 55.13 | 42.13 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | 5.16 |
| 01.03.2020 | 24.00 | | 394.60 | 394.60 | 0.00 | 55.21 | 42.19 | 13.02 | | | | | | | | | | | | | | 5.14 |
| 02.03.2020 | 24.00 | | 393.34 | 393.34 | 0.00 | 55.17 | 42.33 | 12.84 | | | | | | | | | | | | | | 5.06 |
| 03.03.2020 | 24.00 | | 392.79 | 392.79 | 0.00 | 54.12 | 41.75 | 12.37 | | | | | | | | | | | | | | 4.86 |
| 04.03.2020 | 24.00 | | 393.06 | 393.06 | 0.00 | 52.82 | 40.97 | 11.85 | | | | | | | | | | | | | | 4.57 |
| 05.03.2020 | 24.00 | | 396.06 | 396.06 | 0.00 | 52.33 | 40.80 | 11.53 | | | | | | | | | | | | | | 4.56 |
| 06.03.2020 | 24.00 | | 405.60 | 405.60 | 0.00 | 52.16 | 40.93 | 11.23 | | | | | | | | | | | | | | 4.59 |
| 07.03.2020 | 24.00 | | 401.25 | 401.25 | 0.00 | 52.29 | 40.86 | 11.43 | | | | | | | | | | | | | | 4.56 |
| 08.03.2020 | 24.00 | | 404.76 | 404.76 | 0.00 | 52.27 | 40.95 | 11.32 | | | | | | | | | | | | | | 4.56 |
| 09.03.2020 | 24.00 | | 404.46 | 404.46 | 0.00 | 52.18 | 40.92 | 11.26 | | | | | | | | | | | | | | 4.35 |
| 10.03.2020 | 24.00 | | 407.46 | 407.46 | 0.00 | 51.17 | 40.51 | 10.66 | | | | | | | | | | | | | | 4.20 |
| 11.03.2020 | 24.00 | | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 50.35 | 40.10 | 10.35 | | | | | | | | | | | | | | 4.23 |
| 12.03.2020 | 24.00 | | 406.20 | 406.20 | 0.00 | 50.37 | 40.02 | 10.35 | | | | | | | | | | | | | | 4.37 |
| 13.03.2020 | 24.00 | | 401.16 | 401.16 | 0.00 | 50.31 | 39.80 | 10.51 | | | | | | | | | | | | | | 4.30 |
| 14.03.2020 | 24.00 | | 391.14 | 391.14 | 0.00 | 50.19 | 39.22 | 10.97 | | | | | | | | | | | | | | 4.38 |
| 15.03.2020 | 24.00 | | 393.38 | 393.38 | 0.00 | 50.24 | 39.14 | 11.10 | | | | | | | | | | | | | | 4.39 |
| 16.03.2020 | 24.00 | | 396.75 | 396.75 | 0.00 | 50.35 | 39.31 | 11.04 | | | | | | | | | | | | | | 4.30 |
| 17.03.2020 | 24.00 | | 399.27 | 399.27 | 0.00 | 50.35 | 39.38 | 10.97 | | | | | | | | | | | | | | 4.30 |
| 18.03.2020 | 24.00 | | 401.72 | 401.72 | 0.00 | 50.14 | 39.46 | 10.68 | | | | | | | | | | | | | | 4.28 |
| 19.03.2020 | 24.00 | | 398.00 | 398.00 | 0.00 | 50.33 | 39.55 | 10.78 | | | | | | | | | | | | | | 4.32 |
| 20.03.2020 | 24.00 | | 389.10 | 389.10 | 0.00 | 50.38 | 39.40 | 10.98 | | | | | | | | | | | | | | 4.39 |
| 21.03.2020 | 24.00 | | 385.36 | 385.36 | 0.00 | 50.15 | 38.95 | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | 4.55 |
| 22.03.2020 | 24.00 | | 385.82 | 385.82 | 0.00 | 50.26 | 38.89 | 11.37 | | | | | | | | | | | | | | 4.55 |
| Среднее | 24.00 | | 392.17 | 392.17 | 0.00 | 51.95 | 40.35 | 11.60 | | | | | | | | | | | | | | 131,84 |
| Итого | 696.00 | | 11373.00 | 11373.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп. т | Общ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уп.л, рассчитанный по среднему:
 Период, превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, М.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Уп.с изл.

0 час
 0 час
 0 Гкал

Гкал
 куб.м

0 час
 0 час
 0 Гкал

Гкал
 куб.м

0 час
 0 час
 0 Гкал

Гкал
 куб.м

0 час
 0 час
 0 Гкал



Фонд тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплообслуживающей организации
 ЧЕРТЮЖИХОВА ЛХ
 25.03.2020 г.