

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Седова ул, д. 61

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 204817

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
расходомер:

SpIn=

Схема подключения:  
Приборы УТЭ поверены до:

2-х трубная схема  
Термопробор:

Режим (схема):  
Пробор. Давления:

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЭ:  
Отопление

23778

14970

Подписочный трубопровод (Уп)

зима: Q=M1\*(h1-hx)+M2\*(h2-hx)

Расчетный алгоритм:

Qот.= 0,396

Договорные нагрузки (ср. час):

Qот.= 0,396

Договорные расходы (ср. сут.):

Сот.= 120,304

Гвент.= 0

Гтех.= 0

Гвс.ср.= 0

Гвс.м.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уплит	T3	T4	R3
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	T	T	T	T	T	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		222.42	219.65	2.77	72.45	50.46	21.99													5.04
24.02.2020	24.00		221.87	219.18	2.69	72.70	50.73	21.97													5.16
25.02.2020	24.00		220.22	217.31	2.91	73.93	51.22	22.71													5.43
26.02.2020	24.00		219.91	217.10	2.81	76.79	52.80	23.99													5.61
27.02.2020	24.00		218.70	215.80	2.90	78.31	53.40	24.91													5.64
28.02.2020	24.00		220.27	217.36	2.91	78.42	53.53	24.89													5.62
29.02.2020	24.00		219.81	216.92	2.89	78.18	53.35	24.83													5.66
01.03.2020	24.00		219.79	216.89	2.90	78.52	53.53	24.99													5.68
02.03.2020	24.00		223.26	220.17	3.09	78.53	53.88	24.65													5.40
03.03.2020	24.00		223.44	220.63	2.81	77.09	53.60	23.49													5.05
04.03.2020	24.00		221.37	218.58	2.79	73.99	51.85	22.14													4.90
05.03.2020	24.00		222.49	219.71	2.78	72.88	51.32	21.36													4.95
06.03.2020	24.00		222.53	219.63	2.90	72.74	51.17	21.57													4.94
07.03.2020	24.00		222.69	219.79	2.90	72.59	51.12	21.47													4.94
08.03.2020	24.00		221.93	218.89	3.04	72.87	51.34	21.53													4.94
09.03.2020	24.00		221.88	218.81	3.07	72.94	51.37	21.57													4.77
10.03.2020	24.00		222.82	219.69	3.13	71.70	51.02	20.68													4.67
11.03.2020	24.00		222.82	220.85	3.05	70.86	50.73	20.13													4.69
12.03.2020	24.00		222.69	219.59	3.10	70.58	50.22	20.36													4.71
13.03.2020	24.00		221.45	218.33	3.12	70.63	50.09	20.54													4.75
14.03.2020	24.00		218.67	215.72	2.95	70.52	49.47	21.05													4.90
15.03.2020	24.00		219.17	216.14	3.03	71.08	49.44	21.64													4.88
16.03.2020	24.00		220.38	217.39	2.99	70.61	49.17	21.44													4.87
17.03.2020	24.00		220.53	217.42	3.11	70.79	49.43	21.36													4.84
18.03.2020	24.00		222.58	219.42	3.16	70.64	49.63	21.01													4.77
19.03.2020	24.00		221.89	218.84	3.05	70.87	50.09	20.78													4.74
20.03.2020	24.00		221.88	218.77	3.11	70.66	50.02	20.64													4.82
21.03.2020	24.00		220.26	217.13	3.13	70.78	49.66	21.12													4.83
22.03.2020	24.00		220.34	217.28	3.06	70.87	49.68	21.19													5.04
23.03.2020	24.00		221.35	218.38	2.97	73.22	51.15	22.07													5.04
Итого	696.00		6419.14	6332.99	86.15																146.21

Дата, время	Показаны счетчики на момент снятия данных		Упл. т		Qобщ, Гкал		Траб. ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,23 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 146,21 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл. м.куб.



ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСЕРВИС»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОУПТ «ЭНЕРГОСЕРВИС»  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 ПЕРИОДОВА Д.Х.