Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 73**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9309.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **10676**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **30.08.2022** Режим (схема): **ОП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ941.11 № 24694**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3-32-В	0,12	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3-32-В	0,12	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,396**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**120,304**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2020	24,00		157,45	157,57	-0,12	72,85	46,29	26,56														4,18
24.02.2020	24,00		159,73	159,85	-0,12	72,95	46,40	26,55														4,24
25.02.2020	24,00		160,73	160,86	-0,13	74,14	46,84	27,30														4,39
26.02.2020	24,00		161,96	162,11	-0,15	76,91	48,44	28,47														4,61
27.02.2020	24,00		159,76	159,94	-0,18	78,56	48,91	29,65														4,74
28.02.2020	24,00		163,39	163,58	-0,19	78,49	49,30	29,19														4,77
29.02.2020	24,00		161,20	161,30	-0,10	78,33	48,76	29,57														4,77
01.03.2020	24,00		156,07	156,21	-0,14	78,95	48,81	30,14														4,71
02.03.2020	24,00		161,89	162,06	-0,17	78,74	49,64	29,10														4,71
03.03.2020	24,00		163,44	163,54	-0,10	77,22	49,66	27,56														4,51
04.03.2020	24,00		160,18	160,36	-0,18	74,20	48,03	26,17														4,19
05.03.2020	24,00		161,04	161,21	-0,17	72,94	47,55	25,39														4,09
06.03.2020	24,00		162,42	162,62	-0,20	72,92	47,47	25,45														4,13
07.03.2020	24,00		164,24	164,46	-0,22	72,66	47,44	25,22														4,14
08.03.2020	24,00		157,86	158,04	-0,18	73,22	47,11	26,11														4,12
09.03.2020	24,00		157,44	157,64	-0,20	73,29	47,15	26,14														4,11
10.03.2020	24,00		161,74	161,95	-0,21	71,84	47,26	24,58														3,97
11.03.2020	24,00		163,80	164,03	-0,23	70,95	47,18	23,77														3,89
12.03.2020	24,00		161,54	161,73	-0,19	70,79	46,61	24,18														3,90
13.03.2020	24,00		161,35	161,52	-0,17	70,85	46,24	24,61														3,97
14.03.2020	24,00		156,88	157,03	-0,15	70,87	45,46	25,41														3,99
15.03.2020	24,00		156,85	157,01	-0,16	71,43	45,44	25,99														4,08
16.03.2020	24,00		159,87	160,03	-0,16	70,85	45,46	25,39														4,06
17.03.2020	24,00		160,05	160,22	-0,17	71,01	45,68	25,33														4,05
18.03.2020	24,00		161,62	161,76	-0,14	70,87	45,93	24,94														4,03
19.03.2020	24,00		161,59	161,79	-0,20	71,10	46,25	24,85														4,01
20.03.2020	24,00		161,78	161,99	-0,21	70,87	46,39	24,48														3,96
21.03.2020	24,00		158,29	158,47	-0,18	71,12	46,01	25,11														3,97
22.03.2020	24,00		157,83	158,02	-0,19	71,21	45,92	25,29														3,99
Среднее	24,00		160,41	160,58	-0,17	73,45	47,16	26,29														4,22
Итого	**696,00**		**4651,99**	**4656,90**	**-4,91**																	**122,28**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,23** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **122,28** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ООО «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 03 2020 Г /_____/
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л Х