

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за Март 2020

Телефон:

Узел учета: Общий 12360

Код УТТЗ: 12360

График: 149/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул, д. 82, лит. А
 Обслуживающая организация: КОТЕЛНЯ № 2 Невская
 Источники: СТП943 № 14862
 Установленные приборы: Циркуляционный ТВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Ул)

Договор: 9152.038.1
 Структур. адрес: Седова Ул
 Телефон: 12360
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Расходы: Sплн= 0,1
 ПРЭМ-40-В1 0,1
 ПРЭМ-40-В1 0,067
 ПРЭМ-32-В1 30

Термопреобр.: КТПТР-05
 КТПТР-05
 ТПТТ-15-2

Условия: Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tнхв)-M2*(t2-tнхв) лето: Qтв=M3*(t3-tнхв)
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0,4248 Qвент = 0 Qтвх = 0 Qтвс ср = 0,1232
 Договорные расходы (ср счг), т/счг: Qот = 129,053 Qвент = 0 Qтвх = 0 Qтвс ср = 49,28
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020 Qтвс ср = 49,28

Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ТВС (ТВ-2)												
Дата	Тп	НС	M1	M2	dtm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dtm	V3	V4	dv (излив)	Удлит	T3	T4	R3	R4	Общ
			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кГц/см2	кГц/см2	Т	Т	Т	°С	°С	кГц/см2	кГц/см2	°С	°С	кГц/см2	кГц/см2	
23.02.2020	24.00	*	176.60	155.64	20.96	73.50	45.68	27.82	14.55	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90		73.00	73.00			5.88
24.02.2020	24.00	*	177.48	155.06	22.42	73.75	45.64	28.11	16.05	16.44	16.44	16.44	16.44	16.44	16.44	16.44		73.18	73.18			6.03
25.02.2020	24.00	*	173.85	153.50	20.35	74.94	45.68	29.26	13.95	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30		74.55	74.55			6.03
26.02.2020	24.00	*	174.21	153.25	20.96	77.91	46.95	30.96	14.44	14.44	14.44	14.44	14.44	14.44	14.44	14.44		77.71	77.71			6.39
27.02.2020	24.00	*	171.30	152.34	18.96	79.54	47.42	32.12	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46		78.92	78.92			6.41
28.02.2020	24.00	*	173.87	153.17	20.70	79.64	47.46	32.18	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00		79.03	79.03			6.59
29.02.2020	24.00	*	174.43	152.71	21.72	79.38	47.20	32.18	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01		78.75	78.75			6.61
01.03.2020	24.00	*	174.43	152.68	21.75	79.71	47.51	32.20	15.01	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44		79.11	79.11			6.67
02.03.2020	24.00	*	175.78	155.41	20.37	79.71	48.14	31.57	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61		79.03	79.03			6.55
03.03.2020	24.00	*	177.96	157.59	20.37	78.29	48.04	30.25	13.62	13.62	13.62	13.62	13.62	13.62	13.62	13.62		78.29	78.29			6.38
04.03.2020	24.00	*	170.52	151.44	19.08	75.14	46.23	28.91	14.01	14.01	14.01	14.01	14.01	14.01	14.01	14.01		74.24	74.24			5.82
05.03.2020	24.00	*	174.86	156.45	18.41	73.72	45.78	27.94	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70		73.13	73.13			5.74
06.03.2020	24.00	*	175.47	156.25	19.22	73.79	45.79	28.00	14.38	14.38	14.38	14.38	14.38	14.38	14.38	14.38		73.20	73.20			5.81
07.03.2020	24.00	*	174.34	156.56	17.78	73.62	45.79	27.97	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98		73.04	73.04			5.70
08.03.2020	24.00	*	173.18	156.32	16.86	73.90	45.76	28.14	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06		73.30	73.30			5.66
09.03.2020	24.00	*	176.19	156.35	19.84	73.99	45.90	28.09	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08		72.14	72.14			5.87
10.03.2020	24.00	*	175.58	157.06	18.52	72.78	45.62	27.16	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71		73.44	73.44			5.63
11.03.2020	24.00	*	175.63	157.95	17.68	71.84	45.45	26.39	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98		72.14	72.14			5.45
12.03.2020	24.00	*	175.92	157.28	18.64	71.57	45.25	26.32	13.98	13.98	13.98	13.98	13.98	13.98	13.98	13.98		71.07	71.07			5.49
13.03.2020	24.00	*	173.43	156.50	16.93	71.55	45.02	26.63	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36		71.31	71.31			5.39
14.03.2020	24.00	*	173.07	154.50	18.57	71.53	44.22	27.31	13.97	13.97	13.97	13.97	13.97	13.97	13.97	13.97		71.06	71.06			5.56
15.03.2020	24.00	*	174.55	154.25	20.30	72.13	44.22	27.91	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30		70.96	70.96			5.78
16.03.2020	24.00	*	174.01	155.15	18.86	71.67	44.20	27.47	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76		71.64	71.64			5.63
17.03.2020	24.00	*	174.11	155.16	18.95	71.62	44.32	27.50	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85		71.09	71.09			5.64
18.03.2020	24.00	*	175.64	156.64	19.00	71.67	44.63	27.04	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74		71.28	71.28			5.64
19.03.2020	24.00	*	176.97	156.10	20.87	71.92	44.74	27.18	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43		71.08	71.08			5.61
20.03.2020	24.00	*	176.70	156.07	20.63	71.88	44.63	27.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05		71.43	71.43			5.76
21.03.2020	24.00	*	174.67	154.99	19.68	71.80	44.20	27.72	14.53	14.53	14.53	14.53	14.53	14.53	14.53	14.53		71.14	71.14			5.71
22.03.2020	24.00	*	176.24	154.98	21.26	71.91	44.19	27.72	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09		71.25	71.25			5.70
Среднее	24.00	*	174.84	155.22	19.62	74.29	45.71	28.59	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12		71.34	71.34			5.84
Итого	696.00		5070.39	4501.35	559.04				409.38	409.38	409.38	409.38	409.38	409.38	409.38	409.38		419.55	419.55			171.33

Показанная счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ, Гкал Тпоб, ч

Количество тепловой энергии Общш, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения: час
 Период превышения Ц: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 1.23 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,7 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общш: 170.63 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узлп изл: 419.55 куб.м



Подпись:
 Представитель Теплообслуживающей организации
 ЧЕРПЛОСЛУХОВА ИХ
 25.03.2020 г.