Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 84
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 84_СЦО_март_Н

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 30.01.2022

Txв, гр.С= 1,65

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2020 - 23.03.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2020	24,00	-	141,89	140,42	1,47	73,10	51,26	21,84	6,66	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
24.02.2020	24,00	-	141,47	140,04	1,43	73,36	51,30	22,06	6,64	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
25.02.2020	24,00	-	140,24	138,83	1,41	74,53	51,46	23,07	6,61	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
26.02.2020	24,00	-	140,01	138,59	1,42	77,46	52,82	24,64	6,63	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
27.02.2020	24,00	-	139,20	137,79	1,41	79,10	53,55	25,55	6,57	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
28.02.2020	24,00	-	140,13	138,76	1,38	79,20	53,65	25,55	6,65	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
29.02.2020	24,00	-	139,89	138,55	1,34	78,95	53,35	25,60	6,63	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
01.03.2020	24,00	-	140,04	138,75	1,29	79,27	53,79	25,48	6,60	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
02.03.2020	24,00	-	141,95	140,70	1,25	79,28	54,27	25,01	6,63	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
03.03.2020	24,00	-	142,08	140,86	1,22	77,89	53,68	24,21	6,65	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
04.03.2020	24,00	-	140,89	139,67	1,21	74,75	51,87	22,88	6,63	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
05.03.2020	24,00	-	141,57	140,39	1,18	73,32	51,36	21,96	6,63	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
06.03.2020	24,00	-	141,44	140,29	1,15	73,40	51,38	22,02	6,62	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
07.03.2020	24,00	-	141,47	140,33	1,15	73,23	51,26	21,97	6,66	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
08.03.2020	24,00	-	141,18	140,04	1,14	73,50	51,42	22,08	6,64	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
09.03.2020	24,00	-	141,15	140,03	1,12	73,59	51,52	22,07	6,63	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
10.03.2020	24,00	-	141,58	140,48	1,10	72,39	51,06	21,33	6,65	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
11.03.2020	24,00	-	142,20	141,12	1,08	71,45	50,81	20,64	6,65	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
12.03.2020	24,00	-	141,52	140,47	1,05	71,18	50,50	20,68	6,65	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
13.03.2020	24,00	-	140,69	139,66	1,03	71,27	50,37	20,90	6,64	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
14.03.2020	24,00	-	138,94	137,91	1,03	71,17	49,80	21,37	6,63	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
15.03.2020	24,00	-	139,09	138,05	1,03	71,75	49,79	21,96	6,63	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
16.03.2020	24,00	-	139,93	138,91	1,02	71,29	49,56	21,73	6,64	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
17.03.2020	24,00	-	139,94	138,95	0,99	71,44	49,65	21,79	6,64	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
18.03.2020	24,00	-	141,34	140,38	0,96	71,28	49,95	21,33	6,64	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
19.03.2020	24,00	-	140,83	139,90	0,93	71,53	50,30	21,23	6,62	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
20.03.2020	24,00	-	140,81	139,88	0,93	71,30	50,19	21,11	6,64	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
21.03.2020	24,00	-	139,80	138,88	0,92	71,43	49,87	21,56	6,65	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
22.03.2020	24,00	-	139,86	138,96	0,90	71,54	49,91	21,63	6,64	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
Среднее	24,00	-	140,73	139,57	1,16	73,89	51,37	22,53	6,63	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
Итого	696,00		4081,14	4047,60	33,54						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	93,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **93,81** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная контора Невского района» Санкт-Петербург