

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул. д. 94 ИТП-2
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Общковаэнерго"

Договор: 9347.038.1
Строит.адрес: Седова ул. д. 94 ИТП-2

Телефон: 28527

Узел учета: Код УУТЭ: 28527

Общий график: 150/70

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2020

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401
Податный трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Податный ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (М5)
Расчетный алгоритм: зима: $O=M1*(n1-h\bar{x})-M2*(n2-h\bar{x})$
лето: $Q_{гвс}=M3*(n3-h\bar{x})$

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час:
Договорные расходы (ср. сут.): т/сут:

Отеч. = 0,3059
Гвт. = 91,77
Отеч. = 0
Гвах = 0
Отеч. = 0
Гвс.ср = 0
Отеч. = 0
Гвс.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата		Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ
Т	Ч	M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излв)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Кал	

23.02.2020	24.00*	143.82	143.82	0.00	76.83	49.54	27.29			0.24		0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	70.60				3.93
24.02.2020	24.00*	141.69	141.69	0.00	76.77	49.15	27.62			0.22		0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	70.81				3.92
25.02.2020	24.00*	142.71	142.16	0.55	77.61	49.43	28.18			1.80		1.80	1.81	1.81	1.81	1.81	77.43				4.05
26.02.2020	24.00*	142.25	141.81	0.44	79.79	50.21	29.58			1.73		1.73	1.74	1.74	1.74	1.74	79.53				4.23
27.02.2020	24.00*	142.25	141.56	0.67	81.53	50.88	30.65			1.83		1.83	1.84	1.84	1.84	1.84	81.22				4.40
28.02.2020	24.00*	141.58	141.02	0.56	81.45	50.76	30.69			1.70		1.70	1.72	1.72	1.72	1.72	80.85				4.38
29.02.2020	24.00*	141.00	141.00	0.00	81.62	50.69	30.93			0.30		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	74.12				4.36
01.03.2020	24.00*	142.68	142.63	0.05	81.60	50.89	30.71			0.45		0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	79.78				4.39
02.03.2020	24.00*	146.25	145.55	0.70	81.74	51.56	30.18			1.94		1.94	1.99	1.99	1.99	1.99	81.53				4.46
03.03.2020	24.00*	144.54	144.45	0.89	80.66	51.28	29.38			2.09		2.09	2.14	2.14	2.14	2.14	80.91				4.32
04.03.2020	24.00*	144.04	144.12	0.92	77.25	49.65	27.60			2.23		2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	76.43				4.05
05.03.2020	24.00*	146.22	145.12	1.10	77.10	49.81	27.29			2.29		2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	77.09				4.05
06.03.2020	24.00*	144.43	143.81	0.62	76.76	49.48	27.28			1.92		1.92	1.93	1.93	1.93	1.93	76.28				3.97
07.03.2020	24.00*	142.55	142.55	0.00	76.88	49.34	27.54			0.48		0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	73.02				3.93
08.03.2020	24.00*	143.53	143.53	0.00	76.79	49.37	27.42			0.16		0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	70.13				3.94
09.03.2020	24.00*	143.55	143.55	0.00	76.73	49.37	27.36			0.40		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	73.37				3.93
10.03.2020	24.00*	145.58	144.68	0.90	75.45	49.28	26.17			2.20		2.20	2.23	2.23	2.23	2.23	74.84				3.86
11.03.2020	24.00*	145.24	144.25	0.99	73.73	48.60	25.13			2.19		2.19	2.22	2.22	2.22	2.22	73.79				3.70
12.03.2020	24.00*	145.39	144.43	0.96	73.74	48.69	25.05			2.27		2.27	2.31	2.31	2.31	2.31	73.92				3.69
13.03.2020	24.00*	143.66	142.79	0.87	73.88	48.48	25.40			2.12		2.12	2.14	2.14	2.14	2.14	74.02				3.70
14.03.2020	24.00*	138.61	138.61	0.00	74.07	47.57	26.50			0.23		0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	71.64				3.71
15.03.2020	24.00*	139.11	139.11	0.00	73.83	47.16	26.67			0.27		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	68.37				3.86
16.03.2020	24.00*	142.67	141.86	0.81	74.41	47.68	26.73			2.13		2.13	2.16	2.16	2.16	2.16	74.13				3.83
17.03.2020	24.00*	142.95	141.91	1.04	73.99	47.53	26.46			2.37		2.37	2.42	2.42	2.42	2.42	73.97				3.77
18.03.2020	24.00*	145.26	144.39	0.87	73.76	48.09	25.67			2.30		2.30	2.34	2.34	2.34	2.34	73.81				3.72
19.03.2020	24.00*	144.54	143.62	0.92	73.50	48.05	25.45			2.30		2.30	2.33	2.33	2.33	2.33	73.52				3.76
20.03.2020	24.00*	143.93	142.76	0.94	73.81	47.99	25.82			2.41		2.41	2.44	2.44	2.44	2.44	73.82				3.73
21.03.2020	24.00*	140.93	140.89	0.04	73.76	47.34	26.42			0.84		0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	71.95				3.73
22.03.2020	24.00*	140.05	140.05	0.00	73.76	47.12	26.64			0.26		0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	69.36				3.74
Среднее	24.00	143.19	142.68	0.51	76.65	49.14	27.51			1.44		1.44	1.46	1.46	1.46	1.46	74.84				3.97
Итого	696.00	4152.56	4137.72	14.84						41.67		41.67	42.21	42.21	42.21	42.21					115.05

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп. т	Общ., Кал	Траб., ч
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	----------

Показаны счетчики на момент снятия данных:
Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Указ., рассчитанный по среднему: 0 час
Период превышения I2: час
Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,02 Кал
Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 115,03 Кал
Объем потребленного теплоносителя Увс изл.: 42,21 м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): ФИЛИПП "ЭНЕРГООБЪКТ"
Представитель теплоснабжающей организации: ОТСЕЛ ПРИНТ 25.03.2020 Г ЧЕРТОПОВОХОВА ИХ