

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 86, лит. А ИТП5
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9092.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28931

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207247 расходомер: Smln=
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 0,2
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 0,2
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,2218 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот = 0,2218 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0
 Договорные расходы (гр. сут.), т/сут.: Gот = 67,3823 Gвент = 0 Gтеп = 0 Gгвс = 0

Дата	Ти час	НС	Фактическое потребление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Калл						
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 M3	V4 M3	DU (излив) M3		Уполнит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	
23.02.2020	24.00		132,35	132,35	0,00	73,83	56,08	17,75															2,35
24.02.2020	24.00		131,62	131,62	0,00	74,05	55,87	18,18															2,40
25.02.2020	24.00		130,67	130,67	0,00	75,40	56,40	19,00															2,49
26.02.2020	24.00		130,47	130,47	0,00	78,38	57,97	20,41															2,67
27.02.2020	24.00		129,66	129,66	0,00	79,89	58,72	21,17															2,75
28.02.2020	24.00		130,42	130,42	0,00	79,97	58,78	21,19															2,77
29.02.2020	24.00		130,77	130,77	0,00	79,72	58,52	21,20															2,78
01.03.2020	24.00		130,69	130,69	0,00	80,08	58,98	21,10															2,76
02.03.2020	24.00		132,73	132,73	0,00	80,06	59,62	20,44															2,72
03.03.2020	23.00*		127,11	127,11	0,00	78,45	58,60	19,85															2,53
04.03.2020	24.00		131,66	131,66	0,00	75,23	56,65	18,58															2,45
05.03.2020	24.00		132,59	132,59	0,00	73,97	55,97	18,00															2,39
06.03.2020	24.00		131,92	131,92	0,00	74,00	55,97	18,03															2,38
07.03.2020	24.00		132,01	132,01	0,00	73,88	55,83	18,05															2,39
08.03.2020	24.00		132,12	132,12	0,00	74,15	55,92	18,23															2,41
09.03.2020	24.00		131,82	131,82	0,00	74,21	55,96	18,23															2,41
10.03.2020	24.00		132,33	132,33	0,00	72,88	55,41	17,47															2,31
11.03.2020	24.00		132,85	132,85	0,00	72,06	55,10	16,96															2,26
12.03.2020	24.00		132,07	132,07	0,00	71,79	54,80	16,99															2,25
13.03.2020	24.00		131,47	131,47	0,00	71,87	54,52	17,35															2,28
14.03.2020	24.00		129,66	129,66	0,00	71,77	53,89	17,88															2,32
15.03.2020	24.00		130,26	130,26	0,00	72,35	53,99	18,36															2,39
16.03.2020	24.00		130,61	130,61	0,00	71,86	53,93	17,93															2,35
17.03.2020	24.00		130,95	130,95	0,00	72,03	54,03	18,00															2,36
18.03.2020	24.00		132,42	132,42	0,00	71,87	54,34	17,53															2,33
19.03.2020	24.00		131,91	131,91	0,00	72,12	54,39	17,73															2,34
20.03.2020	24.00		131,81	131,81	0,00	71,88	54,18	17,70															2,34
21.03.2020	24.00		131,45	131,45	0,00	72,04	53,99	18,05															2,38
22.03.2020	24.00		130,85	130,85	0,00	72,13	53,95	18,18															2,38
Среднее	23,97		131,47	131,47	0,00	74,55	55,94	18,60															2,45
Итого	695,00		3807,25	3807,25	0,00																		70,94

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии ОООш, рассчитанное по среднему: 1 час
 Объем теплоносителя Улал, рассчитанный по среднему: 1 час
 Период расчета по договору: 1 час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,23 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ОООш: 71,04 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.: м.куб.



Генеральный директор за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСЛУГ»
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020г
 ЧЕРТЮЖИЦА ЧЕРТЮЖИЦОВА Д.Х.