

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 94, лит. А ИТП-1-СО  
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Объединенерго"

Договор: 9347.038.1  
 Строит. адрес: Седова ул, д. 94, лит. А ИТП-1-СО  
 Телефон: 28508

Телефон: 28508

Узел учета: Код УТЭ: 28508  
 График: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 219309 расходомер: PRЭМ-50-D  
 Подающий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-50-B1  
 Подающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (П)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,5457 Овент.= 0  
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот.сут.= 163,71 Овент.сут.= 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020  
 лето: Qвс=M3\*(t3-hвх)  
 Овент.гвс= 0  
 Qвс.ср= 0  
 Qвс.м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4
23.02.2020	24.00		197.94	197.94	0.00	77.44	45.18	32.26														6.39
24.02.2020	24.00		195.12	195.12	0.00	77.38	44.79	32.59														6.36
25.02.2020	24.00		195.31	195.31	0.00	78.23	44.86	33.37														6.52
26.02.2020	24.00		194.96	194.96	0.00	80.44	45.40	35.04														6.84
27.02.2020	24.00		194.71	194.71	0.00	82.18	45.89	36.29														7.07
28.02.2020	24.00		193.91	193.91	0.00	82.10	45.69	36.41														7.07
29.02.2020	24.00		194.18	194.18	0.00	82.28	45.68	36.60														7.11
01.03.2020	24.00		196.39	196.39	0.00	82.25	45.92	36.33														7.14
02.03.2020	24.00		200.12	200.12	0.00	82.37	46.73	35.64														7.14
03.03.2020	24.00		198.55	198.55	0.00	81.26	46.40	34.86														6.93
04.03.2020	24.00		198.08	198.08	0.00	77.82	45.09	32.73														6.48
05.03.2020	24.00		199.50	199.50	0.00	77.67	45.34	32.33														6.45
06.03.2020	24.00		197.56	197.56	0.00	77.33	45.05	32.28														6.38
07.03.2020	24.00		196.22	196.22	0.00	77.48	44.80	32.68														6.42
08.03.2020	24.00		197.67	197.67	0.00	77.39	45.00	32.39														6.41
09.03.2020	24.00		197.57	197.57	0.00	77.34	45.04	32.30														6.38
10.03.2020	24.00		198.77	198.77	0.00	75.99	44.84	31.15														6.20
11.03.2020	24.00		198.26	198.26	0.00	74.28	44.20	30.08														5.96
12.03.2020	24.00		198.45	198.45	0.00	74.29	44.28	30.01														5.96
13.03.2020	24.00		196.19	196.19	0.00	74.43	44.09	30.34														5.96
14.03.2020	24.00		190.78	190.78	0.00	74.67	43.12	31.55														6.02
15.03.2020	24.00		191.47	191.47	0.00	74.43	42.78	31.65														6.06
16.03.2020	24.00		194.88	194.88	0.00	75.00	43.24	31.76														6.19
17.03.2020	24.00		195.01	195.01	0.00	74.56	43.04	31.52														6.15
18.03.2020	24.00		198.36	198.36	0.00	74.32	43.55	30.77														6.11
19.03.2020	24.00		197.31	197.31	0.00	74.06	43.61	30.45														6.01
20.03.2020	24.00		196.11	196.11	0.00	74.38	43.68	30.70														6.02
21.03.2020	24.00		193.70	193.70	0.00	74.35	43.11	31.24														6.06
22.03.2020	24.00		192.80	192.80	0.00	74.36	42.84	31.52														6.08
Итого	24.00		196.20	196.20	0.00	77.24	44.59	32.65														6.41
Итого	696.00		5889.88	5889.88	0.00																	185.87

Показанная величина на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл.т	Общ, Гкал	Траб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 185,87 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл изл: м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020 г.  
 ЧЕРНОУХОВА Л.У.