

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонтент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Фарфоровская ул., д. 24, лит. Ц

Договор: 10545\_038.1  
 Стронт адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 23558

График: 149/70

Обслуживающая организация:  
 Установщик: котельная 2 Невская  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208260  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Лп)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1

GmIn=  
 0,067  
 0,067  
 0,067

Приборы УТЭ поверены до:  
 Smax=  
 30  
 30  
 30

Термопреобр.:  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр.давления:

зимы: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)

Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот.= 0,168  
 Qот.= 51,038

Qвент.= 0  
 Qвент.= 0

Qтех.= 0  
 Qтех.гвс= 0

Qтех.гвс= 0  
 Qтех.гвс.ср= 0

Qгвс.= 0,1364  
 Qгвс.ср= 0,062  
 Qгвс.м= 24,8

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излн)	Уплдпит	T3		T4	P3	P4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00	*	78.15	73.90	4.25	73.33	46.88	26.45			5.09	5.09	5.09	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	72.74	72.74			2.27	
24.02.2020	24.00	*	78.14	73.62	4.52	73.54	46.90	26.64			5.34	5.34	5.34	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	72.86	72.86			2.30	
25.02.2020	24.00	*	77.42	72.87	4.55	74.86	47.02	27.84			5.44	5.44	5.44	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	74.53	74.53			2.37	
26.02.2020	24.00	*	76.73	72.59	4.14	77.81	48.04	29.77			4.94	4.94	4.94	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	77.31	77.31			2.49	
27.02.2020	24.00	*	76.76	72.34	4.42	79.34	48.46	30.88			5.26	5.26	5.26	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	78.64	78.64			2.59	
28.02.2020	24.00	*	77.26	72.93	4.33	79.41	48.59	30.82			5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	78.60	78.60			2.60	
29.02.2020	24.00	*	76.77	72.80	3.97	79.15	48.50	30.65			4.80	4.80	4.80	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	78.27	78.27			2.55	
01.03.2020	24.00	*	77.51	72.85	4.66	79.51	48.93	30.58			5.39	5.39	5.39	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	78.85	78.85			2.56	
02.03.2020	24.00	*	78.32	73.84	4.48	79.50	49.65	29.85			5.20	5.20	5.20	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	77.16	77.16			2.48	
03.03.2020	24.00	*	78.24	74.04	4.20	78.00	48.95	29.05			5.01	5.01	5.01	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	77.16	77.16			2.39	
04.03.2020	24.00	*	78.66	73.82	4.84	74.82	47.36	27.46			5.68	5.68	5.68	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	73.92	73.92			2.33	
05.03.2020	24.00	*	80.63	75.69	4.94	73.51	54.63	25.91			5.74	5.74	5.74	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	72.84	72.84			2.33	
06.03.2020	24.00	*	80.40	76.19	4.21	73.54	54.63	18.91			5.52	5.52	5.52	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66	72.94	72.94			2.32	
07.03.2020	24.00	*	79.75	75.51	4.24	73.40	46.80	26.60			5.23	5.23	5.23	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	73.11	73.11			2.35	
08.03.2020	24.00	*	80.02	75.40	4.62	73.68	47.11	26.57			5.68	5.68	5.68	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	73.13	73.13			2.30	
09.03.2020	24.00	*	79.52	75.33	4.19	73.74	47.25	26.49			5.11	5.11	5.11	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	71.65	71.65			2.29	
10.03.2020	24.00	*	80.47	75.63	4.84	72.45	46.85	25.60			5.87	5.87	5.87	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	71.13	71.13			2.25	
11.03.2020	24.00	*	81.09	76.01	5.08	71.33	46.78	24.83			6.04	6.04	6.04	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	70.78	70.78			2.17	
12.03.2020	24.00	*	80.04	75.88	4.16	71.33	46.65	24.68			5.29	5.29	5.29	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	70.75	70.75			2.28	
13.03.2020	24.00	*	79.34	75.13	4.21	71.42	46.56	24.86			6.14	6.14	6.14	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	70.84	70.84			2.25	
14.03.2020	24.00	*	79.29	74.21	5.08	71.30	45.50	25.80			6.12	6.12	6.12	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	71.36	71.36			2.33	
15.03.2020	24.00	*	79.46	74.35	5.11	71.88	45.56	26.32			6.12	6.12	6.12	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	70.84	70.84			2.25	
16.03.2020	24.00	*	79.29	74.84	4.45	71.40	45.65	25.75			5.45	5.45	5.45	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	71.12	71.12			2.32	
17.03.2020	24.00	*	80.19	74.85	5.34	71.59	45.74	25.85			6.36	6.36	6.36	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	70.89	70.89			2.26	
18.03.2020	24.00	*	80.42	75.63	4.79	71.42	46.07	25.35			5.82	5.82	5.82	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	71.16	71.16			2.25	
19.03.2020	24.00	*	79.94	75.30	4.64	71.68	46.23	25.45			6.03	6.03	6.03	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	70.86	70.86			2.28	
20.03.2020	24.00	*	80.33	75.28	5.05	71.44	45.98	25.46			5.32	5.32	5.32	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	71.00	71.00			2.28	
21.03.2020	24.00	*	79.18	74.76	4.42	71.58	45.38	26.20			6.81	6.81	6.81	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	71.11	71.11			2.40	
22.03.2020	24.00	*	80.56	74.73	5.83	71.67	45.23	26.44			5.54	5.54	5.54	5.68	5.68	5.68	5.68	5.68	73.44	73.44			2.34	
Среднее	24.00		79.10	74.49	4.61	74.07	47.27	26.80			160.53	160.53	160.53	164.64	164.64	164.64	164.64	164.64					57.79	
Итого	696.00		2293.88	2160.32	133.56																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Вл. т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему  
 Период превышения t2:

1,23 °С  
 0,16 Гкал

0 час  
 0 час  
 0 час

0 час  
 0 час  
 0 час

Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

67,63 Гкал  
 164,64 м.куб.



Генеральный директор  
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 ЧЕРНОУСОВА / Д.А.  
 Представитель теплопоставляющей организации  
 2020 г.